seguimiento trimestral instalaciones

ARANTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Arantza (356)
Censo total atendido: 356 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/11/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 03/11/2003 **Referencia en docuware:** 0420/03
Fecha de la próxima autorización: 03/11/2007 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Arantza
Expediente confederación: V3100028

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		45 miles de m^3
Volumen diario:		124 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 63

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	43	5	88	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	113	39	65	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	65	8	88	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	8,0	0,0	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ARAXES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Arribe-Atallu (270), Betelu (339)
Censo total atendido: 609 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/06/2007 **Referencia en docuware:** 1727/07
Fecha de la próxima autorización: 14/06/2011 **Titular de la autorización:** Ayuntamientos de Arribe-Atallu y Betelu
Expediente confederación: V3100410

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		632 miles de m^3
Volumen diario:		1.731 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 503

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	48	7	85	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	98	11	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	45	3	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12,7	0,0	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
30/05/2017	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

ARESO (PUEBLO)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Areso (277)
Censo total atendido: 277 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/03/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/02/2013 **Referencia en docuware:** 0463/13
Fecha de la próxima autorización: 20/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ARESO
Expediente confederación: V3100397

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	50	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		42 miles de m^3
Volumen diario:		116 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 52

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	66	1	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	230	24	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	126	4	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	24,5	0,0	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BAZTAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Amaiur/Maya (254), Arizkun (623), Arraioz (230), Elbete (234), Elizondo (Capital)
Censo total atendido: 6.459 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/10/2004 **Referencia en docuware:** 2280/04
Fecha de la próxima autorización: 11/10/2008 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Baztan
Expediente confederación: V3100290

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		535 miles de m^3
Volumen diario:		2.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2910

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	73	12	84	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	231	34	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	97	7	93	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	11,6	2,1	82	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 14,68 **Grado de sequedad:** 3,84 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/04/2017	ARAZURI	22,10	5,00
10/05/2017	ARAZURI	22,40	3,60
11/05/2017	ARAZURI	22,62	0,00
16/05/2017	ARAZURI	22,50	3,50
23/05/2017	ARAZURI	43,80	3,80
26/05/2017	ARAZURI	43,94	0,00
06/06/2017	ARAZURI	44,54	4,00
09/06/2017	ARAZURI	22,38	0,00
12/06/2017	ARAZURI	44,48	3,80
14/06/2017	ARAZURI	21,98	0,00
20/06/2017	ARAZURI	22,12	0,00
22/06/2017	ARAZURI	24,52	3,20
23/06/2017	ARAZURI	24,72	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BERA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Bera (3768)
Censo total atendido: 3.768 habitantes
Fecha de puesta en operación: 19/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/03/2013 **Referencia en docuware:** 1915/13
Fecha de la próxima autorización: 09/03/2018 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BERA
Expediente confederación: V3100274

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	12	
NO3 / Nitratos	13	
P(t) / Fósforo total	7	
CHCl3 / Sustancias extraibles/CHCL3	5	
Volumen anual máximo:		1.371 miles de m^3
Volumen diario:		3.600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4451

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	90	4	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	183	13	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	77	3	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	4,5	0,2	95	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	11,1	1,5	86	SI
NO3 / Nitratos	0,0	6,1	0	SI
P(t) / Fósforo total	1,7	0,9	45	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 7,88 **Grado de sequedad:** 4,83 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
20/04/2017	ARAZURI	23,00	2,90
24/05/2017	ARAZURI	22,48	3,60
25/05/2017	ARAZURI	22,40	0,00
14/06/2017	ARAZURI	45,52	7,00
21/06/2017	ARAZURI	49,62	4,30

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Legasa (243), Narbarte (328), Oieregi (76), Oronoz (425)
Censo total atendido: 1.072 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2015

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/02/2016 **Referencia en docuware:** 0228/16
Fecha de la próxima autorización: 02/02/2020 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: V/31/00850

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		159 miles de m^3
Volumen diario:		437 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 179

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	153	6	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1394	20	99	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	839	5	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	19,4	0,1	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ETXALAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Etxalar (801)
Censo total atendido: 801 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/10/1986

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 0120/96
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Etxalar
Expediente confederación: V310151

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		37 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 164

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	111	15	86	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	227	43	81	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	100	16	84	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12,1	2,2	82	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
15/05/2017	ARAZURI	43,96	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

GOIZUETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Goizueta (736)
Censo total atendido: 736 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/09/2000 **Referencia en docuware:** 0893/00
Fecha de la próxima autorización: 31/12/2007 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Goizueta
Expediente confederación: V310250

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		126 miles de m^3
Volumen diario:		350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 130

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	190	20	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	243	36	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	172	8	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	14,5	1,8	88	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 0

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
30/05/2017	Instalación sin tensión por trabajos de mantenimiento IBERDROLA.	6	SI	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LEITZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Leitza (2934)
Censo total atendido: 2.934 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 27/03/2014 **Referencia en docuware:** 0994/14
Fecha de la próxima autorización: 27/03/2019 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEITZA
Expediente confederación: V3100270

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		493 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1222

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	123	28	77	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	379	60	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	158	22	86	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	17,9	0,0	100	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,51 **Grado de sequedad:** 5,10 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/04/2017	ARAZURI	42,98	0,00
09/05/2017	ARAZURI	61,12	5,10
06/06/2017	ARAZURI	62,70	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
26/06/2017	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.No llega tensión a nuestro cuadro de contadores.Tecnicos de Iberdrola reparan la avería,	6	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LESAKA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Lesaka (2822)
Censo total atendido: 2.822 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 2279/04
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LESAKA
Expediente confederación: V/31/00286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		788 miles de m^3
Volumen diario:		1.982 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1757

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	41	5	87	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	146	18	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	79	7	91	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	6,5	0,8	87	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,16 **Grado de sequedad:** 3,34 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/04/2017	ARAZURI	22,96	4,70
19/04/2017	ARAZURI	22,72	3,50
25/04/2017	ARAZURI	22,72	3,20
02/05/2017	ARAZURI	22,80	3,20
10/05/2017	ARAZURI	22,84	4,00
17/05/2017	ARAZURI	22,70	3,30
24/05/2017	ARAZURI	22,18	2,90
29/05/2017	ARAZURI	22,32	2,80
07/06/2017	ARAZURI	23,08	4,30
13/06/2017	ARAZURI	21,90	2,70
20/06/2017	ARAZURI	22,60	2,10
26/06/2017	ARAZURI	25,04	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

OITZ-DONAMARIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Oitz (151), Donamaria (438)
Censo total atendido: 589 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 07/11/2008 **Referencia en docuware:** 1947/08
Fecha de la próxima autorización: 07/11/2012 **Titular de la autorización:** Ayuntamientos de Oitz y Donamaria
Expediente confederación: V31/00432

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
NO3 / Nitratos	25	
P(t) / Fósforo total	8	
Volumen anual máximo:		104 miles de m^3
Volumen diario:		286 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 260

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	73	13	82	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	150	30	80	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	73	8	89	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,2	0,5	96	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	19,9	2,7	87	SI
NO3 / Nitratos	0,0	9,0	0	SI
P(t) / Fósforo total	2,5	1,8	25	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
11/04/2017	ARAZURI	134,00	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SANTESTEBAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Doneztebe/Santesteban (1688), Elgorriaga (221), Ituren (502)
Censo total atendido: 2.411 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/07/2005 **Referencia en docuware:** 1566/05
Fecha de la próxima autorización: 25/07/2009 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANTESTEBAN
Expediente confederación: V/31/00239

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		405 miles de m^3
Volumen diario:		1.109 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1153

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	254	9	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	373	34	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	202	13	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	18,8	11,3	40	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 10,01 **Grado de sequedad:** 3,68 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/04/2017	ARAZURI	22,02	3,20
19/04/2017	ARAZURI	23,02	0,00
25/04/2017	ARAZURI	22,00	2,40
03/05/2017	ARAZURI	23,16	5,10
12/05/2017	ARAZURI	22,06	4,80
22/05/2017	ARAZURI	22,46	2,70
25/05/2017	ARAZURI	21,66	0,00
26/05/2017	ARAZURI	21,72	0,00
06/06/2017	ARAZURI	22,92	3,80
07/06/2017	ARAZURI	22,18	0,00
22/06/2017	ARAZURI	49,06	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SUNBILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Sunbilla (670)
Censo total atendido: 670 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/12/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2012 **Referencia en docuware:** 0546/12
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SUNBILLA
Expediente confederación: V/31/00199

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		62 miles de m^3
Volumen diario:		169 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 568

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	57	2	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	159	18	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	67	2	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,1	0,3	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALCARLOS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Luzaide/Valcarlos (377)
Censo total atendido: 377 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/11/2006 **Referencia en docuware:** 2458/06
Fecha de la próxima autorización: 29/11/2010 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos
Expediente confederación: V/31/00408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		44 miles de m^3
Volumen diario:		120 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 69

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	172	3	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	339	17	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	131	2	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,2	0,9	93	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZUBIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Zubieta (277)
Censo total atendido: 277 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/10/2004 **Referencia en docuware:** 2282/04
Fecha de la próxima autorización: 11/10/2008 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Zubieta
Expediente confederación: V3100380

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		32 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 78

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	91	4	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	277	28	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	135	8	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7,6	1,4	81	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,00 **Grado de sequedad:** 4,30 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/04/2017	ARAZURI	23,22	4,30

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZUGARRAMURDI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.017
Localidades atendidas (censo): Zugarramurdi (212)
Censo total atendido: 212 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/05/1988

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/03/2016 **Referencia en docuware:** 0974/16
Fecha de la próxima autorización: 29/03/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ZUGARRAMURDI
Expediente confederación: V31/00381

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		216 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 177

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	146	21	86	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	364	62	83	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	188	28	85	NO
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	18,6	6,5	65	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,34 **Grado de sequedad:** 3,10 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/05/2017	ARAZURI	43,34	3,10

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio