AIBAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aibar/Oibar (784)
Censo total atendido: 784 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/07/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200504_E-00969
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AIBAR
Expediente confederación: 2019S0806

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		356 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 145

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	168	4	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	307	17	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	122	2	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	21,9	0,0	99	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	33,5	1,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,18 **Grado de sequedad:** 4,19 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/07/2023	ARAZURI	24,94	0,00
09/08/2023	ARAZURI	25,62	4,45
06/09/2023	ARAZURI	25,40	3,92

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 6

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
07/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
01/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI

01/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	5	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

AIZAROTZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aizarotz (180)
Censo total atendido: 180 habitantes
Fecha de puesta en operación: 08/03/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/04/2023 **Referencia en docuware:** 0228/18
Fecha de la próxima autorización: 25/04/2028 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BASABURUA
Expediente confederación: 2023SEG0125

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		42 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 37

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	25	11	55	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	453	52	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	270	6	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,41 **Grado de sequedad:** 1,26 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
28/07/2023	ARAZURI	15,36	1,26
25/08/2023	ARAZURI	17,38	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

ALSASUA-URDIAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Altsasu/Alsasua (7504), Urdiain (636)
Censo total atendido: 8.140 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/10/2022 **Referencia en docuware:** 20221021_E-03085
Fecha de la próxima autorización: 20/10/2027 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ALSASUA
Expediente confederación: 2021S0601

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		1.800 miles de m^3
Volumen diario:		4.900 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 3527

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	318	7	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	526	33	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	151	5	97	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	28,7	1,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 10,28 **Grado de sequedad:** 3,48 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/07/2023	ARAZURI	23,52	0,00
11/07/2023	ARAZURI	23,42	0,00
21/07/2023	ARAZURI	23,42	3,76
24/07/2023	ARAZURI	22,94	0,00
01/08/2023	ARAZURI	44,50	0,00
11/08/2023	ARAZURI	27,98	0,00
14/08/2023	ARAZURI	23,74	0,00
25/08/2023	ARAZURI	18,48	0,00
29/08/2023	ARAZURI	17,18	3,10
01/09/2023	ARAZURI	18,44	0,00
06/09/2023	ARAZURI	17,28	0,00
12/09/2023	ARAZURI	34,78	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

AMESCOA BAJA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artaza (147), Baquedano (127), Baríndano (98), Gollano (30), Zudaire (Capital) (228)
Censo total atendido: 630 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/02/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/07/2020 **Referencia en docuware:** 2020084_E_02060
Fecha de la próxima autorización: 30/07/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AMESCOA BAJA
Expediente confederación: 2020S0254

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		86 miles de m^3
Volumen diario:		235 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 353

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	198	15	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	371	55	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	164	14	91	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,88 **Grado de sequedad:** 3,53 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
21/07/2023	ARAZURI	27,04	1,61
24/08/2023	ARAZURI	26,16	5,52

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARBIZU-LAKUNTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arbizu (1124), Lakuntza (1283)
Censo total atendido: 2.407 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0507/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0471

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		500 miles de m^3
Volumen diario:		1.350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1203

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	281	7	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	525	27	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	223	4	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	21,6	0,0	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 5,72 **Grado de sequedad:** 3,52 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
17/07/2023	ARAZURI	37,44	3,52
20/07/2023	ARAZURI	19,00	0,00
09/08/2023	ARAZURI	37,86	0,00
14/08/2023	ARAZURI	18,92	0,00
12/09/2023	ARAZURI	49,38	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ARTAJONA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artajona (1762)
Censo total atendido: 1.762 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1998

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/07/2020 **Referencia en docuware:** 20200722_E-01879
Fecha de la próxima autorización: 05/01/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2020S0300

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		220 miles de m^3
Volumen diario:		600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 856

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	179	12	93	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	388	34	91	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	145	5	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,79 **Grado de sequedad:** 3,37 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	ARAZURI	22,74	3,00
28/07/2023	ARAZURI	22,26	2,88
11/08/2023	ARAZURI	22,38	4,44
22/08/2023	ARAZURI	22,48	0,00
14/09/2023	ARAZURI	22,64	3,18

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 9

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
23/08/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por parada de la bomba para reparación.	1	SI	SI
01/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
01/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI

02/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	10	NO	SI
04/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
10/09/2023	Debido a la tormenta, el bombeo a filtro se queda bloqueado durante la noche. El agua se vierte tamizada y con decantación primaria.	9	NO	SI
11/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	3	NO	SI
11/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
21/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI

ARTIEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artieda (162)
Censo total atendido: 162 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/06/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/01/2020 **Referencia en docuware:** 3442/19
Fecha de la próxima autorización: 15/01/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE URRAUL BAJO
Expediente confederación: 2019S0358

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		96 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 43

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	80	20	75	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	369	79	78	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	150	22	85	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,28 **Grado de sequedad:** 5,34 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
25/08/2023	ARAZURI	80,12	5,34

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
06/07/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
01/09/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	7	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	13	NO	SI
21/09/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

AZAGRA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Azagra (3802)
Censo total atendido: 3.802 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/08/2023 **Referencia en docuware:** 20230831_E-02797
Fecha de la próxima autorización: 29/08/2028 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AZAGRA
Expediente confederación: 2023S0247

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		800	miles de m^3
Volumen diario:		2.200	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1923

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	80	8	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	508	40	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	117	10	91	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 19,69 **Grado de sequedad:** 4,61 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
14/07/2023	BAJO ARGA	50,00	5,23
28/07/2023	BAJO ARGA	50,00	5,23
11/08/2023	BAJO ARGA	50,00	5,48
17/08/2023	BAJO ARGA	50,00	4,86
24/08/2023	BAJO ARGA	50,00	5,25
30/08/2023	BAJO ARGA	75,00	3,87
15/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,85
25/09/2023	BAJO ARGA	52,00	3,53

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Caparroso (2770), Funes (2504), Marcilla (2855), Peralta (5938), Falces (2332)
Censo total atendido: 16.399 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2018 **Referencia en docuware:** 3397/17
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2023 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2017S0364

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		2.500 miles de m^3
Volumen diario:		6.050 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4949

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	506	11	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	703	65	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	334	14	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 374,96 **Grado de sequedad:** 35,85 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/07/2023	GESTCOMPOST	27,76	32,81
04/07/2023	GESTCOMPOST	26,28	32,81
06/07/2023	GESTCOMPOST	28,00	32,81
10/07/2023	GESTCOMPOST	27,64	32,81
11/07/2023	GESTCOMPOST	28,82	32,81
12/07/2023	GESTCOMPOST	27,90	32,81
14/07/2023	GESTCOMPOST	28,18	32,81
17/07/2023	GESTCOMPOST	26,64	32,81
20/07/2023	GESTCOMPOST	24,44	32,81
21/07/2023	GESTCOMPOST	27,44	32,81
27/07/2023	GESTCOMPOST	28,44	32,81
31/07/2023	GESTCOMPOST	27,72	32,81
01/08/2023	GESTCOMPOST	27,52	30,50
02/08/2023	GESTCOMPOST	26,80	30,50
03/08/2023	GESTCOMPOST	27,22	30,50
04/08/2023	GESTCOMPOST	25,84	30,50
14/08/2023	GESTCOMPOST	26,96	30,50
17/08/2023	GESTCOMPOST	24,46	30,50
21/08/2023	GESTCOMPOST	25,50	30,50
23/08/2023	GESTCOMPOST	25,98	30,50
29/08/2023	GESTCOMPOST	24,74	30,50

30/08/2023	GESTCOMPOST	25,92	30,50
31/08/2023	GESTCOMPOST	27,02	30,50
04/09/2023	GESTCOMPOST	26,90	41,77
05/09/2023	GESTCOMPOST	28,32	41,77
06/09/2023	GESTCOMPOST	29,20	41,77
11/09/2023	GESTCOMPOST	29,80	41,77
12/09/2023	GESTCOMPOST	25,00	41,77
13/09/2023	GESTCOMPOST	27,70	41,77
15/09/2023	GESTCOMPOST	28,96	41,77
18/09/2023	GESTCOMPOST	28,40	41,77
19/09/2023	GESTCOMPOST	32,54	41,77
20/09/2023	GESTCOMPOST	30,26	41,77
21/09/2023	GESTCOMPOST	28,36	41,77
22/09/2023	GESTCOMPOST	27,82	41,77
25/09/2023	GESTCOMPOST	27,92	41,77
27/09/2023	GESTCOMPOST	27,96	41,77
29/09/2023	GESTCOMPOST	29,64	41,77

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO EBRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ablitas (2557), Buñuel (2223), Cabanillas (1370), Fustiñana (2459), Ribaforada (3721)
Censo total atendido: 12.330 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/01/2022 **Referencia en docuware:** 20220125_E-00131
Fecha de la próxima autorización: 21/01/2027 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2021S0214

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		4.015 miles de m^3
Volumen diario:		11.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 7804

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1966	22	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	3046	109	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	985	23	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 97,81 **Grado de sequedad:** 28,79 **Destino:** E-cogeneracion zona Sureste

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	13,24	28,70
06/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,50	28,70
10/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,40	28,70
13/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,48	28,70
17/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,04	28,70
20/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,24	28,70
21/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	9,26	28,70
27/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,16	28,70
31/07/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,48	28,70
03/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,96	28,66
11/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,18	28,66
17/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,48	28,66
18/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,50	28,66
25/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,10	28,66
30/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,44	28,66
31/08/2023	E-cogeneracion zona Sureste	11,02	28,66
05/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,26	29,00
08/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	11,40	29,00
13/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,12	29,00
15/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	13,66	29,00
18/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	17,38	29,00

19/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	13,16	29,00
20/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,46	29,00
25/09/2023	E-cogeneracion zona Sureste	11,80	29,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO EGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Andosilla (2818), Cárcar (1124), San Adrián (6373)
Censo total atendido: 10.315 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/02/2022 **Referencia en docuware:** 20220225_E-00480
Fecha de la próxima autorización: 23/02/2027 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2020S0459

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		2.300 miles de m^3
Volumen diario:		6.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5192

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	401	12	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1018	75	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	595	18	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	45,3	7,0	84	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 78,57 **Grado de sequedad:** 2,08 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	BAJO ARGA	75,00	2,63
05/07/2023	BAJO ARGA	75,00	2,47
06/07/2023	BAJO ARGA	50,00	2,84
07/07/2023	BAJO ARGA	50,00	1,92
10/07/2023	BAJO ARGA	75,00	1,58
11/07/2023	BAJO ARGA	100,00	1,34
12/07/2023	BAJO ARGA	125,00	1,23
13/07/2023	BAJO ARGA	125,00	1,71
14/07/2023	BAJO ARGA	100,00	0,45
17/07/2023	BAJO ARGA	125,00	0,24
19/07/2023	BAJO ARGA	25,00	0,52
20/07/2023	BAJO ARGA	75,00	0,59
21/07/2023	BAJO ARGA	75,00	1,57
26/07/2023	BAJO ARGA	125,00	1,25
27/07/2023	BAJO ARGA	100,00	3,36
28/07/2023	BAJO ARGA	78,00	1,49
31/07/2023	BAJO ARGA	50,00	1,65
01/08/2023	BAJO ARGA	75,00	1,71
02/08/2023	BAJO ARGA	50,00	2,41

03/08/2023	BAJO ARGA	75,00	1,86
04/08/2023	BAJO ARGA	75,00	1,44
07/08/2023	BAJO ARGA	100,00	1,91
08/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,64
09/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,47
10/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,88
11/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,13
14/08/2023	BAJO ARGA	75,00	1,77
16/08/2023	BAJO ARGA	125,00	1,98
17/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,86
18/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,76
21/08/2023	BAJO ARGA	125,00	0,76
22/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,78
23/08/2023	BAJO ARGA	75,00	0,76
25/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,78
28/08/2023	BAJO ARGA	26,00	2,06
29/08/2023	BAJO ARGA	52,00	2,57
31/08/2023	BAJO ARGA	25,00	2,95
31/08/2023	BAJO ARGA	52,00	2,95
01/09/2023	BAJO ARGA	40,00	2,93
04/09/2023	BAJO ARGA	20,00	3,93
05/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,88
06/09/2023	BAJO ARGA	100,00	3,18
11/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,37
12/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,14
13/09/2023	BAJO ARGA	50,00	5,85
15/09/2023	BAJO ARGA	75,00	5,61
18/09/2023	BAJO ARGA	75,00	5,61
19/09/2023	BAJO ARGA	75,00	5,23
20/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,83
21/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,19
22/09/2023	BAJO ARGA	52,00	2,64
22/09/2023	BAJO ARGA	50,00	2,64
25/09/2023	BAJO ARGA	50,00	2,64
27/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,04
29/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,32

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

BARASOAIN-GARINOAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Barásoain (621), Garínoain (534)
Censo total atendido: 1.155 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/12/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210609_E-01881
Fecha de la próxima autorización: 21/10/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0717

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		153	miles de m^3
Volumen diario:		420	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 273

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	270	13	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	577	47	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	248	12	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,97 **Grado de sequedad:** 4,04 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
26/07/2023	ARAZURI	23,10	3,99
03/08/2023	ARAZURI	25,36	4,57
04/08/2023	ARAZURI	25,44	0,00
21/09/2023	ARAZURI	24,28	3,53

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/07/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por emantenimiento en las bombas.	1	NO	SI
15/08/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
15/08/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	12	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

BEIRE-PITILLAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Beire (311), Pitillas (521)
Censo total atendido: 832 habitantes
Fecha de puesta en operación: 13/04/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210609_E-01886
Fecha de la próxima autorización: 06/07/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0718

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		206 miles de m^3
Volumen diario:		560 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 556

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	200	10	95	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	296	31	89	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	96	4	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 5,61 **Grado de sequedad:** 7,29 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
28/07/2023	ARAZURI	26,24	6,08
25/08/2023	ARAZURI	25,12	7,78
19/09/2023	ARAZURI	25,54	8,05

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BURGUI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Burgui (203)
Censo total atendido: 203 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/09/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/08/2023 **Referencia en docuware:** 20230829_E-02771
Fecha de la próxima autorización: 29/08/2028 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BURGUI
Expediente confederación: 2023S0249

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		52 miles de m^3
Volumen diario:		143 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 102

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	224	69	69	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	456	83	82	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	175	10	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

CADREITA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cadreita (2083)
Censo total atendido: 2.083 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/05/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/07/2017 **Referencia en docuware:** 2361/17
Fecha de la próxima autorización: 20/07/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CADREITA
Expediente confederación: 2016S0934

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		324 miles de m^3
Volumen diario:		1.245 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1017

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1185	87	93	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	2668	635	76	NO
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	1237	344	72	NO

LODOS

Nº de Tm. MS: 21,74 **Grado de sequedad:** 3,52 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 27,56 **Grado de sequedad:** 2,60 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
21/08/2023	TUDELA	50,00	1,63
22/08/2023	TUDELA	50,00	1,63
25/08/2023	TUDELA	18,00	1,63
29/08/2023	TUDELA	25,00	1,63
30/08/2023	TUDELA	75,00	1,63
06/09/2023	TUDELA	50,00	4,81
20/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
21/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
22/09/2023	TUDELA	25,00	4,51
25/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
26/09/2023	TUDELA	25,00	4,51
27/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
28/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
29/09/2023	TUDELA	50,00	4,51
04/07/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,03
06/07/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,03
02/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,65
02/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	36,00	2,65
11/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	100,00	2,22
14/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	100,00	1,89

16/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,55
17/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,45
18/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,31
21/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	0,98
22/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,20
23/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,75
24/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	1,14
28/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	1,10
29/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,20
30/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,75
31/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,75
04/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,81
05/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,81
08/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,81
12/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,81
15/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,81

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Carcastillo (2164), Murillo el Fruto (663)
Censo total atendido: 2.827 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/02/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025
Referencia en docuware: 20200814_E-02066
Titular de la autorización: MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0331

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		400 miles de m^3
Volumen diario:		1.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 854

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	168	5	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	338	16	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	152	4	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,24 **Grado de sequedad:** 5,67 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
17/08/2023	ARAZURI	24,24	6,30
18/08/2023	ARAZURI	22,84	0,00
24/08/2023	ARAZURI	23,64	0,78
30/08/2023	ARAZURI	24,06	8,59
14/09/2023	ARAZURI	24,84	5,56
28/09/2023	ARAZURI	25,82	6,92

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 12

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
07/07/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
27/07/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

01/08/2023	Bombeo a filtro parado por avería electromecánica. Se vierte agua tamizada y decantada.	1	NO	SI
16/08/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
16/08/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/08/2023	Bombeo a filtro parado por avería electromecánica. Se vierte agua tamizada y decantada.	4	NO	SI
02/09/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI
15/09/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
17/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	2	NO	SI

CASEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cáseda (925)
Censo total atendido: 925 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/02/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02062
Fecha de la próxima autorización: 05/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CÁSEDA
Expediente confederación: 2020S0289

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		91 miles de m^3
Volumen diario:		228 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 154

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	241	20	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	593	96	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	276	22	92	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,80 **Grado de sequedad:** 6,41 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
11/07/2023	ARAZURI	24,96	0,00
17/08/2023	ARAZURI	24,88	5,41
20/09/2023	ARAZURI	24,94	7,41

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 13

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
27/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
15/08/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
15/08/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

16/08/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
16/08/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
02/09/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	8	NO	SI
15/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
15/09/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	2	NO	SI

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

CASTEJÓN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Castejón (4311)
Censo total atendido: 4.311 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/02/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200618_E-01523
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN
Expediente confederación: 2020S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		325 miles de m^3
Volumen diario:		890 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1074

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	884	34	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1267	134	89	NO
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	444	23	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,58 **Grado de sequedad:** 3,15 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 25,28 **Grado de sequedad:** 3,35 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 10,48 **Grado de sequedad:** 3,49 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,15
17/08/2023	TUDELA	25,00	3,55
21/08/2023	TUDELA	25,00	2,57
22/08/2023	TUDELA	25,00	3,55
24/08/2023	TUDELA	75,00	2,57
25/08/2023	TUDELA	54,00	3,55
28/08/2023	TUDELA	50,00	2,57
29/08/2023	TUDELA	50,00	3,55
31/08/2023	TUDELA	50,00	2,57
04/09/2023	TUDELA	50,00	2,76
05/09/2023	TUDELA	25,00	4,60
06/09/2023	TUDELA	75,00	3,71
07/09/2023	TUDELA	25,00	4,50
08/09/2023	TUDELA	50,00	3,15
12/09/2023	TUDELA	50,00	2,76
14/09/2023	TUDELA	50,00	4,60
19/09/2023	TUDELA	50,00	3,71
20/09/2023	TUDELA	25,00	4,50
12/07/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,02

26/07/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,02
03/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,41
28/08/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,41
22/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,15
27/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,76
28/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,60

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CINTRUENIGO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cintruénigo (8106)
Censo total atendido: 8.106 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/03/2019 **Referencia en docuware:** 0318/19
Fecha de la próxima autorización: 30/03/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO
Expediente confederación: 2016S0232

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		730 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1436

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	293	5	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1324	46	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	832	5	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	40,6	1,0	98	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	63,2	2,0	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 30,79 **Grado de sequedad:** 1,62 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	TUDELA	50,00	2,40
05/07/2023	TUDELA	25,00	0,32
07/07/2023	TUDELA	26,00	2,10
10/07/2023	TUDELA	50,00	2,40
11/07/2023	TUDELA	52,00	0,32
12/07/2023	TUDELA	26,00	2,10
13/07/2023	TUDELA	26,00	2,40
14/07/2023	TUDELA	26,00	0,32
17/07/2023	TUDELA	26,00	2,10
18/07/2023	TUDELA	26,00	2,40
19/07/2023	TUDELA	25,00	0,32
20/07/2023	TUDELA	26,00	2,10
21/07/2023	TUDELA	52,00	2,40
24/07/2023	TUDELA	25,00	0,32
27/07/2023	TUDELA	26,00	2,40
28/07/2023	TUDELA	52,00	0,32
31/07/2023	TUDELA	26,00	2,10

01/08/2023	TUDELA	52,00	2,33
02/08/2023	TUDELA	52,00	0,44
03/08/2023	TUDELA	52,00	2,33
04/08/2023	TUDELA	50,00	0,44
07/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
08/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
09/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
10/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
11/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
14/08/2023	TUDELA	78,00	0,44
16/08/2023	TUDELA	52,00	2,33
17/08/2023	TUDELA	52,00	0,44
18/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
21/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
22/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
23/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
24/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
28/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
29/08/2023	TUDELA	26,00	2,33
31/08/2023	TUDELA	26,00	0,44
01/09/2023	TUDELA	40,00	2,94
04/09/2023	TUDELA	26,00	0,39
05/09/2023	TUDELA	26,00	3,86
06/09/2023	TUDELA	26,00	0,30
08/09/2023	TUDELA	78,00	2,94
11/09/2023	TUDELA	26,00	1,79
12/09/2023	TUDELA	26,00	0,39
13/09/2023	TUDELA	26,00	3,86
14/09/2023	TUDELA	50,00	2,94
14/09/2023	TUDELA	26,00	0,30
15/09/2023	TUDELA	52,00	1,79
18/09/2023	TUDELA	26,00	0,39
19/09/2023	TUDELA	26,00	3,86
20/09/2023	TUDELA	26,00	0,30
21/09/2023	TUDELA	26,00	2,94
26/09/2023	TUDELA	26,00	1,79
27/09/2023	TUDELA	26,00	0,39
28/09/2023	TUDELA	26,00	3,86
29/09/2023	TUDELA	26,00	0,30

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CIRAUQUI-MAÑERU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cirauqui (465), Mañeru (436)
Censo total atendido: 901 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210802_E-02402
Fecha de la próxima autorización: 26/07/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2020S0713

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		158 miles de m^3
Volumen diario:		355 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 247

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	571	3	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	859	35	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	350	2	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,98 **Grado de sequedad:** 4,53 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
27/07/2023	ARAZURI	21,12	3,81
23/08/2023	ARAZURI	20,38	5,35
20/09/2023	ARAZURI	23,24	4,45
29/09/2023	ARAZURI	23,14	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

CORELLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Corella (8336)
Censo total atendido: 8.336 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/02/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02056
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2019S0551

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		800 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2208

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	728	5	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1835	34	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	608	9	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	24,8	3,0	87	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	58,3	3,0	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 31,15 **Grado de sequedad:** 1,75 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	TUDELA	52,00	0,61
04/07/2023	TUDELA	26,00	0,65
05/07/2023	TUDELA	52,00	3,01
06/07/2023	TUDELA	25,00	0,61
07/07/2023	TUDELA	52,00	0,65
10/07/2023	TUDELA	52,00	3,01
12/07/2023	TUDELA	78,00	0,61
13/07/2023	TUDELA	52,00	0,65
14/07/2023	TUDELA	26,00	3,01
17/07/2023	TUDELA	26,00	0,61
20/07/2023	TUDELA	26,00	0,65
21/07/2023	TUDELA	25,00	3,01
24/07/2023	TUDELA	50,00	0,61
27/07/2023	TUDELA	26,00	0,65
31/07/2023	TUDELA	78,00	3,01
02/08/2023	TUDELA	25,00	1,01
02/08/2023	TUDELA	52,00	2,60

03/08/2023	TUDELA	25,00	1,01
03/08/2023	TUDELA	26,00	2,60
04/08/2023	TUDELA	52,00	1,01
07/08/2023	TUDELA	52,00	2,60
08/08/2023	TUDELA	52,00	1,01
09/08/2023	TUDELA	25,00	2,60
10/08/2023	TUDELA	50,00	1,01
11/08/2023	TUDELA	25,00	2,60
11/08/2023	TUDELA	26,00	1,01
14/08/2023	TUDELA	25,00	2,60
17/08/2023	TUDELA	26,00	1,01
21/08/2023	TUDELA	26,00	2,60
22/08/2023	TUDELA	26,00	1,01
23/08/2023	TUDELA	26,00	2,60
24/08/2023	TUDELA	52,00	1,01
29/08/2023	TUDELA	26,00	2,60
30/08/2023	TUDELA	26,00	1,01
31/08/2023	TUDELA	26,00	2,60
01/09/2023	TUDELA	26,00	2,12
04/09/2023	TUDELA	26,00	0,77
05/09/2023	TUDELA	26,00	3,00
06/09/2023	TUDELA	26,00	3,63
08/09/2023	TUDELA	26,00	2,12
11/09/2023	TUDELA	26,00	0,77
12/09/2023	TUDELA	26,00	3,00
14/09/2023	TUDELA	25,00	3,63
15/09/2023	TUDELA	52,00	2,12
18/09/2023	TUDELA	52,00	0,77
20/09/2023	TUDELA	52,00	3,00
21/09/2023	TUDELA	26,00	3,63
27/09/2023	TUDELA	26,00	2,12
29/09/2023	TUDELA	52,00	0,77

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

CORTES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cortes (3184)
Censo total atendido: 3.184 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/08/2022 **Referencia en docuware:** 20220823_E-02416
Fecha de la próxima autorización: 29/08/2027 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CORTES
Expediente confederación: 2021S0337

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
Volumen anual máximo:		310 miles de m^3
Volumen diario:		600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 590

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	323	7	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	687	54	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	224	12	94	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	45	14	68	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 25,75 **Grado de sequedad:** 2,42 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 1,61 **Grado de sequedad:** 3,09 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/07/2023	TUDELA	52,00	3,64
11/07/2023	TUDELA	52,00	3,64
13/07/2023	TUDELA	26,00	3,64
14/07/2023	TUDELA	26,00	3,64
18/07/2023	TUDELA	52,00	3,64
21/07/2023	TUDELA	52,00	3,64
27/07/2023	TUDELA	26,00	3,64
28/07/2023	TUDELA	26,00	3,64
01/08/2023	TUDELA	26,00	1,75
03/08/2023	TUDELA	26,00	1,75
08/08/2023	TUDELA	26,00	1,75
09/08/2023	TUDELA	52,00	1,75
10/08/2023	TUDELA	78,00	1,75
11/08/2023	TUDELA	52,00	1,75
14/08/2023	TUDELA	26,00	1,75
18/08/2023	TUDELA	52,00	1,75
22/08/2023	TUDELA	26,00	1,75
25/08/2023	TUDELA	26,00	1,75

28/08/2023	TUDELA	52,00	1,75
01/09/2023	TUDELA	52,00	1,45
06/09/2023	TUDELA	78,00	3,09
13/09/2023	TUDELA	78,00	1,45
14/09/2023	TUDELA	26,00	3,09
19/09/2023	TUDELA	26,00	1,45
28/09/2023	TUDELA	26,00	1,45
29/09/2023	TUDELA	26,00	3,09
22/09/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	52,00	3,09

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aoiz<>Agoitz (2892)
Censo total atendido: 2.892 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/01/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2017 **Referencia en docuware:** 1439/17
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LÓNGIDA
Expediente confederación: 2016S0725

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		615 miles de m^3
Volumen diario:		1.700 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 953

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	292	4	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	491	18	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	238	4	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 21,44 **Grado de sequedad:** 3,20 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/07/2023	ARAZURI	44,04	0,00
13/07/2023	ARAZURI	23,96	0,00
17/07/2023	ARAZURI	25,34	5,55
18/07/2023	ARAZURI	24,54	0,00
19/07/2023	ARAZURI	24,72	0,00
20/07/2023	ARAZURI	21,28	0,00
28/07/2023	ARAZURI	24,20	2,66
31/07/2023	ARAZURI	24,84	1,14
31/07/2023	ARAZURI	22,06	1,14
03/08/2023	ARAZURI	25,36	2,00
04/08/2023	ARAZURI	23,98	5,24
07/08/2023	ARAZURI	24,06	0,00
17/08/2023	ARAZURI	24,28	3,15
24/08/2023	ARAZURI	25,24	2,45
25/08/2023	ARAZURI	22,44	2,00
25/08/2023	ARAZURI	24,60	2,00
29/08/2023	ARAZURI	24,28	3,12
31/08/2023	ARAZURI	24,76	3,00
31/08/2023	ARAZURI	24,18	3,00
04/09/2023	ARAZURI	23,72	4,70
07/09/2023	ARAZURI	46,14	4,50

11/09/2023	ARAZURI	24,26	4,51
19/09/2023	ARAZURI	25,08	2,39
26/09/2023	ARAZURI	73,58	3,34

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

DORRAO-TORRANO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Dorrao/Torrano (119)
Censo total atendido: 119 habitantes
Fecha de puesta en operación: 05/02/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/04/2021 **Referencia en docuware:** 20210427_E-01254
Fecha de la próxima autorización: 21/04/2026 **Titular de la autorización:** CONCEJO DE DORRAO/TORRANO
Expediente confederación: 2019S0869

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	80	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
Volumen anual máximo:		10 miles de m^3
Volumen diario:		40 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 0

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	121	3	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	268	25	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	142	2	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ERRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Erro (137)
Censo total atendido: 137 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/08/2021
Fecha de la próxima autorización: 02/08/2026
Referencia en docuware: 20210210_E-00374
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ERRO
Expediente confederación: 2020S0146

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		53 miles de m^3
Volumen diario:		146 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 87

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	17	19	-18	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	54	72	-33	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	17	19	-15	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ESPARZA SALAZAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Esparza de Salazar (74)
Censo total atendido: 74 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/02/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/12/2017 **Referencia en docuware:** 0223/18
Fecha de la próxima autorización: 11/06/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ESPARZA DE SALAZAR
Expediente confederación: 2017S0336

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		28 miles de m^3
Volumen diario:		23 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 57

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	67	9	87	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	470	37	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	229	8	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

ETXARRI-ARANATZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Etxarri-Aranatz (2474)
Censo total atendido: 2.474 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/06/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/04/2021 **Referencia en docuware:** 20210422_E-01200
Fecha de la próxima autorización: 21/04/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ETXARRI-ARANATZ
Expediente confederación: 2020S0335

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		450 miles de m^3
Volumen diario:		1.250 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 721

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	176	20	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	353	57	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	153	14	90	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,16 **Grado de sequedad:** 2,45 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/07/2023	ARAZURI	18,74	2,45
24/07/2023	ARAZURI	37,14	0,00
27/07/2023	ARAZURI	18,82	0,00
22/08/2023	ARAZURI	53,94	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

EULATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Eulate (275)
Censo total atendido: 275 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/04/1999

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025
Referencia en docuware: 20210422_E-01170
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE EULATE
Expediente confederación: 2020S0147

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		39 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 30

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	85	7	91	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	184	37	79	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	70	5	93	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	17,3	0,0	97	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	32,5	3,0	90	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

EZCAROZ-EZKAROZE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ezcaroz (305)
Censo total atendido: 305 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/02/2021 **Referencia en docuware:** 20210406_E-00931
Fecha de la próxima autorización: 06/02/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE EZCAROZ
Expediente confederación: 2017S0165

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		37 miles de m^3
Volumen diario:		102 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 252

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	216	5	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	202	21	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	92	4	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 7,16 **Grado de sequedad:** 7,74 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/09/2023	ARAZURI	92,54	7,74

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

FIGAROL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Figarol (252)
Censo total atendido: 252 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/11/2019 **Referencia en docuware:** 2880/19
Fecha de la próxima autorización: 19/11/2024 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2019S0211

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		52 miles de m^3
Volumen diario:		144 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 61

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	27	5	81	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	90	18	79	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	34	2	93	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
27/07/2023	Instalación sin tensión por disparo de protecciiones por tormenta eléctrica. El efluente se vierte con tratamiento primario y lagunaje.	17	NO	SI

FITERO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Fitero (2046)
Censo total atendido: 2.046 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/12/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/11/2019 **Referencia en docuware:** 1218/19
Fecha de la próxima autorización: 25/11/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE FITERO
Expediente confederación: 2018S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		200 miles de m^3
Volumen diario:		550 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 483

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	582	5	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1327	41	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	544	4	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 16,47 **Grado de sequedad:** 1,31 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
05/07/2023	TUDELA	26,00	1,40
06/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
10/07/2023	TUDELA	52,00	1,40
12/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
14/07/2023	TUDELA	26,00	1,40
17/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
18/07/2023	TUDELA	26,00	1,40
19/07/2023	TUDELA	25,00	0,91
21/07/2023	TUDELA	25,00	1,40
21/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
27/07/2023	TUDELA	26,00	1,40
28/07/2023	TUDELA	26,00	0,91
31/07/2023	TUDELA	26,00	1,40
02/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
03/08/2023	TUDELA	25,00	1,13
04/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
08/08/2023	TUDELA	50,00	1,13
09/08/2023	TUDELA	25,00	1,13
09/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
11/08/2023	TUDELA	25,00	1,13

14/08/2023	TUDELA	25,00	1,13
16/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
17/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
18/08/2023	TUDELA	50,00	1,13
18/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
21/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
22/08/2023	TUDELA	50,00	1,13
23/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
25/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
29/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
31/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
05/09/2023	TUDELA	26,00	1,33
06/09/2023	TUDELA	26,00	2,34
11/09/2023	TUDELA	26,00	1,33
18/09/2023	TUDELA	50,00	2,34
20/09/2023	TUDELA	26,00	1,33
26/09/2023	TUDELA	52,00	2,34
27/09/2023	TUDELA	26,00	1,33
29/09/2023	TUDELA	26,00	2,34

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

GARDE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Garde (134)
Censo total atendido: 134 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/12/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/09/2021 **Referencia en docuware:** 20210823_E-02495
Fecha de la próxima autorización: 21/09/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE GARDE
Expediente confederación: 2021S0552

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		32 miles de m^3
Volumen diario:		75 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 0

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	3	0	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	0	17	0	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	0	3	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

IRAÑETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Irañeta (167)
Censo total atendido: 167 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/02/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/08/2023 **Referencia en docuware:** 20230809_E-02541
Fecha de la próxima autorización: 08/08/2028 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRAÑETA
Expediente confederación: 2023S0221

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		75	miles de m^3
Volumen diario:		205	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 203

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	42	21	49	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	70	42	39	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	19	13	29	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
22/09/2023	ARAZURI	54,00	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

IRURTZUN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Irurtzun (2299)
Censo total atendido: 2.299 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/11/1984

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210519_E-01581
Fecha de la próxima autorización: 18/05/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN
Expediente confederación: 2020S0712

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		450 miles de m^3
Volumen diario:		1.250 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 891

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	377	14	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	557	14	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	204	1	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 7,97 **Grado de sequedad:** 2,07 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/07/2023	ARAZURI	36,76	0,00
13/07/2023	ARAZURI	25,04	0,00
14/07/2023	ARAZURI	16,68	0,00
17/07/2023	ARAZURI	18,32	3,07
19/07/2023	ARAZURI	15,94	0,00
26/07/2023	ARAZURI	18,74	2,59
28/07/2023	ARAZURI	17,26	0,00
02/08/2023	ARAZURI	14,00	1,16
07/08/2023	ARAZURI	18,76	0,00
14/08/2023	ARAZURI	34,94	0,00
21/08/2023	ARAZURI	36,20	0,00
29/08/2023	ARAZURI	34,38	0,00
04/09/2023	ARAZURI	18,72	1,24
07/09/2023	ARAZURI	12,88	0,00
11/09/2023	ARAZURI	30,22	0,00
13/09/2023	ARAZURI	18,00	0,00
14/09/2023	ARAZURI	18,68	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ISABA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Isaba <> Izaba (410)
Censo total atendido: 410 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2021
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2026
Referencia en docuware: 20210422_E-01204
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ISABA
Expediente confederación: 2021S0086

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		84 miles de m^3
Volumen diario:		140 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 175

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	299	3	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	542	25	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	303	7	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
11/07/2023	ARAZURI	45,46	0,00
12/07/2023	ARAZURI	22,68	0,00
16/08/2023	ARAZURI	22,88	0,00
21/08/2023	ARAZURI	22,92	0,00
22/08/2023	ARAZURI	22,76	0,00
20/09/2023	ARAZURI	45,96	0,00
21/09/2023	ARAZURI	22,94	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ITURMENDI-BAKAIKU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Bakaiku (355), Iturmendi (420)
Censo total atendido: 775 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 24/05/2017 **Referencia en docuware:** 1733/17
Fecha de la próxima autorización: 24/05/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BAKAIKU
Expediente confederación: 2017S0002

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		152 miles de m^3
Volumen diario:		416 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 396

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	152	4	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	283	19	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	116	2	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
20/09/2023	Todo el efluente sin tratamiento por fallo de sonda de nivel en el pozo de entrada. El personal limpia la sonda y no se cerciona que queda	20	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

JAURRIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Jaurrieta (179)
Censo total atendido: 179 habitantes
Fecha de puesta en operación: 02/09/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/03/2018 **Referencia en docuware:** 0825/18
Fecha de la próxima autorización: 15/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE JAURRIETA
Expediente confederación: 2017S0263

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		102	miles de m^3
Volumen diario:		805	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 138

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	110	7	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	148	19	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	61	2	95	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LARRAGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Larraga (2062)
Censo total atendido: 2.062 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/10/2023 **Referencia en docuware:** 20231025_E-03517
Fecha de la próxima autorización: 23/10/2028 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LARRAGA
Expediente confederación: 2023SEG0381

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		260 miles de m^3
Volumen diario:		620 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 639

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	212	14	93	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	391	30	92	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	192	4	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	24,6	3,0	84	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	38,2	5,0	85	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,84 **Grado de sequedad:** 4,83 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
12/07/2023	ARAZURI	24,96	0,00
18/07/2023	ARAZURI	39,02	0,00
31/07/2023	ARAZURI	22,56	8,43
10/08/2023	ARAZURI	25,02	3,94
01/09/2023	ARAZURI	22,62	3,44
12/09/2023	ARAZURI	24,36	4,08
21/09/2023	ARAZURI	24,60	4,43

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 4

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?

02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	8	NO	SI
11/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	2	NO	SI
11/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
21/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

LEKUNBERRI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Alli (39), Lekunberri (1656), Mugiro (66), Iribas (29)
Censo total atendido: 1.790 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/09/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/01/2021 **Referencia en docuware:** 20210114_E-00085
Fecha de la próxima autorización: 13/01/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI
Expediente confederación: 2020S0892

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		695 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1272

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	137	2	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	235	17	92	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	98	2	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12,8	0,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,94 **Grado de sequedad:** 2,70 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/07/2023	ARAZURI	55,10	0,00
19/07/2023	ARAZURI	47,92	0,00
31/07/2023	ARAZURI	44,64	0,00
01/08/2023	ARAZURI	25,56	0,00
14/08/2023	ARAZURI	18,46	0,00
14/08/2023	ARAZURI	27,18	0,00
31/08/2023	ARAZURI	18,80	0,00
31/08/2023	ARAZURI	18,14	0,00
05/09/2023	ARAZURI	57,32	2,70
08/09/2023	ARAZURI	18,20	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LERATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lerate (22)
Censo total atendido: 22 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/06/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/01/2023 **Referencia en docuware:** 20230125_E-00252
Fecha de la próxima autorización: 23/01/2028 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2021S0815

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		20 miles de m^3
Volumen diario:		7 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 67

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	76	48	37	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	257	90	65	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	102	27	73	NO

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 3

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
04/08/2023	Instalación sin tensión por trabajo trabajo programado de IBERDROLA	2	SI	SI
04/08/2023	Instalación sin tensión por fallo del relé de asimetria tras los trabajos de IBERDROLA.No llega SMS	4	NO	SI
05/08/2023	Instalación sin tensión por fallo del relé de asimetria. No llega SMS	7	NO	SI
06/08/2023	Instalación sin tensión por fallo relé de asimetria.Se ajusta relé de asimetria y queda funcionando correctamente.	2	NO	SI

LIEDENA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Liédena (316)
Censo total atendido: 316 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025
Referencia en docuware: 20200814_E-02065
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE LIEDENA
Expediente confederación: 2020S0309

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		40 miles de m^3
Volumen diario:		90 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 114

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	482	12	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1132	75	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	444	15	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
21/07/2023	ARAZURI	25,64	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 3

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Aliviados después de decantación en imhoff por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Aliviados después de decantación en imhoff por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
17/09/2023	Aliviados después de decantación en imhoff por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LIZARRAGA(ERGOIENA)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lizarraga (Capital) (168)
Censo total atendido: 168 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/04/2020 **Referencia en docuware:** 20200605_E-01342
Fecha de la próxima autorización: 06/04/2025 **Titular de la autorización:** CONCEJO DE LIZARRAGA
Expediente confederación: 2020S0408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		64 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 21

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	190	34	82	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	596	44	93	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	247	3	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LUMBIER

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lumbier (1297), Luquin (132)
Censo total atendido: 1.429 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/04/2018 **Referencia en docuware:** 1182/18
Fecha de la próxima autorización: 18/04/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LUMBIER
Expediente confederación: 2017S0262

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		341 miles de m^3
Volumen diario:		931 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 489

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	228	15	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	481	56	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	226	15	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 6,59 **Grado de sequedad:** 5,24 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/07/2023	ARAZURI	25,00	0,00
17/07/2023	ARAZURI	25,74	6,03
04/08/2023	ARAZURI	25,14	5,36
31/08/2023	ARAZURI	25,18	4,45
12/09/2023	ARAZURI	24,72	5,09

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 18

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
06/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	1	NO	SI
07/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	1	NO	SI
26/07/2023	Alivio de agua tamizada y decantada por avería en la sonda de nivel del bombeo a filtro	2	NO	SI
01/09/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

01/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	2	NO	SI
01/09/2023	Parte del afluente alivia en el bombeo de la Chantrea por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Parte del afluente alivia en el bombeo de la Chantrea por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	11	NO	SI
02/09/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	8	NO	SI
12/09/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
12/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	4	NO	SI
12/09/2023	Parte del afluente alivia en el bombeo de la Chantrea por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
15/09/2023	Parte del afluente alivia en el bombeo de la Chantrea por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
15/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	2	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	9	NO	SI
17/09/2023	Por incorporación de aguas de lluvia parte del afluente alivia en el pozo de bombeo del polígono.	1	NO	SI
17/09/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
17/09/2023	Parte del afluente alivia en el bombeo de la Chantrea por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	7	NO	SI

MENDIGORRIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Mendigorría (1124)
Censo total atendido: 1.124 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/02/2022 **Referencia en docuware:** 20220225_E-00479
Fecha de la próxima autorización: 23/02/2027 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2015S1024

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		110 miles de m^3
Volumen diario:		300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 214

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	414	3	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	893	21	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	402	3	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,28 **Grado de sequedad:** 4,79 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/08/2023	ARAZURI	25,24	4,86
04/09/2023	ARAZURI	22,30	4,71

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 2

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/09/2023	Alivios después de tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
11/09/2023	Alivios después de tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

MILAGRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Milagro (3505)
Censo total atendido: 3.505 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210520_E-01611
Fecha de la próxima autorización: 18/05/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE MILAGRO
Expediente confederación: 2019S0853

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		850 miles de m^3
Volumen diario:		2.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2012

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	542	18	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1080	42	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	480	7	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 60,61 **Grado de sequedad:** 2,48 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 1,28 **Grado de sequedad:** 2,55 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	BAJO ARGA	100,00	1,88
06/07/2023	BAJO ARGA	25,00	1,79
07/07/2023	BAJO ARGA	75,00	1,97
12/07/2023	BAJO ARGA	75,00	3,43
14/07/2023	BAJO ARGA	25,00	2,83
19/07/2023	BAJO ARGA	100,00	2,83
26/07/2023	BAJO ARGA	75,00	3,23
28/07/2023	BAJO ARGA	25,00	3,23
01/08/2023	BAJO ARGA	90,00	2,58
03/08/2023	BAJO ARGA	75,00	2,61
08/08/2023	BAJO ARGA	100,00	2,78
10/08/2023	BAJO ARGA	54,00	2,65
11/08/2023	BAJO ARGA	25,00	2,65
11/08/2023	BAJO ARGA	25,00	2,65
14/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,73
16/08/2023	BAJO ARGA	75,00	2,34
18/08/2023	BAJO ARGA	100,00	2,34
22/08/2023	BAJO ARGA	25,00	2,28
23/08/2023	BAJO ARGA	75,00	2,28
30/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,87

30/08/2023	BAJO ARGA	54,00	2,55
31/08/2023	BAJO ARGA	25,00	2,55
04/09/2023	BAJO ARGA	50,00	2,54
07/09/2023	BAJO ARGA	100,00	2,38
08/09/2023	BAJO ARGA	50,00	1,80
11/09/2023	BAJO ARGA	100,00	2,21
12/09/2023	BAJO ARGA	25,00	2,69
13/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,61
13/09/2023	BAJO ARGA	100,00	2,49
14/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,44
15/09/2023	BAJO ARGA	50,00	2,32
19/09/2023	BAJO ARGA	75,00	3,02
19/09/2023	BAJO ARGA	100,00	3,06
20/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,45
21/09/2023	BAJO ARGA	50,00	2,34
22/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,07
26/09/2023	BAJO ARGA	100,00	2,06
28/09/2023	BAJO ARGA	75,00	2,06
25/08/2023	TUDELA	50,00	2,55

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

MIRANDA DE ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Berbinzana (648), Miranda de Arga (873)
Censo total atendido: 1.521 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/12/2001

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210729_E-02351
Fecha de la próxima autorización: 13/05/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2021S0375

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		400 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 331

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	286	12	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	589	68	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	239	13	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 6,11 **Grado de sequedad:** 4,17 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
12/07/2023	ARAZURI	25,00	0,00
21/07/2023	ARAZURI	24,56	3,44
08/08/2023	ARAZURI	24,30	4,04
24/08/2023	ARAZURI	22,62	4,26
13/09/2023	ARAZURI	24,68	4,33
27/09/2023	ARAZURI	25,38	4,76

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
18/07/2023	Parada técnica programada para reforma o mejora de la instalación.	1	SI	SI
19/07/2023	Parada técnica programada para reforma o mejora de la instalación.	1	NO	SI
02/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	8	NO	SI

03/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
11/09/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
28/09/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.	3	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

MONTEAGUDO-TULEBRAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Monteagudo (1109), Tulebras (152), Barillas (257)
Censo total atendido: 1.518 habitantes
Fecha de puesta en operación: 26/06/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/01/2022 **Referencia en docuware:** 20220125_E-00138
Fecha de la próxima autorización: 14/01/2027 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2021S0010

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		330 miles de m^3
Volumen diario:		904 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 506

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1858	14	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	3528	58	98	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	1130	9	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,15 **Grado de sequedad:** 0,56 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 26,98 **Grado de sequedad:** 1,17 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
22/09/2023	BAJO ARGA	26,00	0,56
03/07/2023	TUDELA	52,00	0,78
05/07/2023	TUDELA	26,00	0,25
07/07/2023	TUDELA	26,00	0,78
10/07/2023	TUDELA	52,00	0,25
13/07/2023	TUDELA	52,00	0,78
14/07/2023	TUDELA	26,00	0,25
18/07/2023	TUDELA	52,00	0,78
20/07/2023	TUDELA	26,00	0,25
24/07/2023	TUDELA	25,00	0,78
27/07/2023	TUDELA	52,00	0,25
28/07/2023	TUDELA	26,00	0,78
31/07/2023	TUDELA	26,00	0,25
01/08/2023	TUDELA	78,00	1,13
03/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
04/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
07/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
08/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
09/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
10/08/2023	TUDELA	52,00	1,13

11/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
14/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
16/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
17/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
18/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
21/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
22/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
23/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
24/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
29/08/2023	TUDELA	52,00	1,13
30/08/2023	TUDELA	78,00	1,13
31/08/2023	TUDELA	26,00	1,13
01/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
04/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
05/09/2023	TUDELA	78,00	0,56
07/09/2023	TUDELA	26,00	2,59
08/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
11/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
12/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
13/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
14/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
15/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
18/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
19/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
20/09/2023	TUDELA	52,00	0,56
21/09/2023	TUDELA	26,00	2,59
26/09/2023	TUDELA	52,00	2,59
27/09/2023	TUDELA	78,00	0,56
28/09/2023	TUDELA	78,00	2,59
29/09/2023	TUDELA	52,00	0,56

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

OCHAGAVIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ochagavía (495)
Censo total atendido: 495 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2017 **Referencia en docuware:** 2733/17
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE OCHAGAVIA
Expediente confederación: 2017S0180

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		184 miles de m^3
Volumen diario:		505 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 403

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	141	14	90	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	224	48	79	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	100	14	86	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
31/07/2023	ARAZURI	25,92	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

OLAZAGUTIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Olazti/Olazagutía (1490)
Censo total atendido: 1.490 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/04/2021 **Referencia en docuware:** 20210427_E-01255
Fecha de la próxima autorización: 21/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTÍA
Expediente confederación: 2019S0560

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		300 miles de m^3
Volumen diario:		822 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 573

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	336	23	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	758	99	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	283	19	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,18 **Grado de sequedad:** 1,39 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/07/2023	ARAZURI	17,32	0,00
05/07/2023	ARAZURI	25,34	0,00
07/07/2023	ARAZURI	16,66	0,00
10/07/2023	ARAZURI	25,14	0,00
11/07/2023	ARAZURI	25,54	0,00
13/07/2023	ARAZURI	24,58	0,00
17/07/2023	ARAZURI	24,64	2,16
21/07/2023	ARAZURI	25,02	0,00
24/07/2023	ARAZURI	36,76	1,17
26/07/2023	ARAZURI	18,56	0,00
27/07/2023	ARAZURI	25,38	0,00
01/08/2023	ARAZURI	24,78	1,02
02/08/2023	ARAZURI	24,80	0,00
04/08/2023	ARAZURI	25,74	1,39
07/08/2023	ARAZURI	34,92	0,00
11/08/2023	ARAZURI	18,02	0,00
14/08/2023	ARAZURI	24,28	0,00
17/08/2023	ARAZURI	18,72	0,00
21/08/2023	ARAZURI	18,88	0,00
23/08/2023	ARAZURI	18,14	0,00
25/08/2023	ARAZURI	24,14	0,00

29/08/2023	ARAZURI	17,30	1,29
01/09/2023	ARAZURI	17,92	0,00
01/09/2023	ARAZURI	24,50	0,00
04/09/2023	ARAZURI	18,56	0,00
04/09/2023	ARAZURI	19,08	0,00
07/09/2023	ARAZURI	18,62	0,00
12/09/2023	ARAZURI	23,98	0,00
13/09/2023	ARAZURI	24,02	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

PUENTE LA REINA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Adios (165), Añorbe (605), Enériz (297), Legarda (135), Muruzábal (261), Obanos
Censo total atendido: 5.718 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/07/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2018 **Referencia en docuware:** 0998/18
Fecha de la próxima autorización: 26/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2017S0468

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		620 miles de m^3
Volumen diario:		1.400 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1527

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	268	17	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	618	65	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	204	19	90	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 32,56 **Grado de sequedad:** 4,34 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/07/2023	ARAZURI	22,98	6,35
04/07/2023	ARAZURI	22,34	0,00
10/07/2023	ARAZURI	24,90	0,00
13/07/2023	ARAZURI	22,84	0,00
17/07/2023	ARAZURI	25,54	5,68
21/07/2023	ARAZURI	25,32	4,11
28/07/2023	ARAZURI	25,16	0,00
01/08/2023	ARAZURI	23,70	3,61
01/08/2023	ARAZURI	24,46	3,61
02/08/2023	ARAZURI	25,18	3,84
08/08/2023	ARAZURI	25,26	0,00
09/08/2023	ARAZURI	24,90	4,48
10/08/2023	ARAZURI	25,38	0,00
14/08/2023	ARAZURI	23,06	0,00
14/08/2023	ARAZURI	24,98	0,00
22/08/2023	ARAZURI	25,06	4,61
24/08/2023	ARAZURI	23,08	0,00
28/08/2023	ARAZURI	22,76	3,37
29/08/2023	ARAZURI	25,48	0,00
04/09/2023	ARAZURI	22,80	2,56
05/09/2023	ARAZURI	22,56	0,00

08/09/2023	ARAZURI	49,60	0,00
11/09/2023	ARAZURI	24,14	7,02
14/09/2023	ARAZURI	22,42	0,00
15/09/2023	ARAZURI	24,88	3,72
18/09/2023	ARAZURI	24,48	0,00
20/09/2023	ARAZURI	23,76	0,00
21/09/2023	ARAZURI	23,22	0,00
25/09/2023	ARAZURI	24,52	3,40
27/09/2023	ARAZURI	25,06	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 4

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
01/09/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	5	NO	SI
02/09/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	9	NO	SI
11/09/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	2	NO	SI
21/09/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	3	NO	SI

PUEYO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Pueyo (333)
Censo total atendido: 333 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/03/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 01/11/2021 **Referencia en docuware:** 20210113_E-00073
Fecha de la próxima autorización: 01/11/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0285

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		21 miles de m^3
Volumen diario:		55 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 27

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	294	27	91	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	846	51	94	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	366	4	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

RADA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Rada (594)
Censo total atendido: 594 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/11/2018 **Referencia en docuware:** 1033/18
Fecha de la próxima autorización: 04/11/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO MURILLO EL CUENDE
Expediente confederación: 2017S0635

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		192 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 133

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	84	4	95	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	381	16	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	185	2	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
29/08/2023	Instalación sin tensión por corte en el suministro eléctrico por obras de mejora de la compañía eléctrica.	2	NO	SI

RIEZU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Riezu (121)
Censo total atendido: 121 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025
Referencia en docuware: 20201021_E-02864
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE YERRI
Expediente confederación: 2020S0349

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		66 miles de m^3
Volumen diario:		180 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 112

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	106	20	81	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	241	30	87	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	1111	5	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

RONCAL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Roncal (217)
Censo total atendido: 217 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/10/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/02/2018 **Referencia en docuware:** 1867/18
Fecha de la próxima autorización: 08/02/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE RONCAL
Expediente confederación: 2018S0030

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		59 miles de m^3
Volumen diario:		162 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 82

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	227	6	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	353	30	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	185	6	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SAN MARTIN DE UNX

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): San Martín de Unx (370)
Censo total atendido: 370 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 24/11/2021 **Referencia en docuware:** 20210913_E-02749
Fecha de la próxima autorización: 24/11/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0827

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		25 miles de m^3
Volumen diario:		68 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 66

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	661	13	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1474	49	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	687	5	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/09/2023	ARAZURI	105,12	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

SANGÜESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Rocaforte (40), Sangüesa <> Zangoza (4706)
Censo total atendido: 4.746 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/01/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 10/04/2021 **Referencia en docuware:** 20211014_E-03082
Fecha de la próxima autorización: 10/04/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
Expediente confederación: 2021S0550

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		445 miles de m^3
Volumen diario:		1.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 975

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	292	135	54	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	635	60	90	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	304	13	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 13,54 **Grado de sequedad:** 4,49 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/07/2023	ARAZURI	26,00	0,00
18/07/2023	ARAZURI	25,84	5,02
01/08/2023	ARAZURI	25,44	5,12
02/08/2023	ARAZURI	25,34	0,00
10/08/2023	ARAZURI	24,70	5,04
24/08/2023	ARAZURI	24,66	3,92
25/08/2023	ARAZURI	24,44	0,00
31/08/2023	ARAZURI	25,48	4,24
12/09/2023	ARAZURI	24,56	3,69
20/09/2023	ARAZURI	25,02	4,06
25/09/2023	ARAZURI	25,00	4,82
26/09/2023	ARAZURI	24,98	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 15

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?

07/07/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
27/07/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
15/08/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
15/08/2023	Aliviados en el bombeo a filtro, después del tamizado y decantación, por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
18/08/2023	Instalación sin tensión por avería en la acometida eléctrica. Efluente tratado solo en lagunaje.	29	NO	SI
26/08/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
31/08/2023	Instalación sin tensión por avería en un fusible de la acometida eléctrica. Efluente tratado solo en lagunaje.	19	NO	SI
02/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	13	NO	SI
09/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
11/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
12/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
15/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
20/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
21/09/2023	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

SANTACARA-MELIDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Mélida (714), Santacara (868)
Censo total atendido: 1.582 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02061
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		210 miles de m^3
Volumen diario:		575 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 398

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	194	13	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	533	73	86	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	219	15	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,27 **Grado de sequedad:** 8,30 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
18/07/2023	ARAZURI	25,28	0,00
28/09/2023	ARAZURI	26,10	8,30

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 4

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Aliviados en el bombeo a filtro, después del tamizado y decantación, por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
15/08/2023	Aliviados en el bombeo a filtro, después del tamizado y decantación, por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
02/09/2023	Aliviados en el bombeo a filtro, después del tamizado y decantación, por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
17/09/2023	Aliviados en el bombeo a filtro, después del tamizado y decantación, por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

TAFALLA-OLITE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Olite (3980), Tafalla (10576)
Censo total atendido: 14.556 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/05/2018 **Referencia en docuware:** 1528/18
Fecha de la próxima autorización: 28/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2018S0130

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
P(t) / Fósforo total	2	
Volumen anual máximo:		1.862 miles de m^3
Volumen diario:		5.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4365

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	252	10	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	508	42	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	197	15	92	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	52	10	81	SI
P(t) / Fósforo total	6,0	0,0	91	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 74,92 **Grado de sequedad:** 19,98 **Destino:** ECOGENERACIÓN CABANILLAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
14/09/2023	ARAZURI	24,88	0,00
03/07/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,14	0,00
10/07/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	24,98	0,00
17/07/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,54	0,00
24/07/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,66	0,00
28/07/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	15,34	16,43
02/08/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,86	0,00
08/08/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	28,20	22,74
17/08/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	27,06	0,00
22/08/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	24,08	19,00
28/08/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	17,96	0,00
01/09/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	23,54	0,00
06/09/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	28,40	0,00
13/09/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	25,40	0,00
18/09/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,90	0,00
25/09/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,98	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
04/08/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.	3	NO	SI

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

TUDELA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cascante (3950), Murchante (4156), Tudela (37247), Fontellas (1013)
Censo total atendido: 46.366 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/10/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0508/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0475

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	10	
Volumen anual máximo:		7.560 miles de m^3
Volumen diario:		22.150 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 22983

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	332	14	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	575	68	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	207	14	93	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	33,1	6,0	81	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 469,68 **Grado de sequedad:** 23,71 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/07/2023	GESTCOMPOST	28,48	23,48
04/07/2023	GESTCOMPOST	28,32	23,48
05/07/2023	GESTCOMPOST	28,44	23,48
05/07/2023	GESTCOMPOST	30,30	23,48
05/07/2023	GESTCOMPOST	27,74	23,48
06/07/2023	GESTCOMPOST	27,12	23,48
07/07/2023	GESTCOMPOST	26,84	23,48
07/07/2023	GESTCOMPOST	27,62	23,48
07/07/2023	GESTCOMPOST	26,74	23,48
10/07/2023	GESTCOMPOST	23,30	23,48
11/07/2023	GESTCOMPOST	27,22	23,48
12/07/2023	GESTCOMPOST	28,48	23,48
12/07/2023	GESTCOMPOST	24,34	23,48
14/07/2023	GESTCOMPOST	19,36	23,48
18/07/2023	GESTCOMPOST	20,28	23,48
19/07/2023	GESTCOMPOST	27,42	23,48
20/07/2023	GESTCOMPOST	25,68	23,48
21/07/2023	GESTCOMPOST	29,20	23,48
24/07/2023	GESTCOMPOST	27,14	23,48

28/07/2023	GESTCOMPOST	27,70	23,48
04/08/2023	GESTCOMPOST	28,16	21,63
04/08/2023	GESTCOMPOST	28,40	21,63
04/08/2023	GESTCOMPOST	20,40	21,63
07/08/2023	GESTCOMPOST	26,26	21,63
07/08/2023	GESTCOMPOST	25,00	21,63
09/08/2023	GESTCOMPOST	25,00	21,63
11/08/2023	GESTCOMPOST	26,00	21,63
14/08/2023	GESTCOMPOST	31,50	21,63
16/08/2023	GESTCOMPOST	28,62	21,63
17/08/2023	GESTCOMPOST	26,68	21,63
18/08/2023	GESTCOMPOST	26,76	21,63
18/08/2023	GESTCOMPOST	27,62	21,63
21/08/2023	GESTCOMPOST	25,76	21,63
21/08/2023	GESTCOMPOST	27,46	21,63
21/08/2023	GESTCOMPOST	27,78	21,63
22/08/2023	GESTCOMPOST	28,14	21,63
22/08/2023	GESTCOMPOST	27,46	21,63
23/08/2023	GESTCOMPOST	28,64	21,63
23/08/2023	GESTCOMPOST	27,42	21,63
24/08/2023	GESTCOMPOST	27,56	21,63
25/08/2023	GESTCOMPOST	27,40	21,63
25/08/2023	GESTCOMPOST	26,80	21,63
29/08/2023	GESTCOMPOST	28,90	21,63
30/08/2023	GESTCOMPOST	28,14	21,63
01/09/2023	GESTCOMPOST	27,00	25,67
01/09/2023	GESTCOMPOST	27,14	25,67
04/09/2023	GESTCOMPOST	26,52	25,67
04/09/2023	GESTCOMPOST	29,12	25,67
05/09/2023	GESTCOMPOST	27,42	25,67
05/09/2023	GESTCOMPOST	13,60	0,00
06/09/2023	GESTCOMPOST	27,24	25,67
06/09/2023	GESTCOMPOST	26,28	25,67
08/09/2023	GESTCOMPOST	26,90	25,67
08/09/2023	GESTCOMPOST	26,20	25,67
08/09/2023	GESTCOMPOST	25,06	25,67
11/09/2023	GESTCOMPOST	25,00	25,67
13/09/2023	GESTCOMPOST	25,40	0,00
14/09/2023	GESTCOMPOST	26,36	25,67
14/09/2023	GESTCOMPOST	26,34	25,67
14/09/2023	GESTCOMPOST	26,74	25,67
15/09/2023	GESTCOMPOST	27,14	25,67
15/09/2023	GESTCOMPOST	27,20	25,67
15/09/2023	GESTCOMPOST	27,66	25,67
18/09/2023	GESTCOMPOST	26,68	25,67
19/09/2023	GESTCOMPOST	26,30	25,67
20/09/2023	GESTCOMPOST	28,84	25,67
20/09/2023	GESTCOMPOST	28,00	25,67
21/09/2023	GESTCOMPOST	26,56	25,67
26/09/2023	GESTCOMPOST	27,88	25,67
27/09/2023	GESTCOMPOST	28,02	25,67
28/09/2023	GESTCOMPOST	28,42	25,67
28/09/2023	GESTCOMPOST	26,10	25,67
29/09/2023	GESTCOMPOST	27,86	25,67
29/09/2023	GESTCOMPOST	28,04	25,67

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR

Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
23/09/2023	Intento de robo en la EDAR que la deja sin tension. Se queda fuera de servicio aproximadamente 12 horas hasta que se instala un generador.	12	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

UHARTE-ARAKIL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Uharte-Arakil (771)
Censo total atendido: 771 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2021 **Referencia en docuware:** 20210218_E-00470
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL
Expediente confederación: 2020S0157

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		600	miles de m^3
Volumen diario:		1.650	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 845

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	47	13	72	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	98	29	70	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	29	7	73	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/09/2023	ARAZURI	18,60	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

UJUE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ujué (175)
Censo total atendido: 175 habitantes
Fecha de puesta en operación: 05/10/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/11/2019
Fecha de la próxima autorización: 19/11/2024
Referencia en docuware: 3253/19
Titular de la autorización: MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2019S0042

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	80	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
Volumen anual máximo:		15 miles de m^3
Volumen diario:		40 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 46

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	857	15	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1315	73	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	764	6	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
08/08/2023	ARAZURI	56,10	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ULTZAMA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Alkotz (193), Arraitz-Orkin (210), Auza (161), Eltso (63), Eltzaburu (144), Gerendiain
Censo total atendido: 1.513 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/08/2023
Fecha de la próxima autorización: 30/08/2028
Referencia en docuware: 20230831_E-02796
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA
Expediente confederación: 2023S0223

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		580 miles de m^3
Volumen diario:		1.538 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1400

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	134	9	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	253	25	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	103	10	90	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/07/2023	ARAZURI	23,36	0,00
06/07/2023	ARAZURI	25,36	0,00
12/07/2023	ARAZURI	25,06	0,00
28/07/2023	ARAZURI	25,88	0,00
01/09/2023	ARAZURI	23,08	0,00
11/09/2023	ARAZURI	25,22	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

URROBI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Auritz/Burguete (230), Aurizberri/Espinal (245), Orreaga/Roncesvalles (19)
Censo total atendido: 494 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/04/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/04/2019 **Referencia en docuware:** 2450/19
Fecha de la próxima autorización: 09/04/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0361

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		363 miles de m^3
Volumen diario:		1.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 656

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	79	11	86	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	133	39	71	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	79	16	79	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9,7	5,0	45	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	13,2	7,0	40	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/07/2023	ARAZURI	24,92	0,00
02/08/2023	ARAZURI	25,58	0,00
18/08/2023	ARAZURI	23,76	0,00
05/09/2023	ARAZURI	49,44	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

URROZ-VILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Urroz (399)
Censo total atendido: 399 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2016 **Referencia en docuware:** 2719/16
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2021 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Expediente confederación: 2016S0320

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		48 miles de m^3
Volumen diario:		130 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 69

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	394	12	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	786	53	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	344	9	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 7

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
06/07/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia.	5	NO	SI
06/07/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (decantados) por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
01/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia.	4	NO	SI
01/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (decantados) por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (decantados) por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	7	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia.	4	NO	SI
15/09/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia.	1	NO	SI

UZTARROZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Uztárroz <> Uztarroze (147)
Censo total atendido: 147 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/05/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/05/2022 **Referencia en docuware:** 20220517_E-01426
Fecha de la próxima autorización: 16/05/2027 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE UZTARROZ
Expediente confederación: 2023SEG0102

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		60 miles de m^3
Volumen diario:		165 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 61

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	16	10	31	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	82	42	49	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	51	11	78	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,54 **Grado de sequedad:** 3,08 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
27/09/2023	ARAZURI	82,52	3,08

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALTIERRA-ARGUEDAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arguedas (2312), Valtierra (2439)
Censo total atendido: 4.751 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/11/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/09/2021 **Referencia en docuware:** 20210914_E-02766
Fecha de la próxima autorización: 13/09/2026 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2020S0459

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		1.100 miles de m^3
Volumen diario:		2.650 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4002

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	597	14	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1643	62	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	653	11	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 139,93 **Grado de sequedad:** 32,17 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/07/2023	GESTCOMPOST	15,00	29,50
11/07/2023	GESTCOMPOST	16,42	29,50
12/07/2023	GESTCOMPOST	15,00	29,50
13/07/2023	GESTCOMPOST	15,00	29,50
17/07/2023	GESTCOMPOST	16,36	29,50
20/07/2023	GESTCOMPOST	15,42	29,50
26/07/2023	GESTCOMPOST	15,48	29,50
27/07/2023	GESTCOMPOST	15,42	29,50
02/08/2023	GESTCOMPOST	15,74	28,00
07/08/2023	GESTCOMPOST	15,74	28,00
08/08/2023	GESTCOMPOST	15,00	28,00
10/08/2023	GESTCOMPOST	15,00	28,00
16/08/2023	GESTCOMPOST	15,22	28,00
21/08/2023	GESTCOMPOST	16,46	28,00
23/08/2023	GESTCOMPOST	16,26	28,00
25/08/2023	GESTCOMPOST	16,30	28,00
30/08/2023	GESTCOMPOST	15,00	28,00
01/09/2023	GESTCOMPOST	16,40	37,58
07/09/2023	GESTCOMPOST	16,26	37,58
08/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58
12/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58

13/09/2023	GESTCOMPOST	15,78	37,58
15/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58
18/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58
21/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58
25/09/2023	GESTCOMPOST	15,00	37,58
26/09/2023	GESTCOMPOST	15,12	37,58
28/09/2023	GESTCOMPOST	16,54	37,58

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VILLAFRANCA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Villafranca (2945)
Censo total atendido: 2.945 habitantes
Fecha de puesta en operación: 11/09/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/06/2021 **Referencia en docuware:** 20210907_E-02693
Fecha de la próxima autorización: 09/06/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
Expediente confederación: 2020S0322

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		500 miles de m^3
Volumen diario:		1.370 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1249

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	349	8	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	875	38	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	252	11	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 11,29 **Grado de sequedad:** 2,93 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 1,58 **Grado de sequedad:** 3,15 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/07/2023	BAJO ARGA	50,00	2,78
14/07/2023	BAJO ARGA	50,00	2,81
28/07/2023	BAJO ARGA	50,00	2,61
08/08/2023	BAJO ARGA	25,00	3,20
11/08/2023	BAJO ARGA	25,00	3,20
17/08/2023	BAJO ARGA	50,00	3,20
23/08/2023	BAJO ARGA	25,00	1,34
30/08/2023	BAJO ARGA	36,00	3,15
31/08/2023	BAJO ARGA	25,00	3,15
27/09/2023	BAJO ARGA	50,00	3,47
25/08/2023	TUDELA	25,00	3,15
28/08/2023	TUDELA	25,00	3,15

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

YESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Yesa (280)
Censo total atendido: 280 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2017 **Referencia en docuware:** 2004/17
Fecha de la próxima autorización: 06/07/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE YESA
Expediente confederación: 2016S0902

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		60 miles de m^3
Volumen diario:		164 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 121

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	268	11	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	695	38	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	237	11	95	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 7

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/07/2023	Se producen alivios despues del imhoff por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI
21/08/2023	Bombeo a filtro parado por avería electromecánica. El agua se vierte decantada.	3	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (despues del imhoff) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	8	NO	SI
02/09/2023	Se producen alivios en la obra de entrada por lluvias.	5	NO	SI
11/09/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (despues del imhoff) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios en la obra de entrada por lluvias.	4	NO	SI
17/09/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (despues del imhoff) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores. Se prolongan por mal	13	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

ZIORDIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Tercer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): ZIORDIA (346)
Censo total atendido: 346 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/09/2021 **Referencia en docuware:** 20210210_E-00386
Fecha de la próxima autorización: 02/09/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ZIORDIA
Expediente confederación: 2021S0005

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		93 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 44

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	96	10	89	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	348	65	81	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	115	6	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio