AIBAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Aibar/Oibar (805)
Censo total atendido: 805 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/07/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/04/2020 **Referencia en docuware:** 20200504_E-00969
Fecha de la próxima autorización: 30/04/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AIBAR
Expediente confederación: 2019S0806

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		356 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 274

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	163	1	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	580	14	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	282	2	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	33,0	0,0	100	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	47,7	1,0	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,20 **Grado de sequedad:** 4,53 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
20/10/2020	ARAZURI	22,72	3,26
16/12/2020	ARAZURI	25,78	5,64

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 7

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/11/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	6	NO	SI
07/12/2020	Aliviados después del tamizado por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

09/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI
10/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	9	NO	SI
11/12/2020	Aliviados después del tamizado por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

AIZAROTZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Aizarotz (184)
Censo total atendido: 184 habitantes
Fecha de puesta en operación: 08/03/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/12/2017 **Referencia en docuware:** 0228/18
Fecha de la próxima autorización: 13/12/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BASABURUA
Expediente confederación: 2017S0246

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		42 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 0

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	110	6	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	279	25	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	94	3	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,27 **Grado de sequedad:** 1,70 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/11/2020	ARAZURI	16,14	1,70

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ALSASUA-URDIAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Altsasu/Alsasua (7443), Urdiain (653)
Censo total atendido: 8.096 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/09/2016 **Referencia en docuware:** 2325/16
Fecha de la próxima autorización: 14/09/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ALSASUA-URDIAIN
Expediente confederación: 2015S0648

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		1.497 miles de m^3
Volumen diario:		4.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5297

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	152	6	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	311	28	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	112	4	96	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	29,1	2,0	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,24 **Grado de sequedad:** 3,37 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	23,74	0,00
19/10/2020	ARAZURI	25,20	2,87
21/10/2020	ARAZURI	23,46	0,00
27/10/2020	ARAZURI	26,02	0,00
11/11/2020	ARAZURI	24,56	4,70
18/11/2020	ARAZURI	25,62	0,00
25/11/2020	ARAZURI	26,02	0,00
30/11/2020	ARAZURI	24,94	2,56
10/12/2020	ARAZURI	25,64	0,00
14/12/2020	ARAZURI	25,02	0,00
21/12/2020	ARAZURI	24,14	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

AMESCOA BAJA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Artaza (141), Baquedano (125), Baríndano (93), Gollano (31), Zudaire (Capital) (231)
Censo total atendido: 621 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/02/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/08/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02060
Fecha de la próxima autorización: 26/03/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AMESCOA BAJA
Expediente confederación: 2020S0254

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		86 miles de m^3
Volumen diario:		235 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 235

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	155	14	91	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	368	60	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	147	9	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
19/10/2020	ARAZURI	25,32	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARBIZU-LAKUNTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Arbizu (1104), Lakuntza (1279)
Censo total atendido: 2.383 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0507/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0471

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		500 miles de m^3
Volumen diario:		1.350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1624

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	185	15	91	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	548	34	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	222	7	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	20,2	1,0	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,62 **Grado de sequedad:** 4,15 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
20/10/2020	ARAZURI	20,22	4,27
20/10/2020	ARAZURI	7,82	4,27
04/11/2020	ARAZURI	22,20	0,00
12/11/2020	ARAZURI	24,38	4,20
27/11/2020	ARAZURI	17,00	0,00
15/12/2020	ARAZURI	19,72	3,91

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARTAJONA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Artajona (1675)
Censo total atendido: 1.675 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1988

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/07/2020 **Referencia en docuware:** 20200722_E-01879
Fecha de la próxima autorización: 05/01/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2020S0300

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		220 miles de m^3
Volumen diario:		600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 551

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	137	1	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	321	42	87	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	130	6	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,43 **Grado de sequedad:** 4,68 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
22/10/2020	ARAZURI	22,82	6,80
13/11/2020	ARAZURI	24,90	3,83
16/12/2020	ARAZURI	25,70	3,61

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
25/10/2020	Se producen alivios despues de tamizados y decantados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/11/2020	Se producen alivios despues de tamizados y decantados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios despues de tamizados y decantados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios despues de tamizados y decantados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios despues de tamizados y decantados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

ARTIEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Artieda (154)
Censo total atendido: 154 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/06/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/01/2020 **Referencia en docuware:** 3442/19
Fecha de la próxima autorización: 15/01/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE URRAUL BAJO
Expediente confederación: 2019S0358

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		96 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 86

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	67	16	76	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	191	42	78	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	81	10	87	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 10

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
03/10/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
04/10/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	8	NO	SI
05/10/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
25/10/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/11/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
04/12/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
06/12/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI

07/12/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	20	NO	SI
08/12/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	157	NO	SI
15/12/2020	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

AZAGRA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Azagra (3843)
Censo total atendido: 3.843 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/2018 **Referencia en docuware:** 0747/18
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AZAGRA
Expediente confederación: 2017S0312

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		800 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1594

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	57	4	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	329	31	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	152	5	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 14,09 **Grado de sequedad:** 2,97 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
16/10/2020	BAJO ARGA	100,00	3,28
23/10/2020	BAJO ARGA	75,00	3,28
27/10/2020	BAJO ARGA	25,00	3,28
02/11/2020	BAJO ARGA	25,00	4,13
11/11/2020	BAJO ARGA	25,00	0,71
12/11/2020	BAJO ARGA	75,00	4,13
20/11/2020	BAJO ARGA	100,00	0,71
26/11/2020	BAJO ARGA	25,00	4,13
31/12/2020	BAJO ARGA	25,00	5,93

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Caparroso (2755), Funes (2440), Marcilla (2835), Peralta (5893), Falces (2315)
Censo total atendido: 16.238 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2018 **Referencia en docuware:** 3397/17
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2023 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2017S0364

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		2.500 miles de m^3
Volumen diario:		6.050 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4487

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	249	12	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	705	72	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	341	12	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 258,57 **Grado de sequedad:** 28,86 **Destino:** NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	17,80	30,00
02/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	28,98	30,00
06/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	27,60	30,00
08/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	28,44	30,00
13/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	26,50	30,00
14/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,70	30,00
15/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,12	30,00
19/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	24,70	30,00
20/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	26,32	30,00
21/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,42	30,00
22/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,58	30,00
23/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,60	30,00
26/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,74	30,00
27/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,08	30,00
29/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	27,36	30,00
29/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,72	30,00
30/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,00	30,00
02/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	27,20	29,00
03/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,96	29,00
05/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,20	29,00
09/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	26,78	29,00

10/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,58	29,00
11/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,06	29,00
12/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,28	29,00
13/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,92	29,00
16/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,00	29,00
17/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,36	29,00
18/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,94	29,00
20/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,60	29,00
23/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	25,20	29,00
25/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,74	29,00
26/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,48	29,00
27/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,36	29,00
30/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	25,80	29,00
01/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,82	26,98
01/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,18	26,98
02/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,28	26,98
09/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	23,00	26,98
11/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,68	26,98
15/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,58	26,98
18/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,72	26,98
21/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,26	26,98
22/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,26	26,98
23/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,22	26,98
28/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,82	26,98
29/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,18	26,98
29/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,48	26,98
30/12/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	23,36	26,98

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO EBRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Ablitas (2481), Buñuel (2219), Cabanillas (1357), Fustiñana (2490), Ribaforada (3750)
Censo total atendido: 12.297 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/05/2018 **Referencia en docuware:** 0876/18
Fecha de la próxima autorización: 28/05/2023 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2017S0449

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		3.139 miles de m^3
Volumen diario:		8.600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 9982

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1117	7	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	2087	72	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	856	13	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 165,16 **Grado de sequedad:** 30,85 **Destino:** E-cogeneracion zona Sureste

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	15,84	31,15
02/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,36	31,15
06/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,70	31,15
07/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,38	31,15
09/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	14,16	31,15
13/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	15,60	31,15
15/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,46	31,15
16/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,90	31,15
22/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,90	31,15
22/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,26	31,15
27/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	12,88	31,15
02/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,36	32,94
04/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,20	32,94
04/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	15,90	32,94
06/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,10	32,94
09/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,60	32,94
12/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	32,94
17/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,26	32,94
17/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,10	32,94
20/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	14,26	32,94
20/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,22	32,94

24/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,40	32,94
26/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,28	32,94
27/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	32,94
02/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,96	27,46
04/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,10	27,46
11/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	13,46	27,46
14/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,26	27,46
16/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	15,06	27,46
23/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,10	27,46
24/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,66	27,46
28/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	27,46
29/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,96	27,46

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BAJO EGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Andosilla (2743), Cárcar (1069), San Adrián (6292)
Censo total atendido: 10.104 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/09/2015 **Referencia en docuware:** 0961/15
Fecha de la próxima autorización: 04/09/2020 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Expediente confederación: 2014S0687

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		2.300 miles de m^3
Volumen diario:		6.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 8653

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	167	12	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	746	75	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	343	14	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	26,3	3,0	87	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 95,60 **Grado de sequedad:** 2,39 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 1,60 **Grado de sequedad:** 2,13 **Destino:** E-cogeneracion zona Sureste
Nº de Tm. MS: 2,11 **Grado de sequedad:** 2,11 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 1,63 **Grado de sequedad:** 3,26 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	BAJO ARGA	50,00	2,34
02/10/2020	BAJO ARGA	75,08	2,12
05/10/2020	BAJO ARGA	75,04	1,93
06/10/2020	BAJO ARGA	50,06	1,93
07/10/2020	BAJO ARGA	75,06	1,96
07/10/2020	BAJO ARGA	100,08	1,93
09/10/2020	BAJO ARGA	75,04	1,96
13/10/2020	BAJO ARGA	75,16	2,07
14/10/2020	BAJO ARGA	75,04	2,07
15/10/2020	BAJO ARGA	75,08	1,93
16/10/2020	BAJO ARGA	75,04	2,02
19/10/2020	BAJO ARGA	50,06	3,01
20/10/2020	BAJO ARGA	75,04	2,88
21/10/2020	BAJO ARGA	75,02	2,87
22/10/2020	BAJO ARGA	75,02	2,71
23/10/2020	BAJO ARGA	75,06	2,63

26/10/2020	BAJO ARGA	25,00	2,38
28/10/2020	BAJO ARGA	25,00	2,33
02/11/2020	BAJO ARGA	100,40	1,71
04/11/2020	BAJO ARGA	75,00	1,81
05/11/2020	BAJO ARGA	75,02	1,79
06/11/2020	BAJO ARGA	50,04	1,94
09/11/2020	BAJO ARGA	50,02	1,98
09/11/2020	BAJO ARGA	50,00	1,98
10/11/2020	BAJO ARGA	100,06	2,02
11/11/2020	BAJO ARGA	75,02	2,02
12/11/2020	BAJO ARGA	75,00	1,86
13/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,10
16/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,17
17/11/2020	BAJO ARGA	100,04	2,17
18/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,14
19/11/2020	BAJO ARGA	100,00	1,87
20/11/2020	BAJO ARGA	25,00	2,31
20/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,31
23/11/2020	BAJO ARGA	25,00	2,04
23/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,18
25/11/2020	BAJO ARGA	100,00	1,76
27/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,03
30/11/2020	BAJO ARGA	105,00	1,80
01/12/2020	BAJO ARGA	100,00	1,92
02/12/2020	BAJO ARGA	25,00	1,98
04/12/2020	BAJO ARGA	50,00	1,99
09/12/2020	BAJO ARGA	75,00	2,24
10/12/2020	BAJO ARGA	100,00	2,24
11/12/2020	BAJO ARGA	50,00	7,06
14/12/2020	BAJO ARGA	75,00	2,47
15/12/2020	BAJO ARGA	75,00	4,42
16/12/2020	BAJO ARGA	50,06	3,74
17/12/2020	BAJO ARGA	75,00	4,00
18/12/2020	BAJO ARGA	25,00	3,89
21/12/2020	BAJO ARGA	75,00	2,48
22/12/2020	BAJO ARGA	50,00	3,10
23/12/2020	BAJO ARGA	75,00	2,98
24/12/2020	BAJO ARGA	75,00	3,05
28/12/2020	BAJO ARGA	75,00	2,96
29/12/2020	BAJO ARGA	75,00	3,18
30/12/2020	BAJO ARGA	100,00	2,69
31/12/2020	BAJO ARGA	25,00	1,99
29/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	50,00	2,33
30/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	25,00	1,73
26/10/2020	TUDELA	25,00	2,11
27/10/2020	TUDELA	50,00	2,11
28/10/2020	TUDELA	25,00	2,11
30/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,26

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BARASOAIN-GARINOAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Barásoain (621), Garínoain (499)
Censo total atendido: 1.120 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/12/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/10/2020 **Referencia en docuware:** 3017/15
Fecha de la próxima autorización: 21/10/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2014S0915

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		153 miles de m^3
Volumen diario:		420 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 389

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	347	8	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	407	43	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	206	9	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,63 **Grado de sequedad:** 3,66 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
21/10/2020	ARAZURI	22,56	3,42
20/11/2020	ARAZURI	24,68	3,80
24/12/2020	ARAZURI	24,50	3,75

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 8

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
25/10/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
25/10/2020	Aliviados sin tratamiento por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/11/2020	Aliviados sin tratamiento por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/11/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

04/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
07/12/2020	Aliviados sin tratamiento por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

BEIRE-PITILLAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Beire (286), Pitillas (484)
Censo total atendido: 770 habitantes
Fecha de puesta en operación: 13/04/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/12/2015 **Referencia en docuware:** 3014/15
Fecha de la próxima autorización: 11/12/2020 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2014S0965

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
P(t) / Fósforo total	2	
Volumen anual máximo:		180 miles de m^3
Volumen diario:		490 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 456

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	181	2	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	538	35	93	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	255	8	97	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	46	15	67	INFORMATIVO
P(t) / Fósforo total	5,6	2,0	56	NO

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,94 **Grado de sequedad:** 7,72 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
17/11/2020	ARAZURI	25,70	9,33
18/12/2020	ARAZURI	25,40	6,09

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BURGUI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Burgui (207)
Censo total atendido: 207 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/09/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2018 **Referencia en docuware:** 119/18
Fecha de la próxima autorización: 26/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BURGUI
Expediente confederación: 2017S0264

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		57 miles de m^3
Volumen diario:		155 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 178

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	162	8	95	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	324	35	89	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	131	4	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CADREITA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cadreita (1964)
Censo total atendido: 1.964 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/05/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/09/2017 **Referencia en docuware:** 2361/17
Fecha de la próxima autorización: 30/09/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CADREITA
Expediente confederación: 2016S0934

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		324 miles de m^3
Volumen diario:		1.245 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 919

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1280	15	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1788	81	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	521	14	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 25,98 **Grado de sequedad:** 4,00 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	3,44
09/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,62
15/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,52
20/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	6,49
22/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,57
26/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	3,28
28/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	3,51
02/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	3,12
06/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,56
09/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	3,56
11/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,15
18/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,52
20/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,05
01/12/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,95
30/12/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,89

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Carcastillo (2169), Murillo el Fruto (639)
Censo total atendido: 2.808 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/02/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/08/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02066
Fecha de la próxima autorización: 14/08/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		400 miles de m^3
Volumen diario:		1.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 785

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	190	6	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	409	33	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	163	9	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 5,51 **Grado de sequedad:** 5,55 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	24,96	6,03
27/10/2020	ARAZURI	24,52	5,60
11/11/2020	ARAZURI	24,86	5,42
14/12/2020	ARAZURI	24,88	5,16

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 32

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	6	NO	SI
03/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	3	NO	SI
04/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	7	NO	SI
20/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	1	NO	SI

07/11/2020	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
07/11/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	7	NO	SI
07/11/2020	Se producen aliviosen el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
04/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
04/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	3	NO	SI
05/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	3	NO	SI
05/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
06/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
06/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	1	NO	SI
06/12/2020	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI
07/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	14	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI
08/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
08/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	8	NO	SI
09/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	1	NO	SI
10/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	3	NO	SI
10/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	NO
11/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
12/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
12/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	5	NO	SI
15/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	5	NO	SI
15/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
19/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	19	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
28/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de un desbaste en el pozo de bombeo de Murillo el Fruto por entrada de aguas de lluvia en	6	NO	SI

CASEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cáseda (951)
Censo total atendido: 951 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/02/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/08/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02062
Fecha de la próxima autorización: 28/05/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CÁSEDA
Expediente confederación: 2020S0289

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		91 miles de m^3
Volumen diario:		228 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 163

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	189	20	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	535	101	81	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	240	21	91	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,07 **Grado de sequedad:** 4,38 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	22,30	4,19
23/12/2020	ARAZURI	24,96	4,56

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 8

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
25/10/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	2	NO	SI
07/11/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	7	NO	SI
05/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	7	NO	SI
10/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI

11/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	6	NO	SI
15/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

CASTEJÓN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Castejón (4163)
Censo total atendido: 4.163 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/02/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/05/2020 **Referencia en docuware:** 20200618_E-01523
Fecha de la próxima autorización: 26/05/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN
Expediente confederación: 2020S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		325 miles de m^3
Volumen diario:		890 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1128

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	256	18	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	625	88	86	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	244	15	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 25,27 **Grado de sequedad:** 3,74 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,53
09/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,27
15/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	5,00
20/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,27
22/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,32
26/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,65
28/10/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	6,79
02/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	3,17
06/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	3,25
11/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,96
18/11/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,13
02/12/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	3,02
17/12/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	2,75
30/12/2020	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	3,77

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CINTRUENIGO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cintruénigo (7903)
Censo total atendido: 7.903 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/08/2019 **Referencia en docuware:** 0318/19
Fecha de la próxima autorización: 02/08/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO
Expediente confederación: 2016S0232

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		730 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1473

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	443	21	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1375	72	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	657	15	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	35,8	2,0	94	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	66,4	6,0	91	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 44,93 **Grado de sequedad:** 1,92 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	TUDELA	50,00	2,00
01/10/2020	TUDELA	104,00	1,29
02/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
05/10/2020	TUDELA	26,00	2,00
06/10/2020	TUDELA	25,00	2,00
06/10/2020	TUDELA	130,00	1,29
07/10/2020	TUDELA	52,00	1,29
08/10/2020	TUDELA	52,00	2,00
13/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
14/10/2020	TUDELA	26,00	2,00
15/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
19/10/2020	TUDELA	52,00	2,00
20/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
21/10/2020	TUDELA	40,00	2,00
23/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
26/10/2020	TUDELA	52,00	2,00
27/10/2020	TUDELA	78,00	1,29

28/10/2020	TUDELA	26,00	2,00
29/10/2020	TUDELA	26,00	1,29
30/10/2020	TUDELA	20,00	1,29
30/10/2020	TUDELA	26,00	2,00
02/11/2020	TUDELA	52,00	0,27
03/11/2020	TUDELA	26,00	0,97
04/11/2020	TUDELA	26,00	0,87
05/11/2020	TUDELA	26,00	0,22
06/11/2020	TUDELA	52,00	0,27
09/11/2020	TUDELA	26,00	0,97
10/11/2020	TUDELA	26,00	0,87
11/11/2020	TUDELA	26,00	0,22
12/11/2020	TUDELA	26,00	0,27
13/11/2020	TUDELA	52,00	0,97
16/11/2020	TUDELA	26,00	0,87
17/11/2020	TUDELA	52,00	0,22
18/11/2020	TUDELA	26,00	0,27
19/11/2020	TUDELA	26,00	0,97
20/11/2020	TUDELA	52,00	0,87
23/11/2020	TUDELA	26,00	0,22
24/11/2020	TUDELA	26,00	0,27
25/11/2020	TUDELA	26,00	0,97
26/11/2020	TUDELA	26,00	0,87
27/11/2020	TUDELA	26,00	0,22
30/11/2020	TUDELA	52,00	0,27
01/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
02/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
04/12/2020	TUDELA	52,00	1,81
09/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
10/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
11/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
11/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
14/12/2020	TUDELA	52,00	6,36
15/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
17/12/2020	TUDELA	130,00	6,36
18/12/2020	TUDELA	78,00	0,81
21/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
22/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
23/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
24/12/2020	TUDELA	52,00	0,81
29/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
29/12/2020	TUDELA	26,00	0,81
30/12/2020	TUDELA	26,00	6,36
31/12/2020	TUDELA	26,00	0,81

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CIRAUQUI-MAÑERU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cirauqui (487), Mañeru (434)
Censo total atendido: 921 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/12/2015 **Referencia en docuware:** 3016/15
Fecha de la próxima autorización: 11/12/2020 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2014S0957

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		130 miles de m^3
Volumen diario:		355 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 271

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	278	4	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	852	44	95	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	360	6	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,99 **Grado de sequedad:** 3,92 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
19/10/2020	ARAZURI	25,36	3,71
23/12/2020	ARAZURI	25,36	4,13

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

CORELLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Corella (7971)
Censo total atendido: 7.971 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/02/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** E-02215
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2019S0551

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		800 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1642

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	351	11	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	835	37	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	362	5	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	35,9	0,0	98	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	60,0	3,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 43,95 **Grado de sequedad:** 2,45 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	TUDELA	52,00	0,98
05/10/2020	TUDELA	26,00	2,59
07/10/2020	TUDELA	26,00	2,14
13/10/2020	TUDELA	52,00	0,98
15/10/2020	TUDELA	52,00	2,14
15/10/2020	TUDELA	26,00	2,59
19/10/2020	TUDELA	52,00	0,98
21/10/2020	TUDELA	25,00	2,59
22/10/2020	TUDELA	26,00	2,14
23/10/2020	TUDELA	78,00	0,98
27/10/2020	TUDELA	26,00	2,59
28/10/2020	TUDELA	52,00	2,14
29/10/2020	TUDELA	26,00	0,98
30/10/2020	TUDELA	52,00	2,59
02/11/2020	TUDELA	26,00	1,31
03/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
04/11/2020	TUDELA	52,00	2,19

05/11/2020	TUDELA	26,00	1,31
06/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
09/11/2020	TUDELA	26,00	2,19
10/11/2020	TUDELA	52,00	1,31
11/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
12/11/2020	TUDELA	26,00	2,19
13/11/2020	TUDELA	52,00	1,31
14/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
16/11/2020	TUDELA	52,00	2,19
17/11/2020	TUDELA	26,00	1,31
18/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
20/11/2020	TUDELA	26,00	2,19
23/11/2020	TUDELA	26,00	1,31
24/11/2020	TUDELA	52,00	0,91
25/11/2020	TUDELA	26,00	2,19
26/11/2020	TUDELA	26,00	1,31
27/11/2020	TUDELA	26,00	0,91
30/11/2020	TUDELA	52,00	2,19
01/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
02/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
04/12/2020	TUDELA	52,00	4,50
10/12/2020	TUDELA	52,00	4,50
11/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
14/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
15/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
21/12/2020	TUDELA	52,00	4,50
22/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
24/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
28/12/2020	TUDELA	52,00	4,50
28/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
29/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
30/12/2020	TUDELA	26,00	4,50
31/12/2020	TUDELA	52,00	4,50

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CORTES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cortes (3151)
Censo total atendido: 3.151 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/02/2016 **Referencia en docuware:** 0347/16
Fecha de la próxima autorización: 15/02/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CORTES
Expediente confederación: 2015S1026

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
Volumen anual máximo:		200 miles de m^3
Volumen diario:		547 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 769

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	225	10	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	626	37	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	232	7	97	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	53	8	85	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 12,75 **Grado de sequedad:** 2,58 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	TUDELA	26,00	2,41
08/10/2020	TUDELA	26,00	2,41
22/10/2020	TUDELA	26,00	2,41
29/10/2020	TUDELA	52,00	2,41
05/11/2020	TUDELA	26,00	4,03
12/11/2020	TUDELA	52,00	2,06
19/11/2020	TUDELA	26,00	3,68
25/11/2020	TUDELA	52,00	2,42
02/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
09/12/2020	TUDELA	52,00	2,54
18/12/2020	TUDELA	52,00	2,54
22/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
30/12/2020	TUDELA	52,00	2,54

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Aoiz<>Agoitz (2695), Ekai (38)
Censo total atendido: 2.733 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/01/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2017 **Referencia en docuware:** 1439/17
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2022 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2016S0725

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		615 miles de m^3
Volumen diario:		1.700 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1600

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	293	1	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	580	16	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	239	1	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,33 **Grado de sequedad:** 2,50 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	ARAZURI	21,52	2,50
15/10/2020	ARAZURI	24,38	2,46
20/10/2020	ARAZURI	22,68	2,12
03/11/2020	ARAZURI	24,50	2,28
13/11/2020	ARAZURI	24,64	2,14
20/11/2020	ARAZURI	24,38	2,16
23/11/2020	ARAZURI	22,40	2,66
30/11/2020	ARAZURI	22,48	2,58
10/12/2020	ARAZURI	24,48	2,69
18/12/2020	ARAZURI	48,50	2,66
23/12/2020	ARAZURI	48,74	2,69
28/12/2020	ARAZURI	25,04	2,64

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ERRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Erro (138)
Censo total atendido: 138 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/03/2020 **Referencia en docuware:** E-03091
Fecha de la próxima autorización: 11/03/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ERRO
Expediente confederación: 2020S0146

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		53 miles de m^3
Volumen diario:		146 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 157

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	40	13	67	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	156	47	69	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	57	12	79	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ESPARZA SALAZAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Esparza de Salazar (74)
Censo total atendido: 74 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/02/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/12/2017 **Referencia en docuware:** 0223/18
Fecha de la próxima autorización: 11/06/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ESPARZA DE SALAZAR
Expediente confederación: 2017S0336

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		28 miles de m^3
Volumen diario:		23 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 117

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	12	0	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	0	24	0	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	0	6	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ETXARRI-ARANATZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Etxarri-Aranatz (2448)
Censo total atendido: 2.448 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/06/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/04/2015 **Referencia en docuware:** 1095/15
Fecha de la próxima autorización: 16/04/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ETXARRI-ARANATZ
Expediente confederación: 2014S0978

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		390 miles de m^3
Volumen diario:		1.080 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1377

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	225	15	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	383	54	86	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	176	12	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,82 **Grado de sequedad:** 2,54 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
27/10/2020	ARAZURI	27,58	0,00
27/10/2020	ARAZURI	7,70	0,00
25/11/2020	ARAZURI	17,96	0,00
25/11/2020	ARAZURI	18,34	2,54

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

EUGI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Eugi (355)
Censo total atendido: 355 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/03/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 05/03/2019 **Referencia en docuware:** 1594/19
Fecha de la próxima autorización: 05/03/2024 **Titular de la autorización:** CONCEJO DE EUGI
Expediente confederación: 2018S0360

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		63 miles de m^3
Volumen diario:		172 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 187

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	110	3	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	216	22	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	87	4	95	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

EULATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Eulate (284)
Censo total atendido: 284 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/04/1999

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020 **Referencia en docuware:** E-02862
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE EULATE
Expediente confederación: 2020S0147

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		39 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 91

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	2300	10	100	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	2284	45	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	1044	9	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,4	1,0	88	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	57,7	4,0	92	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

EZCAROZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Ezcaroz (306)
Censo total atendido: 306 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/11/2017 **Referencia en docuware:** 3398/17
Fecha de la próxima autorización: 20/11/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE EZCAROZ
Expediente confederación: 2017S0165

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		37 miles de m^3
Volumen diario:		102 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 483

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	9	3	65	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	95	14	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	3	87	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
26/10/2020	ARAZURI	83,00	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

FIGAROL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Figarol (314)
Censo total atendido: 314 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/11/2019 **Referencia en docuware:** 2880/19
Fecha de la próxima autorización: 19/11/2019 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2019S0211

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		52 miles de m^3
Volumen diario:		144 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 71

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	53	1	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	176	18	90	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	70	4	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 11,17 **Grado de sequedad:** 10,77 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
30/11/2020	ARAZURI	103,74	10,77

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

FITERO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Fitero (2011)
Censo total atendido: 2.011 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/12/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/11/2019 **Referencia en docuware:** 3029/18
Fecha de la próxima autorización: 25/11/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE FITERO
Expediente confederación: 2018S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		200 miles de m^3
Volumen diario:		550 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 505

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	192	41	78	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1516	100	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	821	20	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 15,23 **Grado de sequedad:** 2,04 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	TUDELA	26,00	1,90
09/10/2020	TUDELA	52,00	1,78
14/10/2020	TUDELA	26,00	1,90
16/10/2020	TUDELA	52,00	1,78
20/10/2020	TUDELA	26,00	1,90
22/10/2020	TUDELA	52,00	1,78
26/10/2020	TUDELA	26,00	1,90
29/10/2020	TUDELA	26,00	1,78
30/10/2020	TUDELA	20,00	1,90
03/11/2020	TUDELA	26,00	0,30
05/11/2020	TUDELA	26,00	0,51
10/11/2020	TUDELA	26,00	3,23
12/11/2020	TUDELA	26,00	2,93
17/11/2020	TUDELA	26,00	0,30
18/11/2020	TUDELA	26,00	0,51
19/11/2020	TUDELA	26,00	3,23
23/11/2020	TUDELA	26,00	2,93
26/11/2020	TUDELA	26,00	0,30
01/12/2020	TUDELA	26,00	2,51
09/12/2020	TUDELA	26,00	3,19
14/12/2020	TUDELA	26,00	2,51

21/12/2020	TUDELA	26,00	3,19
24/12/2020	TUDELA	26,00	2,51
28/12/2020	TUDELA	26,00	3,19
29/12/2020	TUDELA	26,00	2,51
30/12/2020	TUDELA	26,00	3,19

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

GARDE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Garde (139)
Censo total atendido: 139 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/12/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/09/2016 **Referencia en docuware:** 2326/16
Fecha de la próxima autorización: 14/09/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE GARDE
Expediente confederación: 2015S0752

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		30 miles de m^3
Volumen diario:		75 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 0

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	63	1	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	139	9	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	69	1	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

IRAÑETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Irañeta (172)
Censo total atendido: 172 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/02/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/07/2018 **Referencia en docuware:** 0528/18
Fecha de la próxima autorización: 02/07/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRAÑETA
Expediente confederación: 2017S0261

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		50 miles de m^3
Volumen diario:		136 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 203

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	42	9	78	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	117	27	77	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	53	8	85	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

IRURTZUN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Irurtzun (2233)
Censo total atendido: 2.233 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/11/1984

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/02/2015 **Referencia en docuware:** 2281/15
Fecha de la próxima autorización: 09/02/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN
Expediente confederación: 2014S0963

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		502 miles de m^3
Volumen diario:		1.375 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1298

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	259	3	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1374	21	98	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	704	2	100	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 7,04 **Grado de sequedad:** 1,53 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	22,70	0,00
19/10/2020	ARAZURI	17,56	0,00
21/10/2020	ARAZURI	16,44	0,00
23/10/2020	ARAZURI	16,46	0,00
31/10/2020	ARAZURI	24,10	0,00
02/11/2020	ARAZURI	24,10	1,30
05/11/2020	ARAZURI	25,60	0,00
05/11/2020	ARAZURI	24,62	0,00
09/11/2020	ARAZURI	7,54	1,70
09/11/2020	ARAZURI	15,88	1,70
09/11/2020	ARAZURI	7,54	1,70
13/11/2020	ARAZURI	26,00	0,00
17/11/2020	ARAZURI	26,32	0,00
19/11/2020	ARAZURI	25,40	0,00
24/11/2020	ARAZURI	25,80	0,00
30/11/2020	ARAZURI	18,32	0,00
30/11/2020	ARAZURI	20,72	0,00
14/12/2020	ARAZURI	24,36	0,00
14/12/2020	ARAZURI	25,76	0,00
21/12/2020	ARAZURI	25,34	0,00
31/12/2020	ARAZURI	17,20	0,00
31/12/2020	ARAZURI	23,42	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ISABA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Isaba <> Izaba (395)
Censo total atendido: 395 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/04/2016 **Referencia en docuware:** 0364/16
Fecha de la próxima autorización: 02/04/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ISABA
Expediente confederación: 2015S0033

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		120 miles de m^3
Volumen diario:		330 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 206

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	147	2	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	381	20	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	139	6	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
18/11/2020	ARAZURI	25,52	0,00
19/11/2020	ARAZURI	21,46	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ITURMENDI-BAKAIKU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Bakaiku (362), Iturmendi (403)
Censo total atendido: 765 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 24/05/2017 **Referencia en docuware:** 0788/17
Fecha de la próxima autorización: 24/05/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BAKAIKU
Expediente confederación: 2017S0002

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		152 miles de m^3
Volumen diario:		416 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 495

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	27	4	82	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	86	22	74	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	28	2	90	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,79 **Grado de sequedad:** 4,42 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
31/12/2020	ARAZURI	17,96	4,42

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
20/12/2020	Disparan las dos bombas de entrada pero falla el TC, NO sabemos con exactitud las horas de alivio porque se perdió la comunicación y las	20	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

JAURRIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Jaurrieta (189)
Censo total atendido: 189 habitantes
Fecha de puesta en operación: 02/09/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/03/2018 **Referencia en docuware:** 0825/18
Fecha de la próxima autorización: 15/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE JAURRIETA
Expediente confederación: 2017S0263

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		102 miles de m^3
Volumen diario:		805 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 295

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	95	4	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	110	13	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	45	3	93	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

LARRAGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Larraga (2075)
Censo total atendido: 2.075 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/12/2017 **Referencia en docuware:** 1263/17
Fecha de la próxima autorización: 13/12/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LARRAGA
Expediente confederación: 2017S0265

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		225 miles de m^3
Volumen diario:		616 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 732

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	176	19	89	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	380	43	88	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	161	9	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	26,7	4,0	83	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	40,6	8,0	79	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 6,77 **Grado de sequedad:** 4,62 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
09/10/2020	ARAZURI	24,52	4,56
29/10/2020	ARAZURI	24,66	4,45
04/11/2020	ARAZURI	24,78	4,40
23/11/2020	ARAZURI	24,08	4,53
10/12/2020	ARAZURI	23,92	5,02
31/12/2020	ARAZURI	24,62	4,77

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 18

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	4	NO	SI

04/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
20/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
25/10/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
25/10/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	2	NO	SI
07/11/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	1	NO	SI
07/11/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
04/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
04/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	2	NO	SI
06/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado al quedar sin tensión el bombeo de la zona noroeste del pueblo.	24	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	3	NO	SI
07/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
10/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
11/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	4	NO	SI
15/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
28/12/2020	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	2	NO	SI

LEKUNBERRI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Alli (35), Lekunberri (1536), Mugiro (69), Iribas (43)
Censo total atendido: 1.683 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/09/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/03/2015 **Referencia en docuware:** 3203/15
Fecha de la próxima autorización: 12/03/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI
Expediente confederación: 2015S0641

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		695 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1595

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	98	10	89	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	214	14	93	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	82	2	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,4	0,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 6,10 **Grado de sequedad:** 2,50 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
19/10/2020	ARAZURI	25,84	2,69
21/10/2020	ARAZURI	25,42	2,37
29/10/2020	ARAZURI	24,64	0,00
06/11/2020	ARAZURI	15,70	0,00
06/11/2020	ARAZURI	24,78	0,00
23/11/2020	ARAZURI	25,36	0,00
30/11/2020	ARAZURI	17,86	0,00
30/11/2020	ARAZURI	17,70	0,00
30/11/2020	ARAZURI	18,80	0,00
15/12/2020	ARAZURI	24,14	2,46
15/12/2020	ARAZURI	23,90	2,46

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
12/12/2020	Se han producido alivios en el pozo bombeo filtro causados por las lluvias pero el efluente ha recibido tratamiento en los reactores MBBR y	48	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LERATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Lerate (21)
Censo total atendido: 21 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/06/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 05/02/2018 **Referencia en docuware:** 0968/15
Fecha de la próxima autorización: 05/02/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2017S0397

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		20 miles de m^3
Volumen diario:		7 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 29

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	43	7	83	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	91	29	68	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	17	5	67	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

LIEDENA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Liédena (292)
Censo total atendido: 292 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/08/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02065
Fecha de la próxima autorización: 15/08/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LIEDENA
Expediente confederación: 2020S0309

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		40 miles de m^3
Volumen diario:		90 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 93

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	262	6	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	727	53	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	301	11	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 4

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Aliviados después del tamizados y decantados por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
25/10/2020	Aliviados después del tamizados y decantados por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
07/11/2020	Aliviados después del tamizados y decantados por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
07/12/2020	Aliviados después del tamizados y decantados por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LIZARRAGA(ERGOIENA)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Lizarraga (Capital) (172)
Censo total atendido: 172 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/04/2020 **Referencia en docuware:** 20200605_E-01342
Fecha de la próxima autorización: 06/04/2025 **Titular de la autorización:** CONCEJO DE LIZARRAGA
Expediente confederación: 2020S0408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		64 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 70

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	209	22	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	719	64	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	291	9	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

LUMBIER

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Lumbier (1318)
Censo total atendido: 1.318 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/04/2018 **Referencia en docuware:** 0048/18
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LUMBIER
Expediente confederación: 2017S0262

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		340 miles de m^3
Volumen diario:		931 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 755

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	108	9	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	232	24	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	85	5	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 5,04 **Grado de sequedad:** 5,28 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	ARAZURI	21,32	5,00
27/10/2020	ARAZURI	24,94	5,43
10/12/2020	ARAZURI	24,56	5,31
31/12/2020	ARAZURI	24,58	5,36

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
07/11/2020	Aliviados sin tratamiento por entradas de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

MENDIGORRIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Mendigorría (1084)
Censo total atendido: 1.084 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/04/2016 **Referencia en docuware:** 0348/16
Fecha de la próxima autorización: 20/04/2021 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2015S1024

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		100 miles de m^3
Volumen diario:		280 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 204

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	315	3	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	643	23	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	333	4	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,07 **Grado de sequedad:** 4,12 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
09/10/2020	ARAZURI	25,72	4,12
03/11/2020	ARAZURI	24,46	4,11

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

MILAGRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Milagro (3416)
Censo total atendido: 3.416 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2015 **Referencia en docuware:** 0806/15
Fecha de la próxima autorización: 26/03/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE MILAGRO
Expediente confederación: 2014S0632

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		754 miles de m^3
Volumen diario:		2.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2283

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	525	26	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1639	64	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	811	13	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 52,72 **Grado de sequedad:** 3,24 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	BAJO ARGA	100,00	2,60
05/10/2020	BAJO ARGA	50,00	2,60
07/10/2020	BAJO ARGA	25,00	3,32
13/10/2020	BAJO ARGA	50,00	2,80
14/10/2020	BAJO ARGA	50,00	2,88
19/10/2020	BAJO ARGA	54,00	2,88
20/10/2020	BAJO ARGA	25,00	3,29
21/10/2020	BAJO ARGA	100,00	3,29
26/10/2020	BAJO ARGA	50,00	3,21
29/10/2020	BAJO ARGA	75,00	2,94
30/10/2020	BAJO ARGA	100,00	2,06
02/11/2020	BAJO ARGA	25,00	2,79
04/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,79
06/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,29
09/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,74
13/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,74
16/11/2020	BAJO ARGA	75,00	3,34
19/11/2020	BAJO ARGA	100,00	4,09
23/11/2020	BAJO ARGA	75,00	3,75
26/11/2020	BAJO ARGA	50,00	3,75
01/12/2020	BAJO ARGA	75,00	3,88

11/12/2020	BAJO ARGA	75,00	3,51
18/12/2020	BAJO ARGA	75,00	5,52
28/12/2020	BAJO ARGA	100,00	3,93

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

MIRANDA DE ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Berbinzana (655), Miranda de Arga (837)
Censo total atendido: 1.492 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/12/2001

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/06/2016 **Referencia en docuware:** 1043/16
Fecha de la próxima autorización: 15/06/2021 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2015S1022

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		400 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 353

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	224	9	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	468	57	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	200	9	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,47 **Grado de sequedad:** 3,62 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	ARAZURI	21,56	4,00
15/10/2020	ARAZURI	24,32	3,84
13/11/2020	ARAZURI	25,20	3,09
11/12/2020	ARAZURI	24,62	3,62

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 10

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
04/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios sin tratamiento en el bombeo de entrada por fallo del vega. El telecontrol no ha generado alarma de parada.	4	NO	SI
07/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

11/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	14	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios sin tratamiento en el bombeo de entrada por fallo del vega. El telecontrol no ha generado alarma de parada.	7	NO	SI
12/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	19	NO	SI
13/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	7	NO	SI
13/12/2020	Se producen alivios sin tratamiento en el bombeo de entrada por fallo del vega. Se atiende tarde porque el telecontrol tarde 10 horas en genrar la	14	NO	SI
28/12/2020	Se producen alivios en el pozo de Berbinzana despues de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

MONTEAGUDO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Monteagudo (1092), Tulebras (128), Barillas (214)
Censo total atendido: 1.434 habitantes
Fecha de puesta en operación: 26/06/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/10/2015 **Referencia en docuware:** 3242/15
Fecha de la próxima autorización: 12/10/2020 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2015S0155

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		230 miles de m^3
Volumen diario:		630 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 451

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	875	31	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	3152	75	98	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	1090	13	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 25,22 **Grado de sequedad:** 1,81 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
09/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
13/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
16/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
20/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
21/10/2020	TUDELA	40,00	3,07
23/10/2020	TUDELA	26,00	3,07
26/10/2020	TUDELA	26,00	3,07
27/10/2020	TUDELA	26,00	3,07
28/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
30/10/2020	TUDELA	52,00	3,07
02/11/2020	TUDELA	52,00	0,96
04/11/2020	TUDELA	52,00	0,58
06/11/2020	TUDELA	52,00	0,69
09/11/2020	TUDELA	52,00	0,96
11/11/2020	TUDELA	52,00	0,58
12/11/2020	TUDELA	26,00	0,69
13/11/2020	TUDELA	52,00	0,96
16/11/2020	TUDELA	52,00	0,58
17/11/2020	TUDELA	26,00	0,69
20/11/2020	TUDELA	78,00	0,96

23/11/2020	TUDELA	26,00	0,58
24/11/2020	TUDELA	52,00	0,69
25/11/2020	TUDELA	26,00	0,96
26/11/2020	TUDELA	26,00	0,58
27/11/2020	TUDELA	52,00	0,69
01/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
04/12/2020	TUDELA	26,00	1,91
10/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
11/12/2020	TUDELA	26,00	1,91
11/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
15/12/2020	TUDELA	26,00	1,91
22/12/2020	TUDELA	26,00	2,54
29/12/2020	TUDELA	26,00	1,91
31/12/2020	TUDELA	26,00	2,54

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

OCHAGAVIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Ochagavía (521)
Censo total atendido: 521 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2017 **Referencia en docuware:** 2733/17
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE OCHAGAVIA
Expediente confederación: 2017S0180

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		184 miles de m^3
Volumen diario:		505 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 449

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	86	7	91	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	233	29	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	90	7	92	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
13/11/2020	ARAZURI	13,54	0,00
13/11/2020	ARAZURI	25,24	0,00
13/11/2020	ARAZURI	25,26	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

OLAZAGUTIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Olazti/Olazagutía (1489)
Censo total atendido: 1.489 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/03/2018 **Referencia en docuware:** 1015/18
Fecha de la próxima autorización: 21/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTÍA
Expediente confederación: 2016S0324

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		300 miles de m^3
Volumen diario:		822 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 775

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	526	43	92	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1334	130	90	NO
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	431	30	93	NO

LODOS

Nº de Tm. MS: 10,63 **Grado de sequedad:** 1,94 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	23,10	0,00
08/10/2020	ARAZURI	23,00	0,00
13/10/2020	ARAZURI	25,38	1,30
16/10/2020	ARAZURI	23,60	1,93
19/10/2020	ARAZURI	23,88	0,00
23/10/2020	ARAZURI	17,28	1,87
27/10/2020	ARAZURI	23,76	1,73
29/10/2020	ARAZURI	24,22	0,00
02/11/2020	ARAZURI	24,14	4,25
06/11/2020	ARAZURI	17,80	0,00
09/11/2020	ARAZURI	23,62	1,24
13/11/2020	ARAZURI	24,22	0,00
16/11/2020	ARAZURI	24,92	1,42
19/11/2020	ARAZURI	24,78	0,00
23/11/2020	ARAZURI	25,66	0,00
27/11/2020	ARAZURI	25,12	0,00
30/11/2020	ARAZURI	23,84	1,77
09/12/2020	ARAZURI	25,86	0,00
09/12/2020	ARAZURI	25,04	0,00
11/12/2020	ARAZURI	25,16	0,00
16/12/2020	ARAZURI	24,16	0,00
21/12/2020	ARAZURI	25,14	0,00
31/12/2020	ARAZURI	24,76	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

PUENTE LA REINA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Adios (155), Añorbe (581), Enériz (286), Obanos (935), Puente la Reina <>
Censo total atendido: 4.981 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/07/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2018 **Referencia en docuware:** 0692/15
Fecha de la próxima autorización: 26/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2017S0468

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		620 miles de m^3
Volumen diario:		1.400 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1357

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	442	14	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	915	79	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	387	18	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 21,76 **Grado de sequedad:** 4,56 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	ARAZURI	24,06	3,94
05/10/2020	ARAZURI	23,06	2,69
06/10/2020	ARAZURI	22,50	3,00
08/10/2020	ARAZURI	24,98	3,00
15/10/2020	ARAZURI	22,42	4,59
16/10/2020	ARAZURI	23,02	5,42
20/10/2020	ARAZURI	24,26	5,50
21/10/2020	ARAZURI	22,46	5,50
29/10/2020	ARAZURI	21,40	6,08
02/11/2020	ARAZURI	24,56	7,65
05/11/2020	ARAZURI	24,32	6,00
09/11/2020	ARAZURI	25,18	5,54
20/11/2020	ARAZURI	24,46	3,64
24/11/2020	ARAZURI	24,70	3,90
01/12/2020	ARAZURI	23,06	4,00
11/12/2020	ARAZURI	24,60	3,37
15/12/2020	ARAZURI	23,20	6,38
24/12/2020	ARAZURI	23,96	5,00
28/12/2020	ARAZURI	25,18	3,31
30/12/2020	ARAZURI	25,70	3,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

PUEYO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Pueyo (351)
Censo total atendido: 351 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/03/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 01/12/2021 **Referencia en docuware:** 20210113_E-00073
Fecha de la próxima autorización: 01/12/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0285

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		21 miles de m^3
Volumen diario:		55 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 41

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	168	4	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	678	25	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	249	5	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,64 **Grado de sequedad:** 9,27 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
21/12/2020	ARAZURI	93,20	9,27

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

RADA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Rada (585)
Censo total atendido: 585 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/11/2018 **Referencia en docuware:** 1218/18
Fecha de la próxima autorización: 04/11/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO MURILLO EL CUENDE
Expediente confederación: 2017S0635

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		192 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 140

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	101	1	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	450	21	95	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	170	4	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

RIEZU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Riezu (120)
Censo total atendido: 120 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020 **Referencia en docuware:** E-02864
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE YERRI
Expediente confederación: 2020S0349

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		66 miles de m^3
Volumen diario:		180 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 86

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	73	2	97	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	200	28	86	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	78	4	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

RONCAL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Roncal (209)
Censo total atendido: 209 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/10/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/02/2018 **Referencia en docuware:** 1867/18
Fecha de la próxima autorización: 08/02/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE RONCAL
Expediente confederación: 2018S0030

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		59 miles de m^3
Volumen diario:		162 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 165

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	38	3	90	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	95	29	69	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	35	6	83	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SAN MARTIN DE UNX

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): San Martín de Unx (392)
Censo total atendido: 392 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/03/2015 **Referencia en docuware:** 0285/16
Fecha de la próxima autorización: 12/03/2020 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2015S0647

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		63 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 53

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	430	32	92	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1321	81	94	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	675	10	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SANGÜESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Rocaforte (33), Sangüesa <> Zangoza (4797)
Censo total atendido: 4.830 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/01/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 03/10/2016 **Referencia en docuware:** 0775/16
Fecha de la próxima autorización: 03/10/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
Expediente confederación: 2015S0746

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		445 miles de m^3
Volumen diario:		1.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 937

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1172	59	95	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	807	42	95	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	363	15	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,47 **Grado de sequedad:** 3,01 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/10/2020	ARAZURI	24,86	2,00
07/10/2020	ARAZURI	25,02	2,14
26/10/2020	ARAZURI	24,70	2,56
10/11/2020	ARAZURI	24,76	2,95
23/11/2020	ARAZURI	24,38	3,57
15/12/2020	ARAZURI	24,74	4,87

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 15

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	5	NO	SI
04/10/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI
23/10/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI

25/10/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	5	NO	SI
07/11/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	5	NO	SI
04/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI
05/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI
07/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	3	NO	SI
08/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	4	NO	SI
10/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	4	NO	SI
11/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	5	NO	SI
11/12/2020	Debido a la crecida del río el agua entra en el pozo de bombeo por el aliviadero	17	NO	SI
12/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR despues de tamizados por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	14	NO	SI
15/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR. Tras un corte de tensión de la compañía suministradora, la maniobra del bombeo no se recupera	4	NO	SI
28/12/2020	Alivios en el bombeo previo a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

SANTACARA-MELIDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Mélida (733), Santacara (874)
Censo total atendido: 1.607 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/08/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02061
Fecha de la próxima autorización: 06/04/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0331

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		210 miles de m^3
Volumen diario:		575 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 438

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	78	6	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	253	55	78	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	116	11	90	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,51 **Grado de sequedad:** 6,03 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/11/2020	ARAZURI	24,98	6,03

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

TAFALLA-OLITE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Olite (3946), Tafalla (10595)
Censo total atendido: 14.541 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/05/2018 **Referencia en docuware:** 1528/18
Fecha de la próxima autorización: 30/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2018S0130

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
P(t) / Fósforo total	2	
Volumen anual máximo:		1.862 miles de m^3
Volumen diario:		5.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 4156

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	699	10	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1093	43	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	363	11	97	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	86	12	85	SI
P(t) / Fósforo total	9,6	0,0	90	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 25,39 **Grado de sequedad:** 3,30 **Destino:** ARAZURI
Nº de Tm. MS: 24,57 **Grado de sequedad:** 19,36 **Destino:** CABANILLAS
Nº de Tm. MS: 23,87 **Grado de sequedad:** 17,74 **Destino:** NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	ARAZURI	25,64	0,00
01/10/2020	ARAZURI	25,18	0,00
02/10/2020	ARAZURI	23,08	0,00
02/10/2020	ARAZURI	25,06	0,00
05/10/2020	ARAZURI	23,18	2,13
05/10/2020	ARAZURI	23,50	2,13
06/10/2020	ARAZURI	25,06	0,00
06/10/2020	ARAZURI	25,02	0,00
07/10/2020	ARAZURI	22,58	0,00
07/10/2020	ARAZURI	23,48	0,00
08/10/2020	ARAZURI	23,34	0,00
08/10/2020	ARAZURI	20,98	0,00
08/10/2020	ARAZURI	24,26	0,00
08/10/2020	ARAZURI	21,28	0,00
09/10/2020	ARAZURI	24,62	0,00

09/10/2020	ARAZURI	24,56	0,00
09/10/2020	ARAZURI	24,22	0,00
13/10/2020	ARAZURI	24,80	7,28
10/11/2020	ARAZURI	24,44	4,47
10/11/2020	ARAZURI	24,50	4,47
11/11/2020	ARAZURI	24,48	1,62
11/11/2020	ARAZURI	24,60	1,62
12/11/2020	ARAZURI	24,46	0,00
12/11/2020	ARAZURI	24,42	0,00
13/11/2020	ARAZURI	24,26	0,00
13/11/2020	ARAZURI	24,12	0,00
24/11/2020	ARAZURI	22,96	0,00
24/11/2020	ARAZURI	22,84	0,00
17/12/2020	ARAZURI	24,96	0,00
28/12/2020	ARAZURI	24,70	2,58
30/12/2020	ARAZURI	23,96	0,00
31/12/2020	ARAZURI	23,63	0,00
30/11/2020	CABANILLAS	27,78	19,00
11/12/2020	CABANILLAS	24,96	0,00
18/12/2020	CABANILLAS	15,70	20,00
23/12/2020	CABANILLAS	15,90	0,00
24/12/2020	CABANILLAS	17,26	0,00
30/12/2020	CABANILLAS	25,30	0,00
06/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	17,84	0,00
19/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	26,36	17,20
27/10/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,04	17,93
02/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	27,88	0,00
11/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,40	0,00
17/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	15,16	19,12
24/11/2020	NEOELECTRA SC ECOENERGIA NAV.	16,88	17,16

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 0

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
22/10/2020	Parada técnica programada por poda de árboles en línea de alta tensión.	2	SI	SI

seguimiento trimestral instalaciones

TUDELA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Cascante (3864), Murchante (4154), Tudela (36258), Fontellas (993)
Censo total atendido: 45.269 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/10/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0508/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0475

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	10	
Volumen anual máximo:		7.560 miles de m^3
Volumen diario:		22.150 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 21580

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	301	13	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	620	68	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	242	16	93	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	30,1	5,0	82	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 494,44 **Grado de sequedad:** 23,48 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	GESTCOMPOST	26,58	20,27
01/10/2020	GESTCOMPOST	26,72	24,15
02/10/2020	GESTCOMPOST	25,58	21,37
05/10/2020	GESTCOMPOST	26,76	24,15
07/10/2020	GESTCOMPOST	25,72	21,37
07/10/2020	GESTCOMPOST	27,34	20,27
08/10/2020	GESTCOMPOST	27,54	24,15
09/10/2020	GESTCOMPOST	27,10	21,37
09/10/2020	GESTCOMPOST	25,96	20,27
14/10/2020	GESTCOMPOST	25,18	24,15
15/10/2020	GESTCOMPOST	24,78	21,37
15/10/2020	GESTCOMPOST	27,68	20,27
16/10/2020	GESTCOMPOST	29,86	24,15
19/10/2020	GESTCOMPOST	27,20	20,27
20/10/2020	GESTCOMPOST	24,12	24,15
20/10/2020	GESTCOMPOST	25,98	21,37
21/10/2020	GESTCOMPOST	25,28	20,27
22/10/2020	GESTCOMPOST	22,96	24,15
22/10/2020	GESTCOMPOST	25,48	21,37
23/10/2020	GESTCOMPOST	25,30	21,37

23/10/2020	GESTCOMPOST	26,44	20,27
26/10/2020	GESTCOMPOST	26,14	24,15
27/10/2020	GESTCOMPOST	28,20	20,27
28/10/2020	GESTCOMPOST	26,92	21,37
03/11/2020	GESTCOMPOST	27,06	22,73
03/11/2020	GESTCOMPOST	26,24	28,25
04/11/2020	GESTCOMPOST	26,36	25,90
04/11/2020	GESTCOMPOST	28,00	23,23
05/11/2020	GESTCOMPOST	27,84	22,73
05/11/2020	GESTCOMPOST	28,54	28,25
06/11/2020	GESTCOMPOST	27,40	25,90
09/11/2020	GESTCOMPOST	27,62	23,23
10/11/2020	GESTCOMPOST	26,32	22,73
11/11/2020	GESTCOMPOST	26,60	28,25
11/11/2020	GESTCOMPOST	27,14	25,90
12/11/2020	GESTCOMPOST	26,16	23,23
12/11/2020	GESTCOMPOST	27,30	22,73
13/11/2020	GESTCOMPOST	27,08	28,25
13/11/2020	GESTCOMPOST	28,28	25,90
16/11/2020	GESTCOMPOST	28,40	23,23
17/11/2020	GESTCOMPOST	27,46	22,73
17/11/2020	GESTCOMPOST	27,14	28,25
18/11/2020	GESTCOMPOST	28,58	25,90
19/11/2020	GESTCOMPOST	28,14	23,23
20/11/2020	GESTCOMPOST	27,84	22,73
23/11/2020	GESTCOMPOST	28,92	28,25
23/11/2020	GESTCOMPOST	26,38	25,90
24/11/2020	GESTCOMPOST	25,84	23,23
25/11/2020	GESTCOMPOST	27,10	22,73
25/11/2020	GESTCOMPOST	23,68	28,25
26/11/2020	GESTCOMPOST	26,50	25,90
27/11/2020	GESTCOMPOST	28,50	23,23
30/11/2020	GESTCOMPOST	27,18	22,73
01/12/2020	GESTCOMPOST	27,28	23,23
01/12/2020	GESTCOMPOST	28,12	23,23
02/12/2020	GESTCOMPOST	29,70	23,23
09/12/2020	GESTCOMPOST	27,34	23,23
10/12/2020	GESTCOMPOST	26,84	23,23
10/12/2020	GESTCOMPOST	24,24	23,23
11/12/2020	GESTCOMPOST	27,02	23,23
14/12/2020	GESTCOMPOST	27,08	23,23
14/12/2020	GESTCOMPOST	27,04	23,23
15/12/2020	GESTCOMPOST	28,54	23,23
15/12/2020	GESTCOMPOST	28,36	23,23
16/12/2020	GESTCOMPOST	27,10	23,23
16/12/2020	GESTCOMPOST	28,90	23,23
17/12/2020	GESTCOMPOST	26,80	23,23
18/12/2020	GESTCOMPOST	28,80	23,23
18/12/2020	GESTCOMPOST	27,42	23,23
21/12/2020	GESTCOMPOST	27,00	23,23
22/12/2020	GESTCOMPOST	27,04	23,23
23/12/2020	GESTCOMPOST	28,74	23,23
24/12/2020	GESTCOMPOST	26,10	23,23
28/12/2020	GESTCOMPOST	26,66	23,23
29/12/2020	GESTCOMPOST	27,34	23,23
29/12/2020	GESTCOMPOST	28,16	23,23
30/12/2020	GESTCOMPOST	25,82	23,23
31/12/2020	GESTCOMPOST	28,34	23,23

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

UHARTE-ARAKIL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Uharte-Arakil (787)
Censo total atendido: 787 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/01/2015 **Referencia en docuware:** 0298/15
Fecha de la próxima autorización: 30/01/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL
Expediente confederación: 2014S0211

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		475 miles de m^3
Volumen diario:		1.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1306

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	32	9	72	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	200	26	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	27	7	73	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ULTZAMA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Alkotz (187), Arraitz-Orkin (201), Auza (158), Eltso (69), Eltzaburu (142), Gerendiain
Censo total atendido: 1.466 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 17/01/2018 **Referencia en docuware:** 20200525_E-01207
Fecha de la próxima autorización: 17/01/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA
Expediente confederación: 2017S0311

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		665 miles de m^3
Volumen diario:		1.821 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2006

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	99	7	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	171	28	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	62	9	85	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,61 **Grado de sequedad:** 3,74 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
26/10/2020	ARAZURI	24,94	3,74
19/11/2020	ARAZURI	21,74	0,00
21/12/2020	ARAZURI	23,04	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

URROBI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Auritz/Burguete (231), Aurizberri/Espinal (235), Orreaga/Roncesvalles (22)
Censo total atendido: 488 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/04/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/04/2019 **Referencia en docuware:** 2450/19
Fecha de la próxima autorización: 04/09/0924 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0361

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		363 miles de m^3
Volumen diario:		1.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1234

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	4	0	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	0	17	0	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	0	3	0	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	0,0	0,0	0	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	0,0	1,0	0	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,21 **Grado de sequedad:** 0,90 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/10/2020	ARAZURI	23,18	0,90

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

URROZ-VILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Urroz (183)
Censo total atendido: 183 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2016 **Referencia en docuware:** 2719/16
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2021 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Expediente confederación: 2016S0320

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		47 miles de m^3
Volumen diario:		130 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 114

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	805	13	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1387	52	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	626	9	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 11

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
02/10/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI
25/10/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
31/10/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (decantados) por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
07/11/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	12	NO	SI
06/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI
08/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	8	NO	SI
09/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI

10/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
11/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	7	NO	SI
11/12/2020	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (decantados) por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	13	NO	SI
12/12/2020	Parte del afluente alivia después de un desbaste por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

UZTARROZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Uztárroz <> Uztarroze (151)
Censo total atendido: 151 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/05/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/07/2016 **Referencia en docuware:** 3003/16
Fecha de la próxima autorización: 12/07/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE UZTARROZ
Expediente confederación: 2015S1023

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		60 miles de m^3
Volumen diario:		165 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 180

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	21	7	64	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	217	21	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	69	6	90	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALTIERRA-ARGUEDAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Arguedas (2272), Valtierra (2412)
Censo total atendido: 4.684 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/11/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 05/07/2015 **Referencia en docuware:** 0549/15
Fecha de la próxima autorización: 05/07/2020 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2014S0786

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		957 miles de m^3
Volumen diario:		2.620 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2508

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	314	21	93	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1056	40	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	539	4	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 123,68 **Grado de sequedad:** 25,21 **Destino:** E-cogeneracion zona Sureste

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	15,84	25,51
05/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,14	25,51
07/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	13,92	25,51
09/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,10	25,51
15/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,14	25,51
20/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,22	25,51
22/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	14,04	25,51
23/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	14,64	25,51
29/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,44	25,51
30/10/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,48	25,51
02/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,02	24,97
03/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,62	24,97
05/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	24,97
11/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,82	24,97
11/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,66	24,97
13/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,44	24,97
19/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,50	24,97
24/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	19,32	24,97
25/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	24,97
27/11/2020	E-cogeneracion zona Sureste	19,48	24,97
01/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,68	25,17

04/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,54	25,17
10/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,10	25,17
15/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,30	25,17
16/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	16,06	25,17
17/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	18,66	25,17
22/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,26	25,17
24/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,88	25,17
29/12/2020	E-cogeneracion zona Sureste	17,94	25,17

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VILLAFRANCA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Villafranca (2847)
Censo total atendido: 2.847 habitantes
Fecha de puesta en operación: 11/09/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/05/2015 **Referencia en docuware:** 1455/15
Fecha de la próxima autorización: 28/05/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
Expediente confederación: 2014S1048

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		350 miles de m^3
Volumen diario:		960 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1234

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	385	9	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	899	40	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	324	9	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 16,25 **Grado de sequedad:** 2,03 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/10/2020	BAJO ARGA	75,00	1,95
09/10/2020	BAJO ARGA	50,00	1,95
14/10/2020	BAJO ARGA	50,00	1,95
22/10/2020	BAJO ARGA	50,00	1,95
23/10/2020	BAJO ARGA	50,00	1,95
28/10/2020	BAJO ARGA	25,00	1,95
02/11/2020	BAJO ARGA	25,00	0,75
11/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,84
13/11/2020	BAJO ARGA	25,00	0,75
18/11/2020	BAJO ARGA	100,00	2,84
23/11/2020	BAJO ARGA	25,00	0,75
24/11/2020	BAJO ARGA	50,00	2,84
02/12/2020	BAJO ARGA	50,00	2,32
17/12/2020	BAJO ARGA	50,00	1,42
31/12/2020	BAJO ARGA	75,00	1,16

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

YESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): Yesa (270)
Censo total atendido: 270 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2017 **Referencia en docuware:** 2004/17
Fecha de la próxima autorización: 06/07/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE YESA
Expediente confederación: 2016S0902

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		60 miles de m^3
Volumen diario:		164 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 133

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	180	5	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	343	21	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	143	3	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZIORDIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Cuarto **Año:** 2.020
Localidades atendidas (censo): LARR (348)
Censo total atendido: 348 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/03/2015 **Referencia en docuware:** 2670/15
Fecha de la próxima autorización: 12/03/2020 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ZIORDIA
Expediente confederación: 2015S0134

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		93 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 127

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	390	4	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	799	30	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	347	4	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio