seguimiento trimestral instalaciones

ARANTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arantza (349)
Censo total atendido: 349 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/11/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 03/05/2019 **Referencia en docuware:** 0420/03
Fecha de la próxima autorización: 03/05/2024 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Arantza
Expediente confederación: V3100028

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		45 miles de m^3
Volumen diario:		124 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 85

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	50	12	76	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	145	45	69	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	7	74	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	8,2	0,0	88	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
20/02/2023	ARAZURI	94,00	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ARAXES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arribe-Atallu (253), Betelu (377)
Censo total atendido: 630 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/06/2007 **Referencia en docuware:** 1727/07
Fecha de la próxima autorización: 14/06/2011 **Titular de la autorización:** Ayuntamientos de Arribe-Atallu y Betelu
Expediente confederación: V3100410

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		632 miles de m^3
Volumen diario:		1.731 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 568

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	123	5	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	137	32	77	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	64	4	92	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	4,8	0,0	89	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARESO (PUEBLO)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Areso (275)
Censo total atendido: 275 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/03/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/02/2013 **Referencia en docuware:** 0463/13
Fecha de la próxima autorización: 20/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ARESO
Expediente confederación: V/31/00397

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	50	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		42 miles de m^3
Volumen diario:		116 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 116

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	96	4	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	99	15	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	21	2	87	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	1,4	0,0	93	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

BAZTAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Amaiur/Maya (259), Arizkun (564), Arraioz (250), Elbete (282), Elizondo (Capital)
Censo total atendido: 6.487 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/06/2021
Fecha de la próxima autorización:
Referencia en docuware: 20210503_E-01345
Titular de la autorización: Ayuntamiento de Baztán
Expediente confederación: V3100290

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		1.349 miles de m^3
Volumen diario:		3.695 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 3809

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	88	16	81	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	803	39	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	550	10	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12,2	1,0	87	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
20/01/2023	ARAZURI	31,02	0,00
30/01/2023	ARAZURI	17,74	0,00
01/02/2023	ARAZURI	14,68	0,00
16/02/2023	ARAZURI	18,42	0,00
13/03/2023	ARAZURI	22,66	0,00
15/03/2023	ARAZURI	32,04	0,00
24/03/2023	ARAZURI	7,06	0,00
24/03/2023	ARAZURI	23,38	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BERA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Bera (3046)
Censo total atendido: 3.046 habitantes
Fecha de puesta en operación: 19/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/03/2013 **Referencia en docuware:** 2442/13
Fecha de la próxima autorización: 09/03/2018 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BERA
Expediente confederación: V3100274

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	12	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	25	
P(t) / Fósforo total	7	
CHCl3 / Sustancias extraibles/CHCL3	5	
Volumen anual máximo:		1.371 miles de m^3
Volumen diario:		3.600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5634

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	87	5	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	187	19	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	103	4	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	5,1	0,0	93	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	11,7	1,0	88	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	12	6	48	SI
P(t) / Fósforo total	1,4	0,0	41	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
13/01/2023	ARAZURI	17,36	0,00
20/01/2023	ARAZURI	21,72	0,00
06/02/2023	ARAZURI	21,64	0,00
17/02/2023	ARAZURI	21,82	0,00
22/02/2023	ARAZURI	21,96	0,00
07/03/2023	ARAZURI	23,46	0,00
16/03/2023	ARAZURI	23,06	0,00
17/03/2023	ARAZURI	23,04	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Legasa (254), Narbarte (292), Oieregi (50), Oronoz (421)
Censo total atendido: 1.017 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2015

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/02/2016 **Referencia en docuware:** 0228/16
Fecha de la próxima autorización: 02/02/2020 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: V/31/00850

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		159 miles de m^3
Volumen diario:		437 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 574

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	250	9	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	712	26	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	366	5	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	32,0	1,0	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

ETXALAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Etxalar (539)
Censo total atendido: 539 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/10/1986

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 2270/04
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Etxalar
Expediente confederación: V310151

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		37 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 243

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	530	14	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	459	43	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	342	18	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,3	1,0	91	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
08/03/2023	ARAZURI	31,76	0,00
30/03/2023	ARAZURI	22,18	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

GOIZUETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Goizueta (505)
Censo total atendido: 505 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/09/2004 **Referencia en docuware:** E 277/04
Fecha de la próxima autorización: 15/02/2009 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Goizueta
Expediente confederación: V3100250

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		126 miles de m^3
Volumen diario:		350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 89

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	115	17	84	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	352	48	86	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	132	10	92	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	17,9	4,0	75	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LEITZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Leitza (2609)
Censo total atendido: 2.609 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 27/03/2014 **Referencia en docuware:** 0994/14
Fecha de la próxima autorización: 27/03/2019 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEITZA
Expediente confederación: V3100270

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		493 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1438

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	149	21	86	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	273	53	81	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	138	14	89	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	14,9	3,0	76	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	ARAZURI	18,24	0,00
04/01/2023	ARAZURI	18,62	0,00
25/01/2023	ARAZURI	44,98	0,00
10/02/2023	ARAZURI	62,18	0,00
01/03/2023	ARAZURI	55,28	0,00
07/03/2023	ARAZURI	18,38	0,00
07/03/2023	ARAZURI	26,74	0,00
22/03/2023	ARAZURI	17,86	0,00
23/03/2023	ARAZURI	37,42	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

LESAKA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lesaka (1961)
Censo total atendido: 1.961 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 2279/04
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LESAKA
Expediente confederación: V/31/00286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		789 miles de m^3
Volumen diario:		1.982 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2223

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	121	9	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	174	23	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	88	9	90	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7,0	3,0	52	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/01/2023	ARAZURI	22,10	0,00
17/01/2023	ARAZURI	28,24	0,00
18/01/2023	ARAZURI	16,28	0,00
24/01/2023	ARAZURI	18,14	0,00
10/02/2023	ARAZURI	23,24	0,00
02/03/2023	ARAZURI	7,86	0,00
03/03/2023	ARAZURI	18,00	0,00
10/03/2023	ARAZURI	6,08	0,00
10/03/2023	ARAZURI	23,48	0,00
15/03/2023	ARAZURI	24,12	0,00
23/03/2023	ARAZURI	21,54	0,00
29/03/2023	ARAZURI	29,24	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

OITZ-DONAMARIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Oitz (132), Donamaria (333)
Censo total atendido: 465 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 07/11/2008 **Referencia en docuware:** 1947/08
Fecha de la próxima autorización: 07/11/2012 **Titular de la autorización:** Ayuntamientos de Oitz y Donamaria
Expediente confederación: V31/00432

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
NO3 / Nitratos	25	
P(t) / Fósforo total	8	
Volumen anual máximo:		104 miles de m^3
Volumen diario:		286 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 429

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	180	11	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	222	17	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	137	5	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10,9	0,0	98	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	22,5	1,0	92	SI
NO3 / Nitratos	0,0	7,0	0	SI
P(t) / Fósforo total	3,2	1,0	61	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
27/03/2023	Efluente sin tratamiento biológico. Fallo bomba a filtro, aparece la alarma en el TC pero no manda SMS.	34	NO	NO

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

SANTESTEBAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Doneztebe/Santesteban (1826), Elgorriaga (214), Ituren (279)
Censo total atendido: 2.319 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/07/2016 **Referencia en docuware:** E 0197/16
Fecha de la próxima autorización: 25/07/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANTESTEBAN
Expediente confederación: V/31/00239

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		405 miles de m^3
Volumen diario:		1.109 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1186

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	139	44	68	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	266	106	60	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	130	28	78	NO
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	14,1	13,0	6	NO

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	ARAZURI	23,46	0,00
30/01/2023	ARAZURI	18,06	0,00
03/02/2023	ARAZURI	23,38	0,00
16/02/2023	ARAZURI	22,16	0,00
22/02/2023	ARAZURI	23,14	0,00
01/03/2023	ARAZURI	22,46	0,00
07/03/2023	ARAZURI	22,48	0,00
13/03/2023	ARAZURI	22,58	0,00
29/03/2023	ARAZURI	22,32	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

SUNBILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Sunbilla (492)
Censo total atendido: 492 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/12/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2012 **Referencia en docuware:** 0546/12
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SUNBILLA
Expediente confederación: V/31/00199

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		62 miles de m^3
Volumen diario:		169 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 618

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	80	29	63	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	140	16	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	65	6	90	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	8,4	0,0	91	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

URDAX

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Urdazubi/Urdax (51)
Censo total atendido: 51 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/05/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/06/2019 **Referencia en docuware:** 1759/19
Fecha de la próxima autorización: 21/06/2030 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE URDAX
Expediente confederación: V/31/00029

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		47 miles de m^3
Volumen diario:		130 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 192

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	96	8	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	212	25	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	75	7	90	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12,7	1,0	86	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALCARLOS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Luzaide/Valcarlos (156)
Censo total atendido: 156 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/11/2006
Fecha de la próxima autorización: 29/11/2010
Referencia en docuware: E 2161/08
Titular de la autorización: Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos
Expediente confederación: V/31/00408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		44 miles de m^3
Volumen diario:		120 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 98

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	339	3	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	619	9	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	320	5	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10,9	0,0	95	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZUBIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Zubieta (273)
Censo total atendido: 273 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/10/2004 **Referencia en docuware:** 2282/04
Fecha de la próxima autorización: 11/10/2008 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Zubieta
Expediente confederación: V3100380

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		32 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 116

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	146	39	73	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	329	65	80	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	216	36	83	NO
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	23,6	2,0	88	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/03/2023	ARAZURI	26,46	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZUGARRAMURDI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Zugarramurdi (155)
Censo total atendido: 155 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/05/1988

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/03/2016 **Referencia en docuware:** 0974/16
Fecha de la próxima autorización: 29/03/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ZUGARRAMURDI
Expediente confederación: V31/00381

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		216 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 152

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	360	14	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	647	52	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	243	12	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	28,7	0,0	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/02/2023	ARAZURI	28,76	0,00
09/03/2023	ARAZURI	5,86	0,00
09/03/2023	ARAZURI	24,40	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio