AIBAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aibar/Oibar (782)
Censo total atendido: 782 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/07/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200504_E-00969
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AIBAR
Expediente confederación: 2019S0806

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		356 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 326

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	212	6	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	353	18	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	191	3	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	13,8	0,0	97	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	27,8	1,0	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,23 **Grado de sequedad:** 0,98 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
06/02/2023	ARAZURI	23,16	0,98

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 12

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	3	NO	SI
08/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	35	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	36	NO	SI

18/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
20/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	36	NO	SI
20/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	28	NO	SI
21/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
01/02/2023	Alivios tamizados en la obra de entrada de parte del caudal por atasco en la tubería de carga al decantador primario.	4	NO	SI
07/02/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	3	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por lluvias.	1	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro (despues de tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

AIZAROTZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aizarotz (183)
Censo total atendido: 183 habitantes
Fecha de puesta en operación: 08/03/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/12/2017 **Referencia en docuware:** 0228/18
Fecha de la próxima autorización: 13/12/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BASABURUA
Expediente confederación: 2017S0246

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		42 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 49

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	876	10	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1377	41	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	502	7	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
23/01/2023	ARAZURI	15,20	0,00
13/03/2023	ARAZURI	15,46	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

ALSASUA-URDIAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Altsasu/Alsasua (7441), Urdiain (664)
Censo total atendido: 8.105 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/10/2022 **Referencia en docuware:** 20221021_E-03085
Fecha de la próxima autorización: 20/10/2027 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ALSASUA
Expediente confederación: 2021S0601

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		1.800 miles de m^3
Volumen diario:		4.900 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5289

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	114	6	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	207	23	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	86	4	95	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	20,2	4,0	78	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	ARAZURI	23,48	0,00
09/01/2023	ARAZURI	28,82	0,00
10/01/2023	ARAZURI	17,70	0,00
18/01/2023	ARAZURI	43,80	0,00
23/01/2023	ARAZURI	24,06	0,00
08/02/2023	ARAZURI	23,54	0,00
15/02/2023	ARAZURI	26,14	0,00
21/02/2023	ARAZURI	24,82	0,00
21/03/2023	ARAZURI	23,86	0,00
27/03/2023	ARAZURI	17,56	0,00
30/03/2023	ARAZURI	18,84	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

AMESCOA BAJA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artaza (139), Baquedano (126), Baríndano (99), Gollano (30), Zudaire (Capital) (226)
Censo total atendido: 620 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/02/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/07/2020 **Referencia en docuware:** 2020084_E_02060
Fecha de la próxima autorización: 30/07/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AMESCOA BAJA
Expediente confederación: 2020S0254

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		86 miles de m^3
Volumen diario:		235 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 271

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	132	17	87	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	292	44	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	139	8	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
26/01/2023	ARAZURI	14,66	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARBIZU-LAKUNTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arbizu (1113), Lakuntza (1268)
Censo total atendido: 2.381 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0507/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0471

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		500 miles de m^3
Volumen diario:		1.350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1507

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	180	16	91	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	488	42	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	211	10	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	20,8	4,0	77	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	ARAZURI	23,34	0,00
24/01/2023	ARAZURI	47,12	0,00
07/02/2023	ARAZURI	24,64	0,00
16/02/2023	ARAZURI	25,62	0,00
22/02/2023	ARAZURI	26,26	0,00
10/03/2023	ARAZURI	23,76	0,00
21/03/2023	ARAZURI	54,30	0,00
24/03/2023	ARAZURI	17,26	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ARTAJONA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artajona (1741)
Censo total atendido: 1.741 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1998

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/07/2020 **Referencia en docuware:** 20200722_E-01879
Fecha de la próxima autorización: 05/01/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2020S0300

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		220 miles de m^3
Volumen diario:		600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 542

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	147	3	97	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	315	27	91	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	141	4	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,18 **Grado de sequedad:** 3,48 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	ARAZURI	21,20	4,10
02/02/2023	ARAZURI	25,52	2,81
14/02/2023	ARAZURI	22,86	4,12
29/03/2023	ARAZURI	21,84	3,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 8

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Alivios en la obra de entrada después de tamizados por las lluvias.	2	NO	SI
16/01/2023	Alivios en la obra de entrada después de tamizados por las lluvias.	14	NO	SI
16/01/2023	Alivios en el bombeo a filtro (caudal tamizado y decantado) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	5	NO	SI
17/01/2023	Alivios en el bombeo a filtro (caudal tamizado y decantado) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	3	NO	SI

19/01/2023	Alivios en el bombeo a filtro (caudal tamizado y decantado) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI
19/01/2023	Alivios en la obra de entrada después de tamizados por las lluvias.	3	NO	SI
23/02/2023	Alivios en la obra de entrada después de tamizados por las lluvias.	7	NO	SI
23/02/2023	Alivios en el bombeo a filtro (caudal tamizado y decantado) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	3	NO	NO

ARTIEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Artieda (146)
Censo total atendido: 146 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/06/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/01/2020 **Referencia en docuware:** 3442/19
Fecha de la próxima autorización: 15/01/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE URRAUL BAJO
Expediente confederación: 2019S0358

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		96 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 78

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	55	12	77	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	132	42	68	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	51	11	78	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/03/2023	ARAZURI	31,10	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	14	NO	SI
19/01/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	17	NO	SI
20/01/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios despues de la fosa septica por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

AZAGRA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Azagra (3781)
Censo total atendido: 3.781 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/2018 **Referencia en docuware:** 0747/18
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE AZAGRA
Expediente confederación: 2017S0312

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		800	miles de m^3
Volumen diario:		2.200	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1561

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	62	6	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	306	37	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	162	5	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 10,11 **Grado de sequedad:** 2,89 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 0,90 **Grado de sequedad:** 3,61 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
19/01/2023	BAJO ARGA	50,00	3,61
26/01/2023	BAJO ARGA	50,00	0,42
24/02/2023	BAJO ARGA	50,00	1,08
03/03/2023	BAJO ARGA	50,00	4,71
06/03/2023	BAJO ARGA	75,00	4,71
08/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,22
10/03/2023	BAJO ARGA	25,00	2,22
11/01/2023	TUDELA	25,00	3,61

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Caparroso (2773), Funes (2455), Marcilla (2837), Peralta (5965), Falces (2316)
Censo total atendido: 16.346 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2018 **Referencia en docuware:** 3397/17
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2023 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2017S0364

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		2.500 miles de m^3
Volumen diario:		6.050 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 3619

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	426	7	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1124	64	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	551	11	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 247,49 **Grado de sequedad:** 26,05 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	GESTCOMPOST	35,94	30,00
04/01/2023	GESTCOMPOST	29,60	30,00
09/01/2023	GESTCOMPOST	28,90	30,00
10/01/2023	GESTCOMPOST	28,42	30,00
12/01/2023	GESTCOMPOST	27,80	30,00
13/01/2023	GESTCOMPOST	30,36	30,00
16/01/2023	GESTCOMPOST	28,44	30,00
17/01/2023	GESTCOMPOST	26,40	30,00
18/01/2023	GESTCOMPOST	30,40	30,00
19/01/2023	GESTCOMPOST	28,64	30,00
20/01/2023	GESTCOMPOST	31,24	30,00
23/01/2023	GESTCOMPOST	29,38	30,00
24/01/2023	GESTCOMPOST	32,28	30,00
26/01/2023	GESTCOMPOST	28,08	30,00
30/01/2023	GESTCOMPOST	24,44	30,00
02/02/2023	GESTCOMPOST	25,80	22,20
06/02/2023	GESTCOMPOST	27,88	22,20
08/02/2023	GESTCOMPOST	27,24	22,20
09/02/2023	GESTCOMPOST	25,88	22,20
13/02/2023	GESTCOMPOST	26,08	22,20
17/02/2023	GESTCOMPOST	27,14	22,20

21/02/2023	GESTCOMPOST	27,82	22,20
23/02/2023	GESTCOMPOST	26,16	22,20
27/02/2023	GESTCOMPOST	26,60	22,20
01/03/2023	GESTCOMPOST	25,32	23,02
06/03/2023	GESTCOMPOST	30,30	23,02
08/03/2023	GESTCOMPOST	26,56	23,02
09/03/2023	GESTCOMPOST	27,58	23,02
13/03/2023	GESTCOMPOST	26,88	23,02
15/03/2023	GESTCOMPOST	26,38	23,02
17/03/2023	GESTCOMPOST	29,10	23,02
20/03/2023	GESTCOMPOST	26,12	23,02
21/03/2023	GESTCOMPOST	25,00	23,02
27/03/2023	GESTCOMPOST	26,00	23,02

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BAJO EBRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ablitas (2480), Buñuel (2238), Cabanillas (1335), Fustiñana (2490), Ribaforada (3718)
Censo total atendido: 12.261 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/01/2022 **Referencia en docuware:** 20220125_E-00131
Fecha de la próxima autorización: 21/01/2027 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2021S0214

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		4.015 miles de m^3
Volumen diario:		11.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 11458

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	2473	10	100	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	3945	93	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	1681	19	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 96,82 **Grado de sequedad:** 28,11 **Destino:** E-cogeneracion zona Sureste

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,30	28,57
10/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,04	28,57
10/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	17,76	28,57
12/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	10,08	28,57
20/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	17,20	28,57
23/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	10,66	28,57
26/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,82	28,57
31/01/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,40	28,57
03/02/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,42	33,95
08/02/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,12	33,95
14/02/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,26	33,95
17/02/2023	E-cogeneracion zona Sureste	10,16	33,95
22/02/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,82	33,95
01/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	10,80	25,24
06/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	17,92	25,24
06/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	13,66	25,24
10/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	13,90	25,24
15/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	14,82	25,24
20/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,62	25,24
21/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	17,04	25,24
24/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	12,10	25,24

28/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	16,64	25,24
31/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	15,82	25,24
31/03/2023	E-cogeneracion zona Sureste	18,06	25,24

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAJO EGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Andosilla (2752), Cárcar (1120), San Adrián (6369)
Censo total atendido: 10.241 habitantes
Fecha de puesta en operación: 16/05/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 15/11/2021 **Referencia en docuware:** 20211115_E-03404
Fecha de la próxima autorización: 15/11/2026 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2020S0459

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		2.300 miles de m^3
Volumen diario:		6.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5485

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	202	11	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	772	70	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	437	14	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	23,3	2,0	87	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 72,78 **Grado de sequedad:** 2,40 **Destino:** BAJO ARGA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,00
03/01/2023	BAJO ARGA	100,00	2,08
04/01/2023	BAJO ARGA	125,00	2,24
05/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,61
10/01/2023	BAJO ARGA	25,00	1,95
11/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,12
12/01/2023	BAJO ARGA	100,00	2,10
13/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,28
16/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,32
17/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,24
18/01/2023	BAJO ARGA	25,00	2,60
19/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,94
23/01/2023	BAJO ARGA	25,00	2,66
24/01/2023	BAJO ARGA	75,00	2,33
25/01/2023	BAJO ARGA	100,00	2,26
27/01/2023	BAJO ARGA	100,00	2,29
30/01/2023	BAJO ARGA	50,00	2,20
31/01/2023	BAJO ARGA	75,00	1,96
01/02/2023	BAJO ARGA	50,00	2,22

02/02/2023	BAJO ARGA	50,00	1,36
03/02/2023	BAJO ARGA	50,00	1,14
06/02/2023	BAJO ARGA	52,00	1,83
07/02/2023	BAJO ARGA	100,00	1,17
08/02/2023	BAJO ARGA	50,00	1,16
09/02/2023	BAJO ARGA	75,00	0,56
10/02/2023	BAJO ARGA	50,00	1,05
14/02/2023	BAJO ARGA	50,00	2,77
15/02/2023	BAJO ARGA	50,00	2,77
16/02/2023	BAJO ARGA	25,00	5,87
17/02/2023	BAJO ARGA	25,00	5,76
20/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,31
21/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,74
22/02/2023	BAJO ARGA	50,00	7,11
23/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,41
24/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,81
27/02/2023	BAJO ARGA	25,00	5,50
28/02/2023	BAJO ARGA	50,00	2,47
01/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,62
03/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,58
06/03/2023	BAJO ARGA	50,00	1,40
08/03/2023	BAJO ARGA	50,00	1,84
09/03/2023	BAJO ARGA	50,00	1,56
10/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,23
13/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,23
14/03/2023	BAJO ARGA	25,00	2,23
15/03/2023	BAJO ARGA	25,00	2,19
16/03/2023	BAJO ARGA	25,00	2,19
17/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,45
20/03/2023	BAJO ARGA	52,00	2,28
20/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,28
21/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,41
22/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,13
23/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,31
27/03/2023	BAJO ARGA	52,00	4,56
28/03/2023	BAJO ARGA	26,00	2,21
29/03/2023	BAJO ARGA	25,00	2,31
30/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,18
31/03/2023	BAJO ARGA	50,00	2,83

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

BARASOAIN-GARINOAIN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Barásoain (613), Garínoain (503)
Censo total atendido: 1.116 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/12/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210609_E-01881
Fecha de la próxima autorización: 21/10/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0717

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		153 miles de m^3
Volumen diario:		420 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 373

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	320	13	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	328	59	82	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	226	14	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,92 **Grado de sequedad:** 3,65 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
13/01/2023	ARAZURI	21,26	3,21
13/01/2023	ARAZURI	10,24	3,21
21/02/2023	ARAZURI	24,64	4,10
28/02/2023	ARAZURI	23,84	3,78

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 7

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
16/01/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	4	NO	SI
17/01/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	1	NO	SI

17/01/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
19/01/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por entrada de agua de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI
19/01/2023	Alivios en el bombeo de entrada a la EDAR por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores	2	NO	SI
24/03/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro, después de tamizados y decantados, por emantenimiento en las bombas.	1	SI	SI

seguimiento trimestral instalaciones

BEIRE-PITILLAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Beire (301), Pitillas (532)
Censo total atendido: 833 habitantes
Fecha de puesta en operación: 13/04/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210609_E-01886
Fecha de la próxima autorización: 06/07/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0718

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		206 miles de m^3
Volumen diario:		560 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 759

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	53	3	94	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	115	21	81	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	40	2	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,65 **Grado de sequedad:** 5,05 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/01/2023	ARAZURI	24,52	6,26
10/02/2023	ARAZURI	24,96	6,80
22/02/2023	ARAZURI	22,82	1,85

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BURGUI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Burgui (193)
Censo total atendido: 193 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/09/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2018 **Referencia en docuware:** 119/18
Fecha de la próxima autorización: 26/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BURGUI
Expediente confederación: 2017S0264

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		57 miles de m^3
Volumen diario:		155 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 113

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	211	36	83	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1317	77	94	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	703	17	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,87 **Grado de sequedad:** 4,87 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
23/03/2023	ARAZURI	79,54	4,87

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

CADREITA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cadreita (2045)
Censo total atendido: 2.045 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/05/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/07/2017 **Referencia en docuware:** 20210105_E-00018
Fecha de la próxima autorización: 20/07/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CADREITA
Expediente confederación: 2016S0934

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		324 miles de m^3
Volumen diario:		1.245 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 428

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	179	9	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	525	50	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	231	10	96	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,12 **Grado de sequedad:** 4,23 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 14,55 **Grado de sequedad:** 4,56 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 10,79 **Grado de sequedad:** 4,57 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/02/2023	BAJO ARGA	50,00	4,23
02/01/2023	TUDELA	25,00	4,68
03/01/2023	TUDELA	25,00	4,64
10/01/2023	TUDELA	50,00	3,85
11/01/2023	TUDELA	36,00	4,90
18/01/2023	TUDELA	36,00	4,51
19/01/2023	TUDELA	54,00	4,90
23/01/2023	TUDELA	50,00	4,68
26/01/2023	TUDELA	25,00	4,64
02/02/2023	TUDELA	18,00	4,23
15/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	75,00	4,23
22/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,23
24/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,23
02/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	4,96
07/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	36,00	4,96
15/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	4,96

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Carcastillo (2220), Murillo el Fruto (665)
Censo total atendido: 2.885 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/02/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02066
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0331

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		400 miles de m^3
Volumen diario:		1.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 780

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	252	5	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	594	27	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	307	6	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 13,32 **Grado de sequedad:** 3,67 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
18/01/2023	ARAZURI	20,86	4,48
25/01/2023	ARAZURI	24,96	2,38
31/01/2023	ARAZURI	49,58	0,94
01/02/2023	ARAZURI	24,60	0,00
08/02/2023	ARAZURI	24,30	5,87
15/02/2023	ARAZURI	24,98	2,43
20/02/2023	ARAZURI	24,90	4,72
23/02/2023	ARAZURI	24,98	4,00
24/02/2023	ARAZURI	24,28	4,00
10/03/2023	ARAZURI	24,90	5,17
15/03/2023	ARAZURI	24,94	4,00
20/03/2023	ARAZURI	24,08	4,12
21/03/2023	ARAZURI	23,28	4,12
29/03/2023	ARAZURI	22,24	4,54

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 5

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios en el bombeo a filtro (tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	13	NO	SI
17/01/2023	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	1	NO	SI
19/01/2023	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	4	NO	SI

CASEDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cáseda (930)
Censo total atendido: 930 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/02/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02062
Fecha de la próxima autorización: 05/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CÁSEDA
Expediente confederación: 2020S0289

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		91 miles de m^3
Volumen diario:		228 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 204

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	217	14	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	577	69	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	257	14	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 0,99 **Grado de sequedad:** 4,05 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
27/02/2023	ARAZURI	24,42	4,05

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 10

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	2	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	10	NO	SI
16/01/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
17/01/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	2	NO	SI
17/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	4	NO	SI
19/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	7	NO	SI

19/01/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
23/02/2023	se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	3	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	6	NO	SI
02/03/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a lecho biológico (después de tamiz y decantador) por entrada de aguas de lluvia en la red de	1	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

CASTEJÓN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Castejón (4306)
Censo total atendido: 4.306 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/02/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200618_E-01523
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN
Expediente confederación: 2020S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		325 miles de m^3
Volumen diario:		890 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 609

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	210	21	90	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	601	89	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	319	16	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,52 **Grado de sequedad:** 2,65 **Destino:** TUDELA
Nº de Tm. MS: 3,71 **Grado de sequedad:** 2,07 **Destino:** VALTIERRA-ARGUEDAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/01/2023	TUDELA	25,00	2,89
19/01/2023	TUDELA	36,00	2,49
02/02/2023	TUDELA	72,00	2,64
15/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,64
22/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,64
24/02/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	25,00	2,64
07/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	18,00	1,66
22/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	50,00	1,66
29/03/2023	VALTIERRA-ARGUEDAS	36,00	1,66

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CINTRUENIGO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cintruénigo (8051)
Censo total atendido: 8.051 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 30/03/2019 **Referencia en docuware:** 0318/19
Fecha de la próxima autorización: 30/03/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO
Expediente confederación: 2016S0232

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		730 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1742

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	373	12	97	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1136	42	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	528	5	99	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	45,7	9,0	80	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	76,0	13,0	83	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 21,18 **Grado de sequedad:** 1,25 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	TUDELA	52,00	2,03
03/01/2023	TUDELA	26,00	0,32
04/01/2023	TUDELA	26,00	2,22
05/01/2023	TUDELA	26,00	0,87
09/01/2023	TUDELA	26,00	2,14
10/01/2023	TUDELA	26,00	1,03
11/01/2023	TUDELA	52,00	0,52
12/01/2023	TUDELA	26,00	0,50
13/01/2023	TUDELA	26,00	2,55
16/01/2023	TUDELA	26,00	2,06
17/01/2023	TUDELA	26,00	2,03
18/01/2023	TUDELA	26,00	0,32
19/01/2023	TUDELA	26,00	2,22
20/01/2023	TUDELA	52,00	0,87
23/01/2023	TUDELA	26,00	2,14
24/01/2023	TUDELA	26,00	1,03
25/01/2023	TUDELA	26,00	0,52

26/01/2023	TUDELA	25,00	0,50
27/01/2023	TUDELA	26,00	2,55
30/01/2023	TUDELA	26,00	2,06
31/01/2023	TUDELA	52,00	2,03
01/02/2023	TUDELA	52,00	0,58
02/02/2023	TUDELA	26,00	0,37
03/02/2023	TUDELA	26,00	1,65
07/02/2023	TUDELA	26,00	1,96
08/02/2023	TUDELA	26,00	0,58
09/02/2023	TUDELA	26,00	0,37
10/02/2023	TUDELA	26,00	1,65
13/02/2023	TUDELA	26,00	1,96
14/02/2023	TUDELA	26,00	0,58
15/02/2023	TUDELA	26,00	0,37
16/02/2023	TUDELA	52,00	1,65
17/02/2023	TUDELA	26,00	1,96
20/02/2023	TUDELA	26,00	0,58
21/02/2023	TUDELA	26,00	0,37
22/02/2023	TUDELA	26,00	1,65
24/02/2023	TUDELA	26,00	1,96
27/02/2023	TUDELA	26,00	0,58
01/03/2023	TUDELA	26,00	2,48
02/03/2023	TUDELA	26,00	0,94
03/03/2023	TUDELA	26,00	0,43
06/03/2023	TUDELA	26,00	1,08
09/03/2023	TUDELA	26,00	2,48
10/03/2023	TUDELA	26,00	0,94
13/03/2023	TUDELA	78,00	0,43
14/03/2023	TUDELA	26,00	1,08
15/03/2023	TUDELA	26,00	2,48
16/03/2023	TUDELA	26,00	0,94
17/03/2023	TUDELA	26,00	0,43
20/03/2023	TUDELA	26,00	1,08
21/03/2023	TUDELA	26,00	2,48
22/03/2023	TUDELA	26,00	0,94
23/03/2023	TUDELA	26,00	0,43
24/03/2023	TUDELA	26,00	1,08
27/03/2023	TUDELA	20,00	2,48
28/03/2023	TUDELA	20,00	0,94
29/03/2023	TUDELA	26,00	0,43
30/03/2023	TUDELA	20,00	1,08

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CIRAUQUI-MAÑERU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cirauqui (488), Mañeru (423)
Censo total atendido: 911 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/07/2021 **Referencia en docuware:** 20210802_E-02402
Fecha de la próxima autorización: 26/07/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2020S0713

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		158 miles de m^3
Volumen diario:		355 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 422

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	237	13	94	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	303	31	90	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	168	2	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,85 **Grado de sequedad:** 4,21 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/02/2023	ARAZURI	21,74	4,09
29/03/2023	ARAZURI	22,12	4,33

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CORELLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Corella (8220)
Censo total atendido: 8.220 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/02/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025
Referencia en docuware: 20200814_E-02056
Titular de la autorización: MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2019S0551

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		800 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1868

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	287	13	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	908	57	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	452	11	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	29,7	2,0	90	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	46,3	6,0	86	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 50,50 **Grado de sequedad:** 2,16 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	TUDELA	52,00	2,91
03/01/2023	TUDELA	52,00	3,12
04/01/2023	TUDELA	26,00	2,85
05/01/2023	TUDELA	26,00	1,91
09/01/2023	TUDELA	26,00	3,10
10/01/2023	TUDELA	26,00	2,98
11/01/2023	TUDELA	78,00	1,89
12/01/2023	TUDELA	26,00	2,32
13/01/2023	TUDELA	26,00	2,91
16/01/2023	TUDELA	26,00	3,12
17/01/2023	TUDELA	78,00	2,85
19/01/2023	TUDELA	52,00	1,91
20/01/2023	TUDELA	26,00	3,10
23/01/2023	TUDELA	26,00	2,98
24/01/2023	TUDELA	52,00	1,89
25/01/2023	TUDELA	26,00	2,32
26/01/2023	TUDELA	50,00	2,91

30/01/2023	TUDELA	52,00	3,12
31/01/2023	TUDELA	52,00	2,85
01/02/2023	TUDELA	45,00	2,71
02/02/2023	TUDELA	15,00	0,69
03/02/2023	TUDELA	52,00	2,35
07/02/2023	TUDELA	50,00	0,76
08/02/2023	TUDELA	52,00	2,21
09/02/2023	TUDELA	52,00	0,66
13/02/2023	TUDELA	52,00	2,72
14/02/2023	TUDELA	26,00	2,71
15/02/2023	TUDELA	52,00	0,69
16/02/2023	TUDELA	52,00	2,35
17/02/2023	TUDELA	25,00	0,76
20/02/2023	TUDELA	52,00	2,21
21/02/2023	TUDELA	52,00	0,66
22/02/2023	TUDELA	26,00	2,72
23/02/2023	TUDELA	26,00	2,71
24/02/2023	TUDELA	52,00	0,69
27/02/2023	TUDELA	52,00	2,35
28/02/2023	TUDELA	26,00	0,76
01/03/2023	TUDELA	52,00	2,90
02/03/2023	TUDELA	26,00	2,16
02/03/2023	TUDELA	25,00	1,42
03/03/2023	TUDELA	26,00	2,90
06/03/2023	TUDELA	52,00	1,42
07/03/2023	TUDELA	52,00	2,16
08/03/2023	TUDELA	52,00	2,90
09/03/2023	TUDELA	52,00	1,42
10/03/2023	TUDELA	26,00	2,16
13/03/2023	TUDELA	52,00	2,90
14/03/2023	TUDELA	26,00	1,42
15/03/2023	TUDELA	52,00	2,16
16/03/2023	TUDELA	26,00	2,90
17/03/2023	TUDELA	26,00	1,42
20/03/2023	TUDELA	26,00	2,16
21/03/2023	TUDELA	26,00	2,90
22/03/2023	TUDELA	78,00	1,42
23/03/2023	TUDELA	26,00	2,16
28/03/2023	TUDELA	20,00	2,90
29/03/2023	TUDELA	40,00	1,42
30/03/2023	TUDELA	40,00	2,16

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

CORTES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cortes (3164)
Censo total atendido: 3.164 habitantes
Fecha de puesta en operación: 21/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/08/2022 **Referencia en docuware:** 20220823_E-02416
Fecha de la próxima autorización: 29/08/2027 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE CORTES
Expediente confederación: 2021S0337

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
Volumen anual máximo:		310 miles de m^3
Volumen diario:		600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 648

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	313	15	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	586	61	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	240	12	95	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	59	23	60	NO

LODOS

Nº de Tm. MS: 23,15 **Grado de sequedad:** 1,71 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	TUDELA	26,00	1,48
05/01/2023	TUDELA	26,00	1,71
09/01/2023	TUDELA	52,00	2,02
12/01/2023	TUDELA	52,00	2,10
16/01/2023	TUDELA	26,00	1,83
17/01/2023	TUDELA	26,00	1,48
19/01/2023	TUDELA	26,00	1,71
23/01/2023	TUDELA	26,00	2,02
24/01/2023	TUDELA	26,00	2,10
26/01/2023	TUDELA	25,00	1,83
27/01/2023	TUDELA	26,00	1,48
31/01/2023	TUDELA	52,00	1,71
03/02/2023	TUDELA	52,00	2,00
07/02/2023	TUDELA	52,00	1,75
09/02/2023	TUDELA	26,00	2,00
10/02/2023	TUDELA	26,00	1,75
14/02/2023	TUDELA	52,00	2,00
17/02/2023	TUDELA	52,00	1,75
21/02/2023	TUDELA	52,00	2,00

23/02/2023	TUDELA	26,00	1,75
24/02/2023	TUDELA	26,00	2,00
28/02/2023	TUDELA	52,00	1,75
02/03/2023	TUDELA	26,00	1,65
03/03/2023	TUDELA	26,00	1,31
07/03/2023	TUDELA	52,00	1,65
09/03/2023	TUDELA	26,00	1,31
10/03/2023	TUDELA	26,00	1,65
14/03/2023	TUDELA	52,00	1,31
16/03/2023	TUDELA	26,00	1,65
17/03/2023	TUDELA	26,00	1,31
21/03/2023	TUDELA	52,00	1,65
24/03/2023	TUDELA	104,00	1,65
24/03/2023	TUDELA	25,00	1,31
27/03/2023	TUDELA	40,00	1,31
30/03/2023	TUDELA	40,00	1,65
31/03/2023	TUDELA	26,00	1,31

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Aoiz<>Agoitz (2791)
Censo total atendido: 2.791 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/01/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2017 **Referencia en docuware:** 1439/17
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LÓNGIDA
Expediente confederación: 2016S0725

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	150		
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125		
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25		
Volumen anual máximo:		615	miles de m^3
Volumen diario:		1.700	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1734

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	139	4	97	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	329	15	95	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	145	3	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,41 **Grado de sequedad:** 3,65 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/01/2023	ARAZURI	21,22	3,48
09/01/2023	ARAZURI	22,14	5,40
10/01/2023	ARAZURI	23,28	5,40
23/01/2023	ARAZURI	25,26	0,00
02/02/2023	ARAZURI	25,44	0,00
14/02/2023	ARAZURI	23,70	3,43
15/02/2023	ARAZURI	23,52	3,40
08/03/2023	ARAZURI	22,64	2,36
21/03/2023	ARAZURI	22,16	2,26
28/03/2023	ARAZURI	48,36	3,56

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ERRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Erro (139)
Censo total atendido: 139 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/08/2021
Fecha de la próxima autorización: 02/08/2026
Referencia en docuware: 20210210_E-00374
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ERRO
Expediente confederación: 2020S0146

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		53 miles de m^3
Volumen diario:		146 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 150

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	38	16	58	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	110	52	53	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	37	16	56	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ESPARZA SALAZAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Esparza de Salazar (74)
Censo total atendido: 74 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/02/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/12/2017 **Referencia en docuware:** 0223/18
Fecha de la próxima autorización: 11/06/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ESPARZA DE SALAZAR
Expediente confederación: 2017S0336

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		28 miles de m^3
Volumen diario:		23 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 108

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	610	4	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	928	13	99	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	401	4	99	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,36 **Grado de sequedad:** 4,40 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
15/03/2023	ARAZURI	30,86	4,40

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ETXARRI-ARANATZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Etxarri-Aranatz (2456)
Censo total atendido: 2.456 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/06/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/04/2021
Fecha de la próxima autorización: 21/04/2026
Referencia en docuware: 20210422_E-01200
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ETXARRI-ARANATZ
Expediente confederación: 2020S0335

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		450	miles de m^3
Volumen diario:		1.250	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1051

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	144	23	84	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	386	59	84	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	149	16	89	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
13/01/2023	ARAZURI	17,20	0,00
09/03/2023	ARAZURI	18,50	0,00
09/03/2023	ARAZURI	26,40	0,00
10/03/2023	ARAZURI	17,48	0,00
10/03/2023	ARAZURI	18,84	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

EULATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Eulate (279)
Censo total atendido: 279 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/04/1999

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025
Referencia en docuware: 20210422_E-01170
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE EULATE
Expediente confederación: 2020S0147

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		39 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 74

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	233	16	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	747	71	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	384	15	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	21,5	1,0	93	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	45,9	5,0	89	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
14/03/2023	ARAZURI	109,00	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

EZCAROZ-EZKAROZE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ezcaroz (308)
Censo total atendido: 308 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/2016

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/02/2021 **Referencia en docuware:** 20210406_E-00931
Fecha de la próxima autorización: 06/02/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE EZCAROZ
Expediente confederación: 2017S0165

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		37 miles de m^3
Volumen diario:		102 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 477

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	119	5	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	110	12	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	44	3	93	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

FIGAROL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Figarol (253)
Censo total atendido: 253 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/11/2019 **Referencia en docuware:** 2880/19
Fecha de la próxima autorización: 19/11/2024 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2019S0211

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		52 miles de m^3
Volumen diario:		144 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 58

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	68	55	18	NO
DQO(f) / Demanda Química filtrada	268	18	93	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	80	1	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
16/03/2023	Instalación sin tensión por avería en el suministro eléctrico.	5	NO	SI

FITERO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Fitero (2081)
Censo total atendido: 2.081 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/12/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/11/2019 **Referencia en docuware:** 1218/19
Fecha de la próxima autorización: 25/11/2024 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE FITERO
Expediente confederación: 2018S0251

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		200 miles de m^3
Volumen diario:		550 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1207

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	163	8	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	620	51	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	283	6	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,80 **Grado de sequedad:** 0,71 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	TUDELA	26,00	1,14
04/01/2023	TUDELA	26,00	0,28
05/01/2023	TUDELA	20,00	1,42
05/01/2023	TUDELA	15,00	0,68
09/01/2023	TUDELA	26,00	1,47
10/01/2023	TUDELA	26,00	1,66
12/01/2023	TUDELA	26,00	1,39
13/01/2023	TUDELA	26,00	1,14
16/01/2023	TUDELA	26,00	0,28
19/01/2023	TUDELA	26,00	0,68
23/01/2023	TUDELA	26,00	1,42
25/01/2023	TUDELA	26,00	1,47
27/01/2023	TUDELA	52,00	1,66
30/01/2023	TUDELA	26,00	1,39
01/02/2023	TUDELA	26,00	0,52
03/02/2023	TUDELA	26,00	0,30
03/02/2023	TUDELA	15,00	0,99
07/02/2023	TUDELA	26,00	0,52
08/02/2023	TUDELA	26,00	0,30
09/02/2023	TUDELA	26,00	0,99
10/02/2023	TUDELA	26,00	0,52

13/02/2023	TUDELA	52,00	0,30
15/02/2023	TUDELA	26,00	0,99
17/02/2023	TUDELA	52,00	0,52
20/02/2023	TUDELA	26,00	0,30
21/02/2023	TUDELA	26,00	0,99
22/02/2023	TUDELA	26,00	0,52
24/02/2023	TUDELA	26,00	0,30
27/02/2023	TUDELA	52,00	0,99
28/02/2023	TUDELA	26,00	0,52
01/03/2023	TUDELA	26,00	0,29
02/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
06/03/2023	TUDELA	52,00	0,29
07/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
08/03/2023	TUDELA	52,00	0,29
09/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
10/03/2023	TUDELA	26,00	0,29
13/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
16/03/2023	TUDELA	26,00	0,29
17/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
20/03/2023	TUDELA	26,00	0,29
21/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
22/03/2023	TUDELA	52,00	0,29
24/03/2023	TUDELA	26,00	0,76
27/03/2023	TUDELA	20,00	0,29
28/03/2023	TUDELA	20,00	0,76
31/03/2023	TUDELA	52,00	0,29

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

GARDE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Garde (137)
Censo total atendido: 137 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/12/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/09/2021 **Referencia en docuware:** 20210823_E-02495
Fecha de la próxima autorización: 21/09/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE GARDE
Expediente confederación: 2021S0552

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		32 miles de m^3
Volumen diario:		75 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 0

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	70	3	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	116	8	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	70	0	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

IRAÑETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Irañeta (168)
Censo total atendido: 168 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/02/2008

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/07/2018 **Referencia en docuware:** 0528/18
Fecha de la próxima autorización: 02/07/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRAÑETA
Expediente confederación: 2017S0261

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		50 miles de m^3
Volumen diario:		136 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 250

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	33	9	72	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	82	32	61	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	29	9	68	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

IRURTZUN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Irurtzun (2296)
Censo total atendido: 2.296 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/11/1984

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210519_E-01581
Fecha de la próxima autorización: 18/05/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN
Expediente confederación: 2020S0712

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		450 miles de m^3
Volumen diario:		1.250 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1205

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	474	10	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	814	13	98	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	258	1	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	ARAZURI	18,10	0,00
13/01/2023	ARAZURI	36,94	0,00
18/01/2023	ARAZURI	17,78	0,00
25/01/2023	ARAZURI	35,28	0,00
26/01/2023	ARAZURI	11,24	0,00
09/02/2023	ARAZURI	35,56	0,00
15/02/2023	ARAZURI	24,50	0,00
17/02/2023	ARAZURI	24,84	0,00
01/03/2023	ARAZURI	17,78	0,00
02/03/2023	ARAZURI	17,64	0,00
06/03/2023	ARAZURI	17,06	0,00
07/03/2023	ARAZURI	17,28	0,00
13/03/2023	ARAZURI	18,88	0,00
15/03/2023	ARAZURI	17,44	0,00
17/03/2023	ARAZURI	17,04	0,00
21/03/2023	ARAZURI	18,22	0,00
23/03/2023	ARAZURI	16,70	0,00
24/03/2023	ARAZURI	18,18	0,00
28/03/2023	ARAZURI	18,60	0,00
30/03/2023	ARAZURI	17,38	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ISABA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Isaba <> Izaba (410)
Censo total atendido: 410 habitantes
Fecha de puesta en operación: 30/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2021
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2026
Referencia en docuware: 20210422_E-01204
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ISABA
Expediente confederación: 2021S0086

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		84 miles de m^3
Volumen diario:		140 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 205

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	161	9	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	354	27	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	181	11	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
16/02/2023	ARAZURI	24,96	0,00
16/02/2023	ARAZURI	10,64	0,00
16/02/2023	ARAZURI	22,62	0,00
02/03/2023	ARAZURI	10,10	0,00
02/03/2023	ARAZURI	20,64	0,00
02/03/2023	ARAZURI	24,94	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ITURMENDI-BAKAIKU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Bakaiku (353), Iturmendi (431)
Censo total atendido: 784 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 24/05/2017 **Referencia en docuware:** 1733/17
Fecha de la próxima autorización: 24/05/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BAKAIKU
Expediente confederación: 2017S0002

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		152 miles de m^3
Volumen diario:		416 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 264

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	3	0	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	0	16	0	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	0	2	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

JAURRIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Jaurrieta (181)
Censo total atendido: 181 habitantes
Fecha de puesta en operación: 02/09/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/03/2018 **Referencia en docuware:** 0825/18
Fecha de la próxima autorización: 15/03/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE JAURRIETA
Expediente confederación: 2017S0263

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		102 miles de m^3
Volumen diario:		805 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 439

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	4	0	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	0	8	0	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	0	5	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LARRAGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Larraga (2108)
Censo total atendido: 2.108 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/05/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/12/2017 **Referencia en docuware:** 0261/18
Fecha de la próxima autorización: 13/12/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LARRAGA
Expediente confederación: 2017S0265

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		225 miles de m^3
Volumen diario:		616 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 725

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	205	8	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	406	31	92	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	167	4	97	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	27,2	5,0	80	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	40,0	7,0	81	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,05 **Grado de sequedad:** 4,44 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
16/01/2023	ARAZURI	22,96	4,44
01/02/2023	ARAZURI	21,20	4,37
15/02/2023	ARAZURI	24,24	4,80
16/03/2023	ARAZURI	22,84	4,13

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 8

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
16/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	19	NO	SI

16/01/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	5	NO	SI
18/01/2023	El bombeo de la zona oeste de la ciudad se encuentra parado por avería electromecánica.	20	NO	SI
19/01/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	6	NO	SI
23/02/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia despues de decantado por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	21	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	2	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biologico (desarenados, tamizados y decantados) por entrada de aguas de lluvia	8	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

LEKUNBERRI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Alli (37), Lekunberri (1624), Mugiro (65), Iribas (31)
Censo total atendido: 1.757 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/09/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/01/2021 **Referencia en docuware:** 20210114_E-00085
Fecha de la próxima autorización: 13/01/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI
Expediente confederación: 2020S0892

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
Volumen anual máximo:		695 miles de m^3
Volumen diario:		2.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1541

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	104	3	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	238	19	92	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	113	2	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7,8	1,0	87	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/01/2023	ARAZURI	17,44	0,00
18/01/2023	ARAZURI	17,32	0,00
18/01/2023	ARAZURI	25,44	0,00
03/02/2023	ARAZURI	18,20	0,00
17/02/2023	ARAZURI	43,54	0,00
03/03/2023	ARAZURI	50,96	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LERATE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lerate (22)
Censo total atendido: 22 habitantes
Fecha de puesta en operación: 06/06/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/01/2023
Fecha de la próxima autorización: 23/01/2028
Referencia en docuware: 20230125_E-00252
Titular de la autorización: MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2021S0815

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		20 miles de m^3
Volumen diario:		7 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 26

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	47	10	78	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	127	25	80	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	48	5	89	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LIEDENA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Liédena (316)
Censo total atendido: 316 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025
Referencia en docuware: 20200814_E-02065
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE LIEDENA
Expediente confederación: 2020S0309

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		40 miles de m^3
Volumen diario:		90 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 109

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	207	5	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	463	42	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	167	6	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

LIZARRAGA(ERGOIENA)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lizarraga (Capital) (165)
Censo total atendido: 165 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/03/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/04/2020 **Referencia en docuware:** 20200605_E-01342
Fecha de la próxima autorización: 06/04/2025 **Titular de la autorización:** CONCEJO DE LIZARRAGA
Expediente confederación: 2020S0408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		23 miles de m^3
Volumen diario:		64 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 28

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	216	13	94	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	734	23	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	342	2	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

LUMBIER

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lumbier (1293), Luquin (132)
Censo total atendido: 1.425 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/01/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/04/2018 **Referencia en docuware:** 1182/18
Fecha de la próxima autorización: 18/04/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LUMBIER
Expediente confederación: 2017S0262

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		341 miles de m^3
Volumen diario:		931 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 790

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	134	17	87	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	268	41	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	121	12	89	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 5,15 **Grado de sequedad:** 5,39 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
17/01/2023	ARAZURI	22,76	5,58
28/02/2023	ARAZURI	24,96	5,00
27/03/2023	ARAZURI	23,94	6,00
29/03/2023	ARAZURI	23,88	5,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 6

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	3	NO	SI
13/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	32	NO	SI
16/01/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	22	NO	SI
19/01/2023	Aliviado en el bombeo de entrada por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	10	NO	SI

19/01/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	40	NO	SI
23/02/2023	Se producen alivios en el pozo de bombeo a filtro biológico (despues de tamizados y con decantación primaria) por entrada de aguas de lluvia en	31	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

MENDIGORRIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Mendigorría (1111)
Censo total atendido: 1.111 habitantes
Fecha de puesta en operación: 12/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 23/02/2022 **Referencia en docuware:** 20220225_E-00479
Fecha de la próxima autorización: 23/02/2027 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2021S0436

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		110 miles de m^3
Volumen diario:		300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 187

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	314	3	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	742	21	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	354	1	100	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 1,26 **Grado de sequedad:** 2,82 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/01/2023	ARAZURI	21,30	4,11
15/03/2023	ARAZURI	23,30	1,65

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 2

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
16/01/2023	Alivios después de tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI
23/02/2023	Alivios después de tamizados en la obra de entrada por incorporación de aguas de lluvia en la red de colectores.	5	NO	SI

MILAGRO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Milagro (3470)
Censo total atendido: 3.470 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2006

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210520_E-01611
Fecha de la próxima autorización: 18/05/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE MILAGRO
Expediente confederación: 2019S0853

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		850 miles de m^3
Volumen diario:		2.300 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1755

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	654	14	98	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	974	64	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	507	11	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 44,95 **Grado de sequedad:** 4,03 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 8,18 **Grado de sequedad:** 3,88 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/01/2023	BAJO ARGA	36,00	4,27
11/01/2023	BAJO ARGA	50,00	4,27
13/01/2023	BAJO ARGA	25,00	4,27
17/01/2023	BAJO ARGA	25,00	4,58
18/01/2023	BAJO ARGA	75,00	4,58
23/01/2023	BAJO ARGA	50,00	4,59
24/01/2023	BAJO ARGA	25,00	4,59
26/01/2023	BAJO ARGA	25,00	4,34
01/02/2023	BAJO ARGA	75,00	4,06
03/02/2023	BAJO ARGA	54,00	3,21
07/02/2023	BAJO ARGA	25,00	4,17
14/02/2023	BAJO ARGA	100,00	4,24
22/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,54
23/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,54
01/03/2023	BAJO ARGA	50,00	4,25
02/03/2023	BAJO ARGA	50,00	4,25
03/03/2023	BAJO ARGA	25,00	4,25
07/03/2023	BAJO ARGA	36,00	4,25
08/03/2023	BAJO ARGA	50,00	4,15
10/03/2023	BAJO ARGA	25,00	4,15

17/03/2023	BAJO ARGA	36,00	3,41
17/03/2023	BAJO ARGA	18,00	3,41
22/03/2023	BAJO ARGA	36,00	3,57
22/03/2023	BAJO ARGA	25,00	3,57
23/03/2023	BAJO ARGA	50,00	3,57
31/03/2023	BAJO ARGA	50,00	3,48
02/01/2023	TUDELA	50,00	3,81
15/03/2023	TUDELA	75,00	3,90
28/03/2023	TUDELA	50,00	3,90
29/03/2023	TUDELA	36,00	3,90

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

MIRANDA DE ARGA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Berbinzana (677), Miranda de Arga (850)
Censo total atendido: 1.527 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/12/2001

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/05/2021 **Referencia en docuware:** 20210729_E-02351
Fecha de la próxima autorización: 13/05/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2021S0375

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		150 miles de m^3
Volumen diario:		400 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 449

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	247	9	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	580	46	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	291	7	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 2,58 **Grado de sequedad:** 3,80 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
10/01/2023	ARAZURI	22,02	4,59
08/02/2023	ARAZURI	22,80	2,95
03/03/2023	ARAZURI	23,18	3,88

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 4

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
16/01/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	12	NO	SI
17/01/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	18	NO	SI
20/01/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	9	NO	SI
23/02/2023	Parte del afluente no llega a la edar y alivia en el pozo de bombeo de Berbinzana por entrada de aguas de lluvia en la red de colectores.	8	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

MONTEAGUDO-TULEBRAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Monteagudo (1105), Tulebras (136), Barillas (236)
Censo total atendido: 1.477 habitantes
Fecha de puesta en operación: 26/06/1997

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/01/2022 **Referencia en docuware:** 20220125_E-00138
Fecha de la próxima autorización: 14/01/2027 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
Expediente confederación: 2021S0010

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		330 miles de m^3
Volumen diario:		904 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 509

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	1032	38	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	3071	212	93	NO
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	1449	59	96	NO

LODOS

Nº de Tm. MS: 19,11 **Grado de sequedad:** 1,68 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	TUDELA	26,00	0,59
03/01/2023	TUDELA	52,00	0,48
04/01/2023	TUDELA	26,00	2,53
09/01/2023	TUDELA	26,00	3,36
12/01/2023	TUDELA	26,00	4,43
17/01/2023	TUDELA	26,00	0,96
19/01/2023	TUDELA	26,00	0,34
23/01/2023	TUDELA	26,00	0,59
24/01/2023	TUDELA	26,00	0,48
25/01/2023	TUDELA	26,00	2,53
27/01/2023	TUDELA	26,00	3,36
30/01/2023	TUDELA	52,00	4,43
02/02/2023	TUDELA	52,00	0,68
07/02/2023	TUDELA	26,00	0,34
08/02/2023	TUDELA	26,00	2,31
09/02/2023	TUDELA	26,00	0,68
10/02/2023	TUDELA	26,00	0,34
13/02/2023	TUDELA	26,00	2,31
15/02/2023	TUDELA	26,00	0,68
20/02/2023	TUDELA	26,00	0,34
22/02/2023	TUDELA	52,00	2,31

23/02/2023	TUDELA	26,00	0,68
28/02/2023	TUDELA	52,00	0,34
01/03/2023	TUDELA	26,00	2,38
02/03/2023	TUDELA	26,00	1,46
06/03/2023	TUDELA	26,00	2,38
07/03/2023	TUDELA	26,00	1,46
08/03/2023	TUDELA	26,00	2,38
09/03/2023	TUDELA	26,00	1,46
10/03/2023	TUDELA	26,00	2,38
15/03/2023	TUDELA	26,00	1,46
16/03/2023	TUDELA	52,00	2,38
20/03/2023	TUDELA	26,00	1,46
21/03/2023	TUDELA	26,00	2,38
23/03/2023	TUDELA	52,00	1,46
27/03/2023	TUDELA	20,00	2,38
29/03/2023	TUDELA	26,00	1,46

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
16/01/2023	El día 31/01/23 se ha detectado un pH de valor 5.08 en las balsas de tratamiento aerobio.	600	NO	NO

seguimiento trimestral instalaciones

OCHAGAVIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ochagavía (496)
Censo total atendido: 496 habitantes
Fecha de puesta en operación: 09/04/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2017 **Referencia en docuware:** 2733/17
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE OCHAGAVIA
Expediente confederación: 2017S0180

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		184 miles de m^3
Volumen diario:		505 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 534

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	42	10	74	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	69	23	65	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	26	6	76	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
07/03/2023	ARAZURI	25,66	0,00
07/03/2023	ARAZURI	10,04	0,00
07/03/2023	ARAZURI	25,34	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

OLAZAGUTIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Olazti/Olazagutía (1485)
Censo total atendido: 1.485 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1992

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 18/04/2021
Fecha de la próxima autorización: 21/03/2023
Referencia en docuware: 20210427_E-01255
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTÍA
Expediente confederación: 2019S0560

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		300 miles de m^3
Volumen diario:		822 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 984

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	504	47	91	NO
DQO / Demanda Química de Oxigeno	890	119	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	400	36	91	NO

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	ARAZURI	23,34	0,00
04/01/2023	ARAZURI	18,08	0,00
09/01/2023	ARAZURI	24,72	0,00
11/01/2023	ARAZURI	17,26	0,00
17/01/2023	ARAZURI	25,20	0,00
20/01/2023	ARAZURI	36,14	0,00
23/01/2023	ARAZURI	18,50	0,00
25/01/2023	ARAZURI	18,36	0,00
26/01/2023	ARAZURI	17,96	0,00
30/01/2023	ARAZURI	37,20	0,00
01/02/2023	ARAZURI	17,96	0,00
06/02/2023	ARAZURI	23,82	0,00
09/02/2023	ARAZURI	24,02	0,00
13/02/2023	ARAZURI	24,48	0,00
15/02/2023	ARAZURI	25,74	0,00
21/02/2023	ARAZURI	25,54	0,00
22/02/2023	ARAZURI	31,74	0,00
28/02/2023	ARAZURI	24,70	0,00
03/03/2023	ARAZURI	25,10	0,00
06/03/2023	ARAZURI	37,54	0,00
08/03/2023	ARAZURI	18,76	0,00
09/03/2023	ARAZURI	17,96	0,00

13/03/2023	ARAZURI	24,40	0,00
16/03/2023	ARAZURI	24,92	0,00
21/03/2023	ARAZURI	25,10	0,00
23/03/2023	ARAZURI	24,04	0,00
27/03/2023	ARAZURI	18,16	0,00
28/03/2023	ARAZURI	18,54	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

PUENTE LA REINA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Adios (167), Añorbe (614), Enériz (296), Legarda (122), Muruzábal (254), Obanos
Censo total atendido: 5.703 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/07/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 26/03/2018 **Referencia en docuware:** 0998/18
Fecha de la próxima autorización: 26/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
Expediente confederación: 2017S0468

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		620	miles de m^3
Volumen diario:		1.400	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1520

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	217	10	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	434	53	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	180	10	94	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 12,01 **Grado de sequedad:** 4,08 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/01/2023	ARAZURI	20,66	4,50
12/01/2023	ARAZURI	25,30	3,08
23/01/2023	ARAZURI	51,06	3,45
07/02/2023	ARAZURI	25,68	4,64
16/02/2023	ARAZURI	22,22	4,37
21/02/2023	ARAZURI	22,32	3,83
27/02/2023	ARAZURI	23,36	4,25
13/03/2023	ARAZURI	21,48	3,97
20/03/2023	ARAZURI	20,02	5,73
24/03/2023	ARAZURI	22,90	4,00
27/03/2023	ARAZURI	19,56	0,00
28/03/2023	ARAZURI	20,16	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 3

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?

16/01/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	8	NO	SI
17/01/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	2	NO	SI
19/01/2023	Alivio en el bombeo de entrada por incorporación de aguas de lluvia a la red de colectores.	1	NO	SI

PUEYO

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Pueyo (345)
Censo total atendido: 345 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/03/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 01/11/2021 **Referencia en docuware:** 20210113_E-00073
Fecha de la próxima autorización: 01/11/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0285

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		21 miles de m^3
Volumen diario:		55 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 39

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	396	6	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1040	41	96	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	527	3	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

RADA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Rada (596)
Censo total atendido: 596 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/11/2018 **Referencia en docuware:** 1033/18
Fecha de la próxima autorización: 04/11/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO MURILLO EL CUENDE
Expediente confederación: 2017S0635

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		192 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 94

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	802	1	100	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1241	21	98	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	506	1	100	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
09/03/2023	ARAZURI	105,30	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

RIEZU

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Riezu (121)
Censo total atendido: 121 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 16/10/2020
Fecha de la próxima autorización: 16/10/2025
Referencia en docuware: 20201021_E-02864
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE YERRI
Expediente confederación: 2020S0349

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		66 miles de m^3
Volumen diario:		180 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 143

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	0	0	0	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	0	15	0	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	0	0	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

RONCAL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Roncal (204)
Censo total atendido: 204 habitantes
Fecha de puesta en operación: 18/10/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/02/2018 **Referencia en docuware:** 1867/18
Fecha de la próxima autorización: 08/02/2023 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE RONCAL
Expediente confederación: 2018S0030

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		59	miles de m^3
Volumen diario:		162	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 211

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	95	6	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	175	23	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	69	7	89	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SAN MARTIN DE UNX

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): San Martín de Unx (393)
Censo total atendido: 393 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 24/11/2021 **Referencia en docuware:** 20210913_E-02749
Fecha de la próxima autorización: 24/11/2026 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0827

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		25 miles de m^3
Volumen diario:		68 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 66

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	647	4	99	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	1351	45	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	720	4	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

SANGÜESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Rocaforte (37), Sangüesa <> Zangoza (4704)
Censo total atendido: 4.741 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/01/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 10/04/2021 **Referencia en docuware:** 20211014_E-03082
Fecha de la próxima autorización: 10/04/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
Expediente confederación: 2021S0550

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		445 miles de m^3
Volumen diario:		1.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 897

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	252	16	93	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	648	53	92	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	311	5	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 8,92 **Grado de sequedad:** 2,62 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/01/2023	ARAZURI	49,04	2,50
09/01/2023	ARAZURI	24,56	2,63
25/01/2023	ARAZURI	25,14	2,58
26/01/2023	ARAZURI	24,84	2,50
27/01/2023	ARAZURI	24,98	2,50
01/02/2023	ARAZURI	25,18	2,43
09/02/2023	ARAZURI	22,54	2,58
14/02/2023	ARAZURI	24,70	3,36
21/02/2023	ARAZURI	24,90	0,00
02/03/2023	ARAZURI	22,32	0,00
08/03/2023	ARAZURI	22,38	0,00
15/03/2023	ARAZURI	25,08	0,00
21/03/2023	ARAZURI	24,94	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

SANTACARA-MELIDA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Mélida (733), Santacara (865)
Censo total atendido: 1.598 habitantes
Fecha de puesta en operación: 15/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 08/11/2020 **Referencia en docuware:** 20200814_E-02061
Fecha de la próxima autorización: 08/11/2025 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2020S0286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		210 miles de m^3
Volumen diario:		575 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 350

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	164	11	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	441	59	86	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	202	9	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 3,85 **Grado de sequedad:** 5,34 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
23/01/2023	ARAZURI	22,80	6,31
27/02/2023	ARAZURI	24,84	4,45
22/03/2023	ARAZURI	24,44	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

TAFALLA-OLITE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Olite (3998), Tafalla (10582)
Censo total atendido: 14.580 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/05/2018 **Referencia en docuware:** 1528/18
Fecha de la próxima autorización: 28/05/2023 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2018S0130

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	15	
P(t) / Fósforo total	2	
Volumen anual máximo:		1.862 miles de m^3
Volumen diario:		5.100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5442

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	225	12	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	428	38	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	211	11	95	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	43	11	73	SI
P(t) / Fósforo total	4,9	0,0	82	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 83,16 **Grado de sequedad:** 20,14 **Destino:** ECOGENERACIÓN CABANILLAS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/01/2023	ARAZURI	43,34	0,00
12/01/2023	ARAZURI	22,86	0,00
16/01/2023	ARAZURI	24,20	0,00
07/02/2023	ARAZURI	45,88	0,00
05/01/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	25,66	0,00
12/01/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	25,22	0,00
17/01/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	27,64	0,00
23/01/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	24,72	0,00
27/01/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	26,66	0,00
01/02/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	30,12	0,00
07/02/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	28,50	0,00
14/02/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	28,36	0,00
20/02/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	24,00	20,97
24/02/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	29,64	21,31
02/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	21,18	0,00
07/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	15,02	0,00
10/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	24,84	0,00

17/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	25,50	0,00
24/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	27,82	0,00
31/03/2023	ECOGENERACIÓN CABANILLAS	28,04	18,19

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
28/01/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.IBERDROLA avisa de un corte programado.	5	NO	SI

TUDELA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Cascante (3962), Murchante (4135), Tudela (37008), Fontellas (996)
Censo total atendido: 46.101 habitantes
Fecha de puesta en operación: 31/10/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/02/2019 **Referencia en docuware:** 0508/19
Fecha de la próxima autorización: 19/02/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0475

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	10	
Volumen anual máximo:		7.560 miles de m^3
Volumen diario:		22.150 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 18781

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	351	20	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	639	94	85	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	269	25	90	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	43,2	8,0	80	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 520,83 **Grado de sequedad:** 21,21 **Destino:** GESTCOMPOST

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
02/01/2023	GESTCOMPOST	27,46	18,86
02/01/2023	GESTCOMPOST	25,00	18,86
03/01/2023	GESTCOMPOST	27,34	18,86
03/01/2023	GESTCOMPOST	26,54	18,86
04/01/2023	GESTCOMPOST	27,64	18,86
04/01/2023	GESTCOMPOST	27,54	18,86
05/01/2023	GESTCOMPOST	26,60	18,86
05/01/2023	GESTCOMPOST	28,08	18,86
09/01/2023	GESTCOMPOST	27,62	18,86
09/01/2023	GESTCOMPOST	24,48	18,86
10/01/2023	GESTCOMPOST	27,52	18,86
10/01/2023	GESTCOMPOST	25,00	18,86
12/01/2023	GESTCOMPOST	28,12	18,86
12/01/2023	GESTCOMPOST	27,96	18,86
13/01/2023	GESTCOMPOST	28,22	18,86
13/01/2023	GESTCOMPOST	27,16	18,86
13/01/2023	GESTCOMPOST	27,28	18,86
16/01/2023	GESTCOMPOST	27,28	18,86
17/01/2023	GESTCOMPOST	27,98	18,86

18/01/2023	GESTCOMPOST	27,32	18,86
19/01/2023	GESTCOMPOST	29,92	18,86
20/01/2023	GESTCOMPOST	24,14	18,86
24/01/2023	GESTCOMPOST	27,68	18,86
24/01/2023	GESTCOMPOST	28,66	18,86
25/01/2023	GESTCOMPOST	29,64	18,86
25/01/2023	GESTCOMPOST	26,72	18,86
25/01/2023	GESTCOMPOST	27,46	18,86
26/01/2023	GESTCOMPOST	27,16	18,86
27/01/2023	GESTCOMPOST	28,92	18,86
30/01/2023	GESTCOMPOST	25,00	18,86
31/01/2023	GESTCOMPOST	27,80	18,86
31/01/2023	GESTCOMPOST	28,16	18,86
01/02/2023	GESTCOMPOST	28,62	22,60
01/02/2023	GESTCOMPOST	27,12	22,60
01/02/2023	GESTCOMPOST	26,62	22,60
02/02/2023	GESTCOMPOST	27,46	22,60
02/02/2023	GESTCOMPOST	27,12	22,60
03/02/2023	GESTCOMPOST	27,86	22,60
03/02/2023	GESTCOMPOST	27,22	22,60
03/02/2023	GESTCOMPOST	26,36	22,60
07/02/2023	GESTCOMPOST	26,70	22,60
08/02/2023	GESTCOMPOST	26,84	22,60
09/02/2023	GESTCOMPOST	28,20	22,60
10/02/2023	GESTCOMPOST	26,78	22,60
14/02/2023	GESTCOMPOST	26,08	22,60
14/02/2023	GESTCOMPOST	27,44	22,60
16/02/2023	GESTCOMPOST	30,80	22,60
16/02/2023	GESTCOMPOST	27,80	22,60
17/02/2023	GESTCOMPOST	27,10	22,60
20/02/2023	GESTCOMPOST	25,00	22,60
22/02/2023	GESTCOMPOST	27,42	22,60
24/02/2023	GESTCOMPOST	27,26	22,60
24/02/2023	GESTCOMPOST	27,06	22,60
27/02/2023	GESTCOMPOST	27,30	22,60
01/03/2023	GESTCOMPOST	28,64	22,45
01/03/2023	GESTCOMPOST	28,60	22,45
01/03/2023	GESTCOMPOST	27,24	22,45
02/03/2023	GESTCOMPOST	27,84	22,45
02/03/2023	GESTCOMPOST	24,24	22,45
02/03/2023	GESTCOMPOST	27,08	22,45
03/03/2023	GESTCOMPOST	27,18	22,45
03/03/2023	GESTCOMPOST	27,08	22,45
06/03/2023	GESTCOMPOST	26,52	22,45
06/03/2023	GESTCOMPOST	26,36	22,45
07/03/2023	GESTCOMPOST	27,12	22,45
07/03/2023	GESTCOMPOST	26,32	22,45
08/03/2023	GESTCOMPOST	27,30	22,45
08/03/2023	GESTCOMPOST	26,78	22,45
09/03/2023	GESTCOMPOST	26,28	22,45
09/03/2023	GESTCOMPOST	28,12	22,45
09/03/2023	GESTCOMPOST	27,26	22,45
10/03/2023	GESTCOMPOST	27,44	22,45
10/03/2023	GESTCOMPOST	26,68	22,45
13/03/2023	GESTCOMPOST	27,28	22,45
14/03/2023	GESTCOMPOST	26,62	22,45
15/03/2023	GESTCOMPOST	28,50	22,45
16/03/2023	GESTCOMPOST	25,00	22,45
17/03/2023	GESTCOMPOST	26,94	22,45
21/03/2023	GESTCOMPOST	27,52	22,45

22/03/2023	GESTCOMPOST	28,26	22,45
22/03/2023	GESTCOMPOST	27,28	22,45
23/03/2023	GESTCOMPOST	28,22	22,45
23/03/2023	GESTCOMPOST	28,54	22,45
24/03/2023	GESTCOMPOST	27,26	22,45
27/03/2023	GESTCOMPOST	27,32	22,45
29/03/2023	GESTCOMPOST	30,08	22,45
30/03/2023	GESTCOMPOST	26,14	22,45
30/03/2023	GESTCOMPOST	28,54	22,45
31/03/2023	GESTCOMPOST	27,54	22,45
31/03/2023	GESTCOMPOST	26,94	22,45

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

UHARTE-ARAKIL

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Uharte-Arakil (762)
Censo total atendido: 762 habitantes
Fecha de puesta en operación: 25/05/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/04/2021
Fecha de la próxima autorización: 19/04/2026
Referencia en docuware: 20210218_E-00470
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL
Expediente confederación: 2020S0157

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		600 miles de m^3
Volumen diario:		1.650 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1276

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	30	10	66	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	64	24	62	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	23	5	74	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

UJUE

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Ujué (175)
Censo total atendido: 175 habitantes
Fecha de puesta en operación: 05/10/2005

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 19/11/2019 **Referencia en docuware:** 3339/19
Fecha de la próxima autorización: 19/11/2024 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
Expediente confederación: 2019S0042

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	80	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
Volumen anual máximo:		15 miles de m^3
Volumen diario:		40 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 16

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	912	9	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	2164	79	96	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	941	11	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ULTZAMA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Alkotz (193), Arraitz-Orkin (213), Auza (165), Eltso (66), Eltzaburu (139), Gerendiain
Censo total atendido: 1.529 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 17/01/2018
Fecha de la próxima autorización: 17/01/2023
Referencia en docuware: 20200525_E-01207
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA
Expediente confederación: 2017S0311

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		665 miles de m^3
Volumen diario:		1.821 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1950

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	216	7	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	458	24	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	187	6	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
01/02/2023	ARAZURI	21,84	0,00
14/02/2023	ARAZURI	24,72	0,00
07/03/2023	ARAZURI	24,92	0,00
24/03/2023	ARAZURI	25,20	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

URROBI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Auritz/Burguete (228), Aurizberri/Espinal (237), Orreaga/Roncesvalles (19)
Censo total atendido: 484 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/04/2002

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/04/2019 **Referencia en docuware:** 2450/19
Fecha de la próxima autorización: 09/04/2024 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2018S0361

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
Volumen anual máximo:		363 miles de m^3
Volumen diario:		1.000 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1247

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	32	11	63	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	42	20	52	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	17	7	57	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	1,9	1,0	37	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	4,7	16,0	0	NO

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

URROZ-VILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Urroz (399)
Censo total atendido: 399 habitantes
Fecha de puesta en operación: 14/07/1994

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/02/2016 **Referencia en docuware:** 2719/16
Fecha de la próxima autorización: 11/02/2021 **Titular de la autorización:** MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Expediente confederación: 2016S0320

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		48 miles de m^3
Volumen diario:		130 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 103

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	440	19	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	927	45	95	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	405	10	97	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 4,39 **Grado de sequedad:** 4,75 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
12/01/2023	ARAZURI	92,40	4,75

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

UZTARROZ

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Uztárroz <> Uztarroze (150)
Censo total atendido: 150 habitantes
Fecha de puesta en operación: 17/05/2009

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 12/07/2016 **Referencia en docuware:** 3003/16
Fecha de la próxima autorización: 12/07/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE UZTARROZ
Expediente confederación: 2022S0092

	mg/l	m^3	
SS / Sólidos suspendidos	35		
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125		
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25		
Volumen anual máximo:		60	miles de m^3
Volumen diario:		165	m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 211

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	160	7	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	862	20	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	300	5	98	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALTIERRA-ARGUEDAS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arguedas (2310), Valtierra (2439)
Censo total atendido: 4.749 habitantes
Fecha de puesta en operación: 27/11/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 13/09/2021 **Referencia en docuware:** 20210914_E-02766
Fecha de la próxima autorización: 13/09/2026 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: 2020S0459

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		1.100 miles de m^3
Volumen diario:		2.650 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2946

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	242	8	97	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	821	50	94	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	474	8	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 32,64 **Grado de sequedad:** 26,58 **Destino:** GESTCOMPOST
Nº de Tm. MS: 25,29 **Grado de sequedad:** 3,17 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
16/02/2023	GESTCOMPOST	14,10	28,09
22/02/2023	GESTCOMPOST	15,20	28,09
28/02/2023	GESTCOMPOST	13,82	28,09
02/03/2023	GESTCOMPOST	16,08	25,76
08/03/2023	GESTCOMPOST	13,20	25,76
10/03/2023	GESTCOMPOST	11,26	25,76
15/03/2023	GESTCOMPOST	11,68	25,76
21/03/2023	GESTCOMPOST	14,16	25,76
24/03/2023	GESTCOMPOST	13,30	25,76
03/01/2023	TUDELA	75,00	1,35
05/01/2023	TUDELA	75,00	4,88
11/01/2023	TUDELA	18,00	3,37
18/01/2023	TUDELA	72,00	4,97
19/01/2023	TUDELA	108,00	1,35
24/01/2023	TUDELA	75,00	4,88
25/01/2023	TUDELA	100,00	3,37
27/01/2023	TUDELA	150,00	4,97
06/02/2023	TUDELA	75,00	0,39
10/02/2023	TUDELA	50,00	0,39

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

VILLAFRANCA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Villafranca (2907)
Censo total atendido: 2.907 habitantes
Fecha de puesta en operación: 11/09/1993

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/06/2021 **Referencia en docuware:** 20210907_E-02693
Fecha de la próxima autorización: 09/06/2026 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
Expediente confederación: 2020S0322

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		500 miles de m^3
Volumen diario:		1.370 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1026

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	534	16	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	1195	69	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	502	12	98	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 18,79 **Grado de sequedad:** 3,15 **Destino:** BAJO ARGA
Nº de Tm. MS: 2,71 **Grado de sequedad:** 1,62 **Destino:** TUDELA

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/01/2023	BAJO ARGA	18,00	1,50
13/01/2023	BAJO ARGA	100,00	1,55
17/01/2023	BAJO ARGA	25,00	3,32
19/01/2023	BAJO ARGA	25,00	3,32
24/01/2023	BAJO ARGA	25,00	2,02
03/02/2023	BAJO ARGA	36,00	4,49
07/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,53
17/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,79
22/02/2023	BAJO ARGA	25,00	3,44
23/02/2023	BAJO ARGA	50,00	3,44
06/03/2023	BAJO ARGA	75,00	4,01
07/03/2023	BAJO ARGA	18,00	4,01
10/03/2023	BAJO ARGA	25,00	3,38
17/03/2023	BAJO ARGA	75,00	3,16
02/01/2023	TUDELA	25,00	1,60
03/01/2023	TUDELA	50,00	1,60
17/03/2023	TUDELA	50,00	1,09
28/03/2023	TUDELA	25,00	3,09
29/03/2023	TUDELA	18,00	1,09

YESA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Yesa (266)
Censo total atendido: 266 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 06/07/2017 **Referencia en docuware:** 2004/17
Fecha de la próxima autorización: 06/07/2022 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE YESA
Expediente confederación: 2016S0902

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
Volumen anual máximo:		60 miles de m^3
Volumen diario:		164 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 149

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	157	7	95	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	345	24	93	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	146	4	97	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

ZIORDIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Primer **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): ZIORDIA (352)
Censo total atendido: 352 habitantes
Fecha de puesta en operación: 20/11/2018

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/09/2021
Fecha de la próxima autorización: 02/09/2026
Referencia en docuware: 20210210_E-00386
Titular de la autorización: AYUNTAMIENTO DE ZIORDIA
Expediente confederación: 2021S0005

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	150	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	125	
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	25	
Volumen anual máximo:		34 miles de m^3
Volumen diario:		93 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 65

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	327	6	98	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	919	31	97	SI
DBO(f) / Demanda Bioquímica filtrada	381	2	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
15/03/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico. Avería de IBERDROLA , Falla una fase.	3	NO	SI