seguimiento trimestral instalaciones

ARANTZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arantza (332)
Censo total atendido: 332 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/11/2003

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 03/05/2019 **Referencia en docuware:** 0420/03
Fecha de la próxima autorización: 03/05/2024 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Arantza
Expediente confederación: V3100028

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		45 miles de m^3
Volumen diario:		124 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 96

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	58	16	71	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	123	43	64	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	20	8	57	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	6,4	0,0	88	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 1
Paradas no programadas: 0

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
15/06/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.	3	SI	SI

ARAXES

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Arribe-Atallu (253), Betelu (369)
Censo total atendido: 622 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2004

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/06/2007
Fecha de la próxima autorización: 14/06/2011
Referencia en docuware: 1727/07
Titular de la autorización: Ayuntamientos de Arribe-Atallu y Betelu
Expediente confederación: V3100410

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		632 miles de m^3
Volumen diario:		1.731 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 640

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	114	12	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	161	19	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	64	3	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	9,5	0,0	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ARESO (PUEBLO)

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Areso (270)
Censo total atendido: 270 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/03/2012

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 20/02/2013 **Referencia en docuware:** 0463/13
Fecha de la próxima autorización: 20/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ARESO
Expediente confederación: V/31/00397

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	50	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	160	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	40	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		42 miles de m^3
Volumen diario:		116 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 171

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	33	3	89	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	29	15	46	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	10	2	73	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	2,3	0,0	86	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BAZTAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Amaiur/Maya (264), Arizkun (568), Arraioz (252), Elbete (297), Elizondo (Capital)
Censo total atendido: 6.487 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/11/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 04/06/2021
Fecha de la próxima autorización:
Referencia en docuware: 20210503_E-01345
Titular de la autorización: Ayuntamiento de Baztán
Expediente confederación: V3100290

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		1.349 miles de m^3
Volumen diario:		3.695 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 3870

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	140	10	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	330	35	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	145	9	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	11,5	1,0	86	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
03/04/2023	ARAZURI	33,38	0,00
14/04/2023	ARAZURI	17,18	0,00
20/04/2023	ARAZURI	39,22	0,00
24/04/2023	ARAZURI	8,06	0,00
24/04/2023	ARAZURI	24,02	0,00
03/05/2023	ARAZURI	30,04	0,00
04/05/2023	ARAZURI	30,84	0,00
09/05/2023	ARAZURI	30,82	0,00
23/05/2023	ARAZURI	31,42	0,00
13/06/2023	ARAZURI	48,44	0,00
16/06/2023	ARAZURI	23,68	0,00
26/06/2023	ARAZURI	8,16	0,00
26/06/2023	ARAZURI	23,38	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

BERA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Bera (3050)
Censo total atendido: 3.050 habitantes
Fecha de puesta en operación: 19/03/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 09/03/2013 **Referencia en docuware:** 2442/13
Fecha de la próxima autorización: 09/03/2018 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE BERA
Expediente confederación: V3100274

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	7	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	12	
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	25	
P(t) / Fósforo total	7	
CHCl3 / Sustancias extraibles/CHCL3	5	
Volumen anual máximo:		1.371 miles de m^3
Volumen diario:		3.600 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 5833

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	66	3	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	106	18	83	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	47	3	93	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	5,2	1,0	80	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	10,6	1,0	83	SI
NT(N) / Nitrogeno Total Nilsa	11	6	40	SI
P(t) / Fósforo total	1,5	0,0	38	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/04/2023	ARAZURI	21,26	0,00
12/04/2023	ARAZURI	34,90	0,00
14/04/2023	ARAZURI	16,76	0,00
17/04/2023	ARAZURI	28,06	0,00
19/04/2023	ARAZURI	22,98	0,00
26/04/2023	ARAZURI	64,28	0,00
27/04/2023	ARAZURI	21,78	0,00
12/05/2023	ARAZURI	22,12	0,00
15/05/2023	ARAZURI	21,92	0,00
18/05/2023	ARAZURI	23,34	0,00
24/05/2023	ARAZURI	21,26	0,00
29/05/2023	ARAZURI	46,18	0,00
31/05/2023	ARAZURI	21,80	0,00

07/06/2023	ARAZURI	27,00	0,00
13/06/2023	ARAZURI	23,10	0,00
19/06/2023	ARAZURI	23,64	0,00
21/06/2023	ARAZURI	23,38	0,00
27/06/2023	ARAZURI	22,42	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
19/04/2023	Eluente con tratamiento primario. Cambio de distribuidor.	54	NO	NO

seguimiento trimestral instalaciones

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Legasa (259), Narbarte (291), Oieregi (49), Oronoz (435)
Censo total atendido: 1.034 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/2015

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 02/02/2016 **Referencia en docuware:** 0228/16
Fecha de la próxima autorización: 02/02/2020 **Titular de la autorización:** NILSA
Expediente confederación: V/31/00850

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		159 miles de m^3
Volumen diario:		437 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 517

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	288	1	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	863	18	98	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	461	2	100	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	47,8	0,0	99	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ETXALAR

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Etxalar (538)
Censo total atendido: 538 habitantes
Fecha de puesta en operación: 10/10/1986

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 2270/04
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Etxalar
Expediente confederación: V310151

	mg/l	m³
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		37 miles de m³
Volumen diario:		100 m³

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 261

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	260	16	94	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	461	46	90	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	227	17	92	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	22,3	0,0	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
11/04/2023	ARAZURI	25,54	0,00
12/05/2023	ARAZURI	24,44	0,00
14/06/2023	ARAZURI	20,12	0,00
14/06/2023	ARAZURI	6,82	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

GOIZUETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Goizueta (511)
Censo total atendido: 511 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 14/09/2004 **Referencia en docuware:** E 277/04
Fecha de la próxima autorización: 15/02/2009 **Titular de la autorización:** Ayuntamiento de Goizueta
Expediente confederación: V3100250

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		126 miles de m^3
Volumen diario:		350 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 135

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	112	8	93	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	252	26	89	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	103	5	95	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	24,7	1,0	93	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 6,44 **Grado de sequedad:** 6,00 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
19/05/2023	ARAZURI	107,36	6,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
26/05/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.	2	NO	SI

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

LEITZA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Leitza (2639)
Censo total atendido: 2.639 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 27/03/2014 **Referencia en docuware:** 0994/14
Fecha de la próxima autorización: 27/03/2019 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LEITZA
Expediente confederación: V3100270

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		493 miles de m^3
Volumen diario:		2.200 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1515

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	130	22	83	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	245	53	78	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	123	14	88	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	18,9	0,0	95	SI

LODOS

Nº de Tm. MS: 9,46 **Grado de sequedad:** 2,61 **Destino:** ARAZURI

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
04/04/2023	ARAZURI	54,46	0,00
18/04/2023	ARAZURI	44,04	3,14
03/05/2023	ARAZURI	44,62	0,00
15/05/2023	ARAZURI	56,16	3,26
29/05/2023	ARAZURI	74,10	0,00
14/06/2023	ARAZURI	26,94	0,00
14/06/2023	ARAZURI	19,08	0,00
26/06/2023	ARAZURI	18,62	1,21
26/06/2023	ARAZURI	24,54	1,21

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

LESAKA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Lesaka (2752)
Censo total atendido: 2.752 habitantes
Fecha de puesta en operación: 07/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 28/02/1996 **Referencia en docuware:** 2279/04
Fecha de la próxima autorización: 28/02/2000 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE LESAKA
Expediente confederación: V/31/00286

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		789 miles de m^3
Volumen diario:		1.982 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 2178

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	138	11	92	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	218	26	88	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	81	11	86	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	4,9	3,0	26	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/04/2023	ARAZURI	16,92	0,00
19/04/2023	ARAZURI	23,12	0,00
03/05/2023	ARAZURI	30,86	0,00
10/05/2023	ARAZURI	22,80	0,00
17/05/2023	ARAZURI	26,32	0,00
31/05/2023	ARAZURI	15,84	0,00
07/06/2023	ARAZURI	17,46	0,00
15/06/2023	ARAZURI	12,84	0,00
15/06/2023	ARAZURI	18,08	0,00
21/06/2023	ARAZURI	23,48	0,00
30/06/2023	ARAZURI	22,30	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
14/06/2023	Instalación sin tensión por fallo en el suministro eléctrico.Caída de árbol en la linea.	10	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

OITZ-DONAMARIA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Oitz (124), Donamaria (349)
Censo total atendido: 473 habitantes
Fecha de puesta en operación: 29/05/2000

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 07/11/2008
Fecha de la próxima autorización: 07/11/2012
Referencia en docuware: 1947/08
Titular de la autorización: Ayuntamientos de Oitz y Donamaria
Expediente confederación: V31/00432

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	15	
NO3 / Nitratos	25	
P(t) / Fósforo total	8	
Volumen anual máximo:		104 miles de m^3
Volumen diario:		286 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 473

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	30	14	53	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	59	24	58	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	14	5	63	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	2,5	0,0	78	SI
NKT / Nitrógeno Kjeldahl	5,3	2,0	60	SI
NO3 / Nitratos	0,0	8,0	0	SI
P(t) / Fósforo total	1,0	1,0	0	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

SANTESTEBAN

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Doneztebe/Santesteban (1823), Elgorriaga (215), Ituren (282)
Censo total atendido: 2.320 habitantes
Fecha de puesta en operación: 24/10/1995

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 25/07/2016 **Referencia en docuware:** E 0197/16
Fecha de la próxima autorización: 25/07/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SANTESTEBAN
Expediente confederación: V/31/00239

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	12	
Volumen anual máximo:		405 miles de m^3
Volumen diario:		1.109 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 1266

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	264	25	90	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	467	59	87	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	188	15	92	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	17,4	14,0	19	NO

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
14/04/2023	ARAZURI	22,68	0,00
17/04/2023	ARAZURI	24,08	0,00
24/04/2023	ARAZURI	23,00	0,00
04/05/2023	ARAZURI	22,92	0,00
08/05/2023	ARAZURI	22,32	0,00
10/05/2023	ARAZURI	7,64	0,00
15/05/2023	ARAZURI	23,04	0,00
22/05/2023	ARAZURI	24,88	0,00
24/05/2023	ARAZURI	17,36	0,00
02/06/2023	ARAZURI	6,70	0,00
02/06/2023	ARAZURI	23,54	0,00
15/06/2023	ARAZURI	22,66	0,00
20/06/2023	ARAZURI	22,34	0,00
26/06/2023	ARAZURI	22,52	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

SUNBILLA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Sunbilla (490)
Censo total atendido: 490 habitantes
Fecha de puesta en operación: 28/12/2011

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/02/2012 **Referencia en docuware:** 0546/12
Fecha de la próxima autorización: 21/02/2017 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE SUNBILLA
Expediente confederación: V/31/00199

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	45	
DQO(f) / Demanda Química filtrada	150	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	30	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		62 miles de m^3
Volumen diario:		169 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 692

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	165	6	96	SI
DQO(f) / Demanda Química filtrada	204	16	92	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	75	4	94	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	8,0	1,0	86	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
05/05/2023	ARAZURI	104,76	0,00

INCIDENCIAS

Existen episodios de alivio

No disponibilidades de la EDAR
Paradas programadas: 0
Paradas no programadas: 1

Fecha	Descripción	Duración	¿Prog.?	¿Alivio?
08/05/2023	Efluente solo con tratamiento primario.Tras la limpieza del imhoff el viernes 5 se produce una atasco de las 2 bombas, aunque no llega a	69	NO	SI

seguimiento trimestral instalaciones

URDAX

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Urdazubi/Urdax (77)
Censo total atendido: 77 habitantes
Fecha de puesta en operación: 22/05/1996

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 21/06/2019 **Referencia en docuware:** 1759/19
Fecha de la próxima autorización: 21/06/2030 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE URDAX
Expediente confederación: V/31/00029

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		47 miles de m^3
Volumen diario:		130 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 185

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	62	13	78	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	112	29	74	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	41	11	72	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	11,9	2,0	80	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
12/06/2023	ARAZURI	90,54	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

VALCARLOS

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Luzaide/Valcarlos (155)
Censo total atendido: 155 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/2007

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/11/2006
Fecha de la próxima autorización: 29/11/2010
Referencia en docuware: E 2161/08
Titular de la autorización: Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos
Expediente confederación: V/31/00408

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		44 miles de m^3
Volumen diario:		120 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 79

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	124	5	96	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	269	16	94	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	117	4	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	11,0	0,0	94	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

NILSA

seguimiento trimestral instalaciones

ZUBIETA

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Zubieta (266)
Censo total atendido: 266 habitantes
Fecha de puesta en operación: 01/01/1989

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 11/10/2004
Fecha de la próxima autorización: 11/10/2008
Referencia en docuware: 2282/04
Titular de la autorización: Ayuntamiento de Zubieta
Expediente confederación: V3100380

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	10	
Volumen anual máximo:		32 miles de m^3
Volumen diario:		100 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 127

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	482	6	99	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	920	31	97	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	362	7	98	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	20,2	0,0	96	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
16/06/2023	ARAZURI	37,12	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio

seguimiento trimestral instalaciones

ZUGARRAMURDI

DATOS DE LA EDAR

Trimestre: Segundo **Año:** 2.023
Localidades atendidas (censo): Zugarramurdi (148)
Censo total atendido: 148 habitantes
Fecha de puesta en operación: 03/05/1988

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Fecha de la última autorización: 29/03/2016 **Referencia en docuware:** 0974/16
Fecha de la próxima autorización: 29/03/2021 **Titular de la autorización:** AYUNTAMIENTO DE ZUGARRAMURDI
Expediente confederación: V31/00381

	mg/l	m^3
SS / Sólidos suspendidos	35	
DQO / Demanda Química de Oxigeno	125	
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	25	
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	15	
Volumen anual máximo:		70 miles de m^3
Volumen diario:		216 m^3

RESULTADOS

Volumen de vertido diario: 136

Parámetros	Entrada mg/l	Salida mg/l	Rendimiento	Conforme
SS / Sólidos suspendidos	332	10	97	SI
DQO / Demanda Química de Oxigeno	823	73	91	SI
DBO / Demanda Bioquímica de Oxígeno	432	17	96	SI
N-NH3 / Nitrógeno Amoniacal	50,3	2,0	95	SI

LODOS

Fecha	Destino	Peso	% M.S.
18/05/2023	ARAZURI	25,92	0,00
18/05/2023	ARAZURI	5,76	0,00

INCIDENCIAS

No existen episodios de alivio